

廃棄物処理法第8条の4の規定による廃棄物処理施設の維持管理に関する記録

2. 燃焼ガス温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

平成29年度

	場所	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス 温度(度)	炉中央	1号	894 ~ 1096	904 ~ 1090	894 ~ 1089	990 ~ 990	851 ~ 1017	868 ~ 1046	870 ~ 1104	966 ~ 1111	851 ~ 1074	~	~	~
		2号	923 ~ 1079	897 ~ 1041	880 ~ 1011	877 ~ 1022	849 ~ 938	~ ~ ~	901 ~ 1059	915 ~ 1100	923 ~ 1092	~	~	~
	集じん 器内	1号	159 ~ 176	161 ~ 176	159 ~ 180	164 ~ 171	158 ~ 177	161 ~ 177	161 ~ 177	163 ~ 175	163 ~ 176	~	~	~
		2号	161 ~ 178	159 ~ 174	158 ~ 180	161 ~ 180	165 ~ 171	~ ~ ~	158 ~ 172	159 ~ 172	160 ~ 174	~	~	~
一酸化炭素 の濃度(ppm)	煙突	1号	7.0 ~ 13.0	8.0 ~ 15.0	6.0 ~ 12.0	8.0 ~ 8.0	6.0 ~ 10.0	6.0 ~ 10.0	5.0 ~ 10.0	8.0 ~ 10.0	6.0 ~ 13.0	~	~	~
		2号	5.0 ~ 9.0	8.0 ~ 11.0	6.0 ~ 12.0	6.0 ~ 10.0	5.0 ~ 9.0	~ ~ ~	5.0 ~ 9.0	6.0 ~ 10.0	4.0 ~ 10.0	~	~	~

※平成29年4月1日から、(新)クリーンセンターの稼働が開始されました。

平成28年度

	場所	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス 温度(度)	燃焼室 中	1号	906 ~ 982	901 ~ 1010	904 ~ 1023	903 ~ 1019	837 ~ 1030	897 ~ 1023	903 ~ 1043	898 ~ 1043	872 ~ 1063	~	~	~
		2号	895 ~ 1051	~	900 ~ 1931	909 ~ 1011	901 ~ 1057	905 ~ 1044	910 ~ 1041	880 ~ 1044	884 ~ 1060	~	~	~
		3号	909 ~ 1039	851 ~ 1050	881 ~ 1039	865 ~ 1037	~	~	~	~	~	~	~	~
	集じん 器内	1号	195 ~ 195	195 ~ 197	195 ~ 198	198 ~ 198	197 ~ 198	197 ~ 198	188 ~ 198	198 ~ 198	198 ~ 198	~	~	~
		2号	198 ~ 199	~	198 ~ 198	198 ~ 198	197 ~ 199	198 ~ 200	198 ~ 202	197 ~ 199	193 ~ 198	~	~	~
		3号	198 ~ 198	198 ~ 198	198 ~ 198	198 ~ 198	~	~	~	~	~	~	~	~
一酸化炭素 の濃度(ppm)	煙突	1号	0.2 ~ 91.5	0.1 ~ 99.2	0.1 ~ 59.9	0.3 ~ 54.5	0.1 ~ 42.4	0.2 ~ 76.0	0.4 ~ 87.7	0.4 ~ 54.5	0.5 ~ 88.1	~	~	~
		2号	~	~	0.5 ~ 63.9	0.6 ~ 59.7	0.2 ~ 48.7	1.1 ~ 87.7	0.1 ~ 68.1	0.1 ~ 99.0	0.1 ~ 48.1	~	~	~
		3号	0.3 ~ 40.8	0.2 ~ 40.8	0.3 ~ 51.0	0.2 ~ 65.1	~	~	~	~	~	~	~	~

※平成28年12月12日にて、(旧)クリーンセンターの稼働は終了しました。

平成27年度

	場所	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス	燃焼室	1号	898 ~ 947	882 ~ 1015	887 ~ 985	900 ~ 955	~	~	901 ~ 999	907 ~ 1007	917 ~ 1054	899 ~ 1021	907 ~ 1016	933 ~ 998
		2号	903 ~ 1045	~	899 ~ 1016	839 ~ 1038	909 ~ 1047	910 ~ 1064	903 ~ 1042	903 ~ 1034	860 ~ 1030	~	~	909 ~ 1049
		3号	896 ~ 1030	880 ~ 1029	~	~	890 ~ 1037	869 ~ 1043	913 ~ 1033	~	902 ~ 1049	916 ~ 1014	906 ~ 1040	895 ~ 1032
	集じん	1号	195 ~ 195	195 ~ 195	195 ~ 195	195 ~ 195	~	~	195 ~ 195	195 ~ 195	195 ~ 195	195 ~ 196	195 ~ 196	195 ~ 195
		2号	198 ~ 202	~	197 ~ 200	197 ~ 203	198 ~ 200	198 ~ 199	198 ~ 199	197 ~ 199	198 ~ 199	~	~	198 ~ 203
		3号	198 ~ 199	198 ~ 198	~	~	198 ~ 198	198 ~ 199	198 ~ 198	~	198 ~ 199	198 ~ 199	198 ~ 199	198 ~ 199
一酸化炭素	煙突	1号	13.9 ~ 77.8	2.1 ~ 87.2	2.2 ~ 91.0	6.9 ~ 38.4	~	~	0.4 ~ 59.0	1.5 ~ 80.0	0.1 ~ 43.5	0.1 ~ 53.4	0.1 ~ 39.1	0.1 ~ 41.9
		2号	3.5 ~ 80.4	~	2.1 ~ 97.1	0.5 ~ 54.3	3.5 ~ 47.7	0.6 ~ 71.8	0.1 ~ 49.1	2.7 ~ 62.5	0.1 ~ 48.1	~	~	0.1 ~ 63.3
		3号	0.4 ~ 53.2	0.5 ~ 55.4	~	~	0.2 ~ 47.7	0.4 ~ 53.9	1.8 ~ 51.4	~	0.2 ~ 51.0	0.1 ~ 49.7	0.2 ~ 64.6	0.2 ~ 93.7

平成26年度

	場所	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス	燃焼室	1号	894 ~ 973	863 ~ 1003	894 ~ 995	~	892 ~ 984	890 ~ 999	~	884 ~ 1022	894 ~ 1025	899 ~ 1025	880 ~ 1017	~
		2号	923 ~ 1082	~	886 ~ 1022	893 ~ 1029	~	905 ~ 1036	911 ~ 1053	~	890 ~ 1038	~	~	906 ~ 1034
		3号	901 ~ 1029	913 ~ 1036	~	899 ~ 1022	898 ~ 1020	~	919 ~ 1030	906 ~ 1019	~	900 ~ 969	901 ~ 1026	900 ~ 1031
	集じん	1号	195 ~ 195	193 ~ 195	194 ~ 195	~	194 ~ 195	194 ~ 195	~	195 ~ 196	194 ~ 196	195 ~ 196	195 ~ 196	~
		2号	198 ~ 200	~	198 ~ 203	195 ~ 199	~	181 ~ 204	197 ~ 202	~	197 ~ 203	~	~	198 ~ 201
		3号	198 ~ 199	198 ~ 198	~	198 ~ 198	198 ~ 198	~	198 ~ 198	198 ~ 199	~	198 ~ 199	198 ~ 199	198 ~ 199
一酸化炭素	煙突	1号	1.1 ~ 90.2	1.2 ~ 84.3	0.4 ~ 79.9	~	1.8 ~ 70.1	0.2 ~ 58.7	~	0.5 ~ 51.8	1.6 ~ 81.2	0.9 ~ 73.8	0.1 ~ 68.8	~
		2号	0.2 ~ 65.6	~	0.9 ~ 54.1	0.2 ~ 52.9	~	0.8 ~ 44.7	0.2 ~ 48.1	~	2.8 ~ 55.8	~	~	1.0 ~ 92.6
		3号	0.4 ~ 63.7	1.7 ~ 60.4	~	0.4 ~ 67.2	0.4 ~ 49.2	~	1.0 ~ 57.6	1.1 ~ 48.4	~	9.2 ~ 88.4	0.2 ~ 55.5	0.4 ~ 54.8