

廃棄物処理法第8条の4の規定による廃棄物処理施設の維持管理に関する記録

5. 煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度

平成30年度

採取した位置	1号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	2号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	1号炉煙突						
採取した年月日	平成30年4月4日	平成30年5月8日	平成30年6月6日	平成30年7月4日	平成30年8月8日	平成30年9月5日	平成30年10月3日						
測定結果の得られた年月日	平成30年5月15日	平成30年6月8日	平成30年6月30日	平成30年8月13日	平成30年9月7日	平成30年10月3日	平成30年11月9日						
ばい煙測定結果の濃度の	硫黄酸化物ppm(ピーピーエム)	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
	ばいじん g/mN(グラムパー立方メートルノルマル)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
	塩化水素ppm(ピーピーエム)	3.0	5.0	4.0	4.0	3.0	3.0						
	窒素酸化物ppm(ピーピーエム)	30	37	38	37	39	33						

平成29年度

採取した位置	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	1号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	2号炉煙突
採取した年月日	平成29年4月5日	平成29年5月10日	平成29年6月10日	平成29年7月5日	平成29年8月9日	平成29年9月6日	平成29年10月4日	平成29年11月8日	平成29年12月6日	平成30年1月11日	平成30年2月7日	平成30年3月7日
測定結果の得られた年月日	平成29年4月20日	平成29年5月29日	平成29年7月6日	平成29年8月9日	平成29年9月7日	平成29年10月5日	平成29年11月7日	平成29年12月7日	平成30年1月12日	平成30年1月27日	平成30年2月28日	平成30年3月29日
ばい煙測定結果の濃度の	硫黄酸化物ppm(ピーピーエム)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	ばいじん g/mN(グラムパー立方メートルノルマル)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化水素ppm(ピーピーエム)	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	4.0
	窒素酸化物ppm(ピーピーエム)	36	38	39	36	34	36	38	34	36	36	37

※平成29年4月1日から、(新)クリーンセンターの稼働が開始されました。

平成28年度

採取した位置	2号炉煙突	3号炉煙突	1号炉煙突	3号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	1号炉煙突	—	—	—
採取した年月日	平成28年4月6日	平成28年5月11日	平成28年6月1日	平成28年7月6日	平成28年8月24日	平成28年9月7日	平成28年10月26日	平成28年11月2日	平成28年12月2日	—	—	—
測定結果の得られた年月日	平成28年5月6日	平成28年5月31日	平成28年6月17日	平成28年7月20日	平成28年9月8日	平成28年9月29日	平成28年11月11日	平成28年11月26日	平成28年12月20日	—	—	—
ばい煙測定結果の濃度の	硫黄酸化物ppm(ピーピーエム)	<2	<1	<1	<2	<2	<2	<2	<2	—	—	—
	ばいじん g/mN(グラムパー立方メートルノルマル)	<0.002	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—
	塩化水素ppm(ピーピーエム)	7.0	2.0	2.0	3.0	3.0	<1.1	2.0	1.0	1.0	—	—
	窒素酸化物ppm(ピーピーエム)	89	93	93	86	77	78	69	86	92	—	—

※平成28年12月12日にて、(旧)クリーンセンターの稼働は終了しました。

平成27年度

採取した位置	2号炉煙突	3号炉煙突	1号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	3号炉煙突	3号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	3号炉煙突	2号炉煙突
採取した年月日	平成27年4月8日	平成27年5月13日	平成27年6月10日	平成27年7月1日	平成27年8月5日	平成27年9月9日	平成27年10月7日	平成27年11月4日	平成27年12月9日	平成28年1月13日	平成28年2月17日	平成28年3月9日
測定結果の得られた年月日	平成27年4月21日	平成27年5月26日	平成27年6月30日	平成27年7月14日	平成27年8月25日	平成27年9月30日	平成27年10月30日	平成27年11月17日	平成27年12月25日	平成28年1月26日	平成28年3月7日	平成28年3月23日
ばい煙測定結果の濃度の	硫黄酸化物ppm(ピーピーエム)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<3	<2	<2	<2
	ばいじん g/mN(グラムパー立方メートルノルマル)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	塩化水素ppm(ピーピーエム)	<1.0	1.2	<1.0	2.6	<1.0	<1.0	<0.9	2.8	1.4	<1.0	<1.1
	窒素酸化物ppm(ピーピーエム)	88	91	82	81	84	86	91	81	86	78	82