

廃棄物処理法第8条の4の規定による廃棄物処理施設の維持管理に関する記録

5. 煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度

令和5年度

採取した位置	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突
採取した年月日	令和5年4月5日	令和5年5月1日	令和5年6月7日	令和5年7月5日	令和5年8月2日	令和5年9月6日	令和5年10月4日	令和5年11月8日	令和5年12月6日	令和6年1月10日	令和6年2月7日	令和6年3月13日	
測定結果の得られた年月日	令和5年4月21日	令和5年5月26日	令和5年6月23日	令和5年7月21日	令和5年8月28日	令和5年9月28日	令和5年10月26日	令和5年11月24日	令和5年12月22日	令和6年1月26日	令和6年2月27日	令和6年3月26日	
ばい煙濃度の測定結果	硫酸酸化物ppm(ピーピーエム)	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0.5	2	
	ばいじん g/mN(グラムパー立方メートルノルマル)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化水素ppm(ピーピーエム)	3.0	3.0	4.0	3.0	2.0	2.0	4.0	3.0	3.0	4.0	1.0	5.0
	窒素酸化物ppm(ピーピーエム)	34	33	31	30	29	33	33	34	31	31	35	32

令和4年度

採取した位置	1号炉煙突	2号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突
採取した年月日	令和4年4月6日	令和4年5月6日	令和4年6月8日	令和4年7月6日	令和4年8月3日	令和4年9月7日	令和4年10月5日	令和4年11月2日	令和4年12月7日	令和5年1月12日	令和5年2月1日	令和5年3月1日
測定結果の得られた年月日	令和4年4月23日	令和4年5月28日	令和4年6月28日	令和4年7月28日	令和4年8月26日	令和4年9月24日	令和4年10月21日	令和4年11月25日	令和4年12月24日	令和5年1月31日	令和5年2月25日	令和5年3月25日
ばい煙濃度の測定結果	硫酸酸化物ppm(ピーピーエム)	1	0.4	0.8	1	1	0.8	1	2	2	1	3
	ばいじん g/mN(グラムパー立方メートルノルマル)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化水素ppm(ピーピーエム)	3.0	0.7	2.0	3.0	3.0	2.0	4.0	2.0	4.0	3.0	2.0
	窒素酸化物ppm(ピーピーエム)	33	36	32	32	32	33	34	35	35	28	29

令和3年度

採取した位置	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突
採取した年月日	令和3年4月7日	令和3年5月6日	令和3年6月2日	令和3年7月7日	令和3年8月4日	令和3年9月1日	令和3年10月6日	令和3年11月10日	令和3年12月1日	令和4年1月5日	令和4年2月2日	令和4年3月2日
測定結果の得られた年月日	令和3年4月20日	令和3年5月22日	令和3年6月26日	令和3年7月30日	令和3年8月28日	令和3年9月25日	令和3年10月26日	令和3年11月27日	令和3年12月25日	令和4年1月27日	令和4年2月26日	令和4年3月18日
ばい煙濃度の測定結果	硫酸酸化物ppm(ピーピーエム)	2	2	1	1	1	3	2	<1	<1	<1	2
	ばいじん g/mN(グラムパー立方メートルノルマル)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化水素ppm(ピーピーエム)	5.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	1.0	<0.6	3.0
	窒素酸化物ppm(ピーピーエム)	33	37	36	36	39	34	31	31	40	33	34

令和2年度

採取した位置	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突
採取した年月日	令和2年4月1日	令和2年5月1日	令和2年6月3日	令和2年7月1日	令和2年8月5日	令和2年9月2日	令和2年10月7日	令和2年11月4日	令和2年12月2日	令和3年1月6日	令和3年2月3日	令和3年3月3日
測定結果の得られた年月日	令和2年4月17日	令和2年5月23日	令和2年6月27日	令和2年7月25日	令和2年8月22日	令和2年9月26日	令和2年10月31日	令和2年11月27日	令和2年12月23日	令和3年1月25日	令和3年2月19日	令和3年3月27日
ばい煙濃度の測定結果	硫酸酸化物ppm(ピーピーエム)	<1	<1	<1	<1	<1	2	1	3	2	1	2
	ばいじん g/mN(グラムパー立方メートルノルマル)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化水素ppm(ピーピーエム)	6.0	2.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	5.0
	窒素酸化物ppm(ピーピーエム)	36	36	38	35	34	36	38	37	38	35	38

令和元年度

採取した位置	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突
採取した年月日	平成31年4月3日	令和元年5月7日	令和元年6月5日	令和1年7月3日	令和1年8月7日	令和1年9月4日	令和1年10月2日	令和1年11月6日	令和1年12月4日	令和2年1月8日	令和2年2月5日	令和2年3月4日
測定結果の得られた年月日	平成31年4月25日	令和元年5月12日	令和元年6月25日	令和1年7月25日	令和1年8月31日	令和1年9月28日	令和1年10月26日	令和1年11月28日	令和1年12月27日	令和2年1月25日	令和2年2月28日	令和2年3月28日
ばい煙濃度の測定結果	硫酸酸化物ppm(ピーピーエム)	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1
	ばいじん g/mN(グラムパー立方メートルノルマル)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化水素ppm(ピーピーエム)	4.0	2.0	2.0	3.0	2.0	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0	4.0
	窒素酸化物ppm(ピーピーエム)	34	30	31	36	32	35	39	37	36	43	37