

廃棄物処理法第8条の4の規定による廃棄物処理施設の維持管理に関する記録

5. 煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度

令和7年度

採取した位置	1号炉煙突											
採取した年月日	令和7年4月9日											
測定結果の得られた年月日	令和7年4月23日											
ばい煙 測定結果の 濃度の測	硫黄酸化物ppm(ピーピーエム)	1										
	ばいじん g/mN(グラムパー立方メートルノルマル)	<0.001										
	塩化水素ppm(ピーピーエム)	4.0										
	窒素酸化物ppm(ピーピーエム)	33										

令和6年度

採取した位置	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突
採取した年月日	令和6年4月10日	令和6年5月1日	令和6年6月5日	令和6年7月3日	令和6年8月7日	令和6年9月4日	令和6年10月3日	令和6年11月6日	令和6年12月4日	令和7年1月10日	令和7年2月5日	令和7年3月5日
測定結果の得られた年月日	令和6年4月26日	令和6年5月24日	令和6年6月21日	令和6年7月29日	令和6年8月26日	令和6年9月27日	令和6年10月25日	令和6年11月27日	令和6年12月27日	令和7年1月25日	令和7年2月22日	令和7年3月21日
ばい煙 測定結果の 濃度の測	硫黄酸化物ppm(ピーピーエム)	2	2	2	1	0.3	2	0.7	0.7	0.9	1	0.9
	ばいじん g/mN(グラムパー立方メートルノルマル)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化水素ppm(ピーピーエム)	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0	4.0	2.0	4.0	5.0	5.0	3.0
	窒素酸化物ppm(ピーピーエム)	33	33	34	36	32	34	33	28	35	31	32

令和5年度

採取した位置	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突
採取した年月日	令和5年4月5日	令和5年5月1日	令和5年6月7日	令和5年7月5日	令和5年8月2日	令和5年9月6日	令和5年10月4日	令和5年11月8日	令和5年12月6日	令和6年1月10日	令和6年2月7日	令和6年3月13日
測定結果の得られた年月日	令和5年4月21日	令和5年5月26日	令和5年6月23日	令和5年7月21日	令和5年8月28日	令和5年9月28日	令和5年10月26日	令和5年11月24日	令和5年12月22日	令和6年1月26日	令和6年2月27日	令和6年3月26日
ばい煙 測定結果の 濃度の測	硫黄酸化物ppm(ピーピーエム)	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0.5	2
	ばいじん g/mN(グラムパー立方メートルノルマル)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化水素ppm(ピーピーエム)	3.0	3.0	4.0	3.0	2.0	2.0	4.0	3.0	4.0	1.0	5.0
	窒素酸化物ppm(ピーピーエム)	34	33	31	30	29	33	33	34	31	35	32

令和4年度

採取した位置	1号炉煙突	2号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突
採取した年月日	令和4年4月6日	令和4年5月6日	令和4年6月8日	令和4年7月6日	令和4年8月3日	令和4年9月7日	令和4年10月5日	令和4年11月2日	令和4年12月7日	令和5年1月12日	令和5年2月1日	令和5年3月1日
測定結果の得られた年月日	令和4年4月23日	令和4年5月28日	令和4年6月28日	令和4年7月28日	令和4年8月26日	令和4年9月24日	令和4年10月21日	令和4年11月25日	令和4年12月24日	令和5年1月31日	令和5年2月25日	令和5年3月25日
ばい煙 測定結果の 濃度の測	硫黄酸化物ppm(ピーピーエム)	1	0.4	0.8	1	1	0.8	1	1	2	2	3
	ばいじん g/mN(グラムパー立方メートルノルマル)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化水素ppm(ピーピーエム)	3.0	0.7	2.0	3.0	3.0	2.0	4.0	2.0	4.0	3.0	4.0
	窒素酸化物ppm(ピーピーエム)	33	36	32	32	32	33	34	35	35	28	29