

廃棄物処理法第8条の4の規定による廃棄物処理施設の維持管理に関する記録

2. 燃焼ガス温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

令和7年度

	場所	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス 温度(度)	炉中央	1号	870 ~ 1028	904 ~ 991	919 ~ 1010	899 ~ 1027	~	~	~	~	~	~	~	~
		2号	883 ~ 1001	896 ~ 993	886 ~ 965	884 ~ 955	~	~	~	~	~	~	~	~
	集じん 器内	1号	165 ~ 185	164 ~ 181	164 ~ 188	166 ~ 187	~	~	~	~	~	~	~	~
		2号	157 ~ 180	159 ~ 185	161 ~ 186	164 ~ 184	~	~	~	~	~	~	~	~
一酸化炭素 の濃度(ppm)	煙突	1号	5.0 ~ 9.0	4.0 ~ 8.0	4.0 ~ 7.0	3.0 ~ 7.0	~	~	~	~	~	~	~	~
		2号	6.0 ~ 9.0	5.0 ~ 8.0	5.0 ~ 7.0	4.0 ~ 7.0	~	~	~	~	~	~	~	~

令和6年度

	場所	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス 温度(度)	炉中央	1号	888 ~ 1068	921 ~ 998	906 ~ 991	913 ~ 1032	892 ~ 1023	851 ~ 1016	916 ~ 1003	885 ~ 1015	924 ~ 1082	930 ~ 1040	913 ~ 1013	863 ~ 1075
		2号	889 ~ 998	918 ~ 959	895 ~ 960	887 ~ 1014	885 ~ 1008	882 ~ 937	892 ~ 966	880 ~ 1011	885 ~ 1020	892 ~ 992	901 ~ 1045	868 ~ 1108
	集じん 器内	1号	164 ~ 186	164 ~ 177	163 ~ 188	168 ~ 189	164 ~ 189	164 ~ 191	164 ~ 186	166 ~ 190	169 ~ 189	169 ~ 187	160 ~ 182	161 ~ 185
		2号	162 ~ 182	165 ~ 184	165 ~ 185	162 ~ 188	165 ~ 189	163 ~ 173	161 ~ 185	160 ~ 185	164 ~ 184	165 ~ 185	161 ~ 187	159 ~ 186
一酸化炭素 の濃度(ppm)	煙突	1号	4.0 ~ 7.0	4.0 ~ 6.0	4.0 ~ 7.0	4.0 ~ 8.0	4.0 ~ 6.0	4.0 ~ 7.0	4.0 ~ 7.0	4.0 ~ 8.0	4.0 ~ 10.0	4.0 ~ 7.0	5.0 ~ 12.0	5.0 ~ 10.0
		2号	6.0 ~ 10.0	5.0 ~ 8.0	5.0 ~ 7.0	5.0 ~ 7.0	4.0 ~ 7.0	7.0 ~ 9.0	6.0 ~ 10.0	7.0 ~ 12.0	6.0 ~ 10.0	6.0 ~ 9.0	6.0 ~ 9.0	7.0 ~ 11.0

令和5年度

	場所	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス 温度(度)	炉中央	1号	889 ~ 1030	923 ~ 1025	898 ~ 1052	897 ~ 1003	875 ~ 1055	903 ~ 973	923 ~ 1038	934 ~ 1055	935 ~ 1046	882 ~ 1057	946 ~ 1047	868 ~ 1019
		2号	882 ~ 954	909 ~ 970	907 ~ 999	933 ~ 1010	857 ~ 1011	892 ~ 1008	931 ~ 1018	925 ~ 1030	932 ~ 1039	904 ~ 1079	929 ~ 1062	894 ~ 1067
	集じん 器内	1号	161 ~ 185	166 ~ 183	165 ~ 183	165 ~ 190	165 ~ 189	166 ~ 187	165 ~ 190	168 ~ 190	162 ~ 187	162 ~ 190	168 ~ 185	161 ~ 183
		2号	157 ~ 181	161 ~ 186	161 ~ 186	166 ~ 184	163 ~ 190	164 ~ 188	155 ~ 171	159 ~ 186	164 ~ 187	162 ~ 187	164 ~ 189	165 ~ 187
一酸化炭素 の濃度(ppm)	煙突	1号	4.0 ~ 6.0	4.0 ~ 12.0	5.0 ~ 9.0	4.0 ~ 6.0	5.0 ~ 10.0	4.0 ~ 7.0	4.0 ~ 8.0	4.0 ~ 7.0	6.0 ~ 11.0	5.0 ~ 11.0	8.0 ~ 9.0	3.0 ~ 8.0
		2号	5.0 ~ 7.0	6.0 ~ 9.0	6.0 ~ 8.0	7.0 ~ 9.0	5.0 ~ 9.0	5.0 ~ 8.0	5.0 ~ 12.0	6.0 ~ 9.0	7.0 ~ 9.0	5.0 ~ 9.0	5.0 ~ 7.0	6.0 ~ 10.0

令和4年度

	場所	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス 温度(度)	炉中央	1号	858 ~ 1047	897 ~ 954	884 ~ 960	892 ~ 979	883 ~ 956	884 ~ 968	891 ~ 956	895 ~ 1006	866 ~ 959	917 ~ 964	888 ~ 954	885 ~ 1178
		2号	868 ~ 1033	889 ~ 952	885 ~ 953	877 ~ 948	878 ~ 951	881 ~ 949	892 ~ 957	871 ~ 954	877 ~ 979	906 ~ 968	914 ~ 1041	875 ~ 953
	集じん 器内	1号	161 ~ 183	162 ~ 178	164 ~ 186	167 ~ 187	166 ~ 189	165 ~ 188	162 ~ 186	164 ~ 187	164 ~ 183	165 ~ 185	161 ~ 174	162 ~ 182
		2号	152 ~ 174	153 ~ 174	155 ~ 173	159 ~ 184	161 ~ 185	154 ~ 168	156 ~ 181	159 ~ 177	157 ~ 184	158 ~ 184	159 ~ 184	156 ~ 181
一酸化炭素 の濃度(ppm)	煙突	1号	3.0 ~ 7.0	4.0 ~ 6.0	4.0 ~ 7.0	4.0 ~ 6.0	2.0 ~ 5.0	3.0 ~ 7.0	3.0 ~ 5.0	5.0 ~ 8.0	3.0 ~ 9.0	5.0 ~ 7.0	4.0 ~ 8.0	4.0 ~ 9.0
		2号	4.0 ~ 10.0	5.0 ~ 8.0	6.0 ~ 9.0	6.0 ~ 9.0	5.0 ~ 7.0	7.0 ~ 11.0	5.0 ~ 7.0	4.0 ~ 8.0	6.0 ~ 9.0	5.0 ~ 9.0	7.0 ~ 12.0	5.0 ~ 8.0