

廃棄物処理法第8条の4の規定による廃棄物処理施設の維持管理に関する記録

2. 燃焼ガス温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

令和8年度

|                   | 場所        | 炉  | 4月         | 5月         | 6月         | 7月         | 8月         | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-------------------|-----------|----|------------|------------|------------|------------|------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 燃焼ガス<br>温度(度)     | 炉中央       | 1号 | 888 ~ 1029 | 910 ~ 962  | 881 ~ 1000 | 904 ~ 984  | 894 ~ 1006 | ~  | ~   | ~   | ~   | ~  | ~  | ~  |
|                   |           | 2号 | 881 ~ 1024 | 900 ~ 1009 | 897 ~ 993  | 870 ~ 1040 | 890 ~ 979  | ~  | ~   | ~   | ~   | ~  | ~  | ~  |
|                   | 集じん<br>器内 | 1号 | 165 ~ 183  | 159 ~ 185  | 168 ~ 185  | 163 ~ 185  | 164 ~ 184  | ~  | ~   | ~   | ~   | ~  | ~  | ~  |
|                   |           | 2号 | 156 ~ 179  | 162 ~ 179  | 161 ~ 183  | 160 ~ 184  | 163 ~ 182  | ~  | ~   | ~   | ~   | ~  | ~  | ~  |
| 一酸化炭素<br>の濃度(ppm) | 煙突        | 1号 | 5.0 ~ 9.0  | 5.0 ~ 7.0  | 4.0 ~ 7.0  | 4.0 ~ 7.0  | 3.0 ~ 5.0  | ~  | ~   | ~   | ~   | ~  | ~  | ~  |
|                   |           | 2号 | 6.0 ~ 10.0 | 7.0 ~ 9.0  | 6.0 ~ 9.0  | 5.0 ~ 9.0  | 6.0 ~ 10.0 | ~  | ~   | ~   | ~   | ~  | ~  | ~  |

令和7年度

|                   | 場所        | 炉  | 4月         | 5月        | 6月         | 7月         | 8月        | 9月         | 10月        | 11月        | 12月        | 1月         | 2月         | 3月         |
|-------------------|-----------|----|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 燃焼ガス<br>温度(度)     | 炉中央       | 1号 | 870 ~ 1028 | 904 ~ 991 | 919 ~ 1010 | 899 ~ 1027 | 875 ~ 993 | 908 ~ 1003 | 881 ~ 1032 | 851 ~ 1034 | 943 ~ 1054 | 884 ~ 1055 | 939 ~ 967  | 885 ~ 1043 |
|                   |           | 2号 | 883 ~ 1001 | 896 ~ 993 | 886 ~ 965  | 884 ~ 955  | 882 ~ 974 | 898 ~ 1034 | 881 ~ 998  | 860 ~ 1050 | 900 ~ 963  | 883 ~ 1052 | 943 ~ 1019 | 935 ~ 1010 |
|                   | 集じん<br>器内 | 1号 | 165 ~ 185  | 164 ~ 181 | 164 ~ 188  | 166 ~ 187  | 166 ~ 186 | 163 ~ 184  | 165 ~ 186  | 163 ~ 181  | 165 ~ 185  | 165 ~ 185  | 167 ~ 174  | 160 ~ 185  |
|                   |           | 2号 | 157 ~ 180  | 159 ~ 185 | 161 ~ 186  | 164 ~ 184  | 161 ~ 185 | 167 ~ 186  | 157 ~ 172  | 157 ~ 180  | 163 ~ 183  | 158 ~ 180  | 162 ~ 184  | 161 ~ 183  |
| 一酸化炭素<br>の濃度(ppm) | 煙突        | 1号 | 5.0 ~ 9.0  | 4.0 ~ 8.0 | 4.0 ~ 7.0  | 3.0 ~ 7.0  | 5.0 ~ 8.0 | 3.0 ~ 7.0  | 4.0 ~ 10.0 | 5.0 ~ 8.0  | 5.0 ~ 10.0 | 5.0 ~ 9.0  | 9.0 ~ 9.0  | 3.0 ~ 6.0  |
|                   |           | 2号 | 6.0 ~ 9.0  | 5.0 ~ 8.0 | 5.0 ~ 7.0  | 4.0 ~ 7.0  | 4.0 ~ 8.0 | 5.0 ~ 9.0  | 5.0 ~ 8.0  | 6.0 ~ 9.0  | 7.0 ~ 10.0 | 6.0 ~ 10.0 | 7.0 ~ 11.0 | 8.0 ~ 10.0 |

令和6年度

|                   | 場所        | 炉  | 4月         | 5月        | 6月        | 7月         | 8月         | 9月         | 10月        | 11月        | 12月        | 1月         | 2月         | 3月         |
|-------------------|-----------|----|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 燃焼ガス<br>温度(度)     | 炉中央       | 1号 | 888 ~ 1068 | 921 ~ 998 | 906 ~ 991 | 913 ~ 1032 | 892 ~ 1023 | 851 ~ 1016 | 916 ~ 1003 | 885 ~ 1015 | 924 ~ 1082 | 930 ~ 1040 | 913 ~ 1013 | 863 ~ 1075 |
|                   |           | 2号 | 889 ~ 998  | 918 ~ 959 | 895 ~ 960 | 887 ~ 1014 | 885 ~ 1008 | 882 ~ 937  | 892 ~ 966  | 880 ~ 1011 | 885 ~ 1020 | 892 ~ 992  | 901 ~ 1045 | 868 ~ 1108 |
|                   | 集じん<br>器内 | 1号 | 164 ~ 186  | 164 ~ 177 | 163 ~ 188 | 168 ~ 189  | 164 ~ 189  | 164 ~ 191  | 164 ~ 186  | 166 ~ 190  | 169 ~ 189  | 169 ~ 187  | 160 ~ 182  | 161 ~ 185  |
|                   |           | 2号 | 162 ~ 182  | 165 ~ 184 | 165 ~ 185 | 162 ~ 188  | 165 ~ 189  | 163 ~ 173  | 161 ~ 185  | 160 ~ 185  | 164 ~ 184  | 165 ~ 185  | 161 ~ 187  | 159 ~ 186  |
| 一酸化炭素<br>の濃度(ppm) | 煙突        | 1号 | 4.0 ~ 7.0  | 4.0 ~ 6.0 | 4.0 ~ 7.0 | 4.0 ~ 8.0  | 4.0 ~ 6.0  | 4.0 ~ 7.0  | 4.0 ~ 7.0  | 4.0 ~ 8.0  | 4.0 ~ 10.0 | 4.0 ~ 7.0  | 5.0 ~ 12.0 | 5.0 ~ 10.0 |
|                   |           | 2号 | 6.0 ~ 10.0 | 5.0 ~ 8.0 | 5.0 ~ 7.0 | 5.0 ~ 7.0  | 4.0 ~ 7.0  | 7.0 ~ 9.0  | 6.0 ~ 10.0 | 7.0 ~ 12.0 | 6.0 ~ 10.0 | 6.0 ~ 9.0  | 6.0 ~ 9.0  | 7.0 ~ 11.0 |

令和5年度

|                   | 場所        | 炉  | 4月         | 5月         | 6月         | 7月         | 8月         | 9月         | 10月        | 11月        | 12月        | 1月         | 2月         | 3月         |
|-------------------|-----------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 燃焼ガス<br>温度(度)     | 炉中央       | 1号 | 889 ~ 1030 | 923 ~ 1025 | 898 ~ 1052 | 897 ~ 1003 | 875 ~ 1055 | 903 ~ 973  | 923 ~ 1038 | 934 ~ 1055 | 935 ~ 1046 | 882 ~ 1057 | 946 ~ 1047 | 868 ~ 1019 |
|                   |           | 2号 | 882 ~ 954  | 909 ~ 970  | 907 ~ 999  | 933 ~ 1010 | 857 ~ 1011 | 892 ~ 1008 | 931 ~ 1018 | 925 ~ 1030 | 932 ~ 1039 | 904 ~ 1079 | 929 ~ 1062 | 894 ~ 1067 |
|                   | 集じん<br>器内 | 1号 | 161 ~ 185  | 166 ~ 183  | 165 ~ 183  | 165 ~ 190  | 165 ~ 189  | 166 ~ 187  | 165 ~ 190  | 168 ~ 190  | 162 ~ 187  | 162 ~ 190  | 168 ~ 185  | 161 ~ 183  |
|                   |           | 2号 | 157 ~ 181  | 161 ~ 186  | 161 ~ 186  | 166 ~ 184  | 163 ~ 190  | 164 ~ 188  | 155 ~ 171  | 159 ~ 186  | 164 ~ 187  | 162 ~ 187  | 164 ~ 189  | 165 ~ 187  |
| 一酸化炭素<br>の濃度(ppm) | 煙突        | 1号 | 4.0 ~ 6.0  | 4.0 ~ 12.0 | 5.0 ~ 9.0  | 4.0 ~ 6.0  | 5.0 ~ 10.0 | 4.0 ~ 7.0  | 4.0 ~ 8.0  | 4.0 ~ 7.0  | 6.0 ~ 11.0 | 5.0 ~ 11.0 | 8.0 ~ 9.0  | 3.0 ~ 8.0  |
|                   |           | 2号 | 5.0 ~ 7.0  | 6.0 ~ 9.0  | 6.0 ~ 8.0  | 7.0 ~ 9.0  | 5.0 ~ 9.0  | 5.0 ~ 8.0  | 5.0 ~ 12.0 | 6.0 ~ 9.0  | 7.0 ~ 9.0  | 5.0 ~ 9.0  | 5.0 ~ 7.0  | 6.0 ~ 10.0 |