

廃棄物処理法第8条の4の規定による廃棄物処理施設の維持管理に関する記録

2. 燃焼ガス温度及び排ガス中的一酸化炭素濃度

令和5年度

	場所	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス 温度(度)	炉中央	1号	889 ~ 1030	923 ~ 1025	898 ~ 1052	897 ~ 1003	875 ~ 1055	903 ~ 973	923 ~ 1038	934 ~ 1055	935 ~ 1046	882 ~ 1057	946 ~ 1047	868 ~ 1019
		2号	882 ~ 954	909 ~ 970	907 ~ 999	933 ~ 1010	857 ~ 1011	892 ~ 1008	931 ~ 1018	925 ~ 1030	932 ~ 1039	904 ~ 1079	929 ~ 1062	894 ~ 1067
	集じん 器内	1号	161 ~ 185	166 ~ 183	165 ~ 183	165 ~ 190	165 ~ 189	166 ~ 187	165 ~ 190	168 ~ 190	162 ~ 187	162 ~ 190	168 ~ 185	161 ~ 183
		2号	157 ~ 181	161 ~ 186	161 ~ 186	166 ~ 184	163 ~ 190	164 ~ 188	155 ~ 171	159 ~ 186	164 ~ 187	162 ~ 187	164 ~ 189	165 ~ 187
一酸化炭素 の濃度(ppm)	煙突	1号	4.0 ~ 6.0	4.0 ~ 12.0	5.0 ~ 9.0	4.0 ~ 6.0	5.0 ~ 10.0	4.0 ~ 7.0	4.0 ~ 8.0	4.0 ~ 7.0	6.0 ~ 11.0	5.0 ~ 11.0	8.0 ~ 9.0	3.0 ~ 8.0
		2号	5.0 ~ 7.0	6.0 ~ 9.0	6.0 ~ 8.0	7.0 ~ 9.0	5.0 ~ 9.0	5.0 ~ 8.0	5.0 ~ 12.0	6.0 ~ 9.0	7.0 ~ 9.0	5.0 ~ 9.0	5.0 ~ 7.0	6.0 ~ 10.0

令和4年度

	場所	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス 温度(度)	炉中央	1号	858 ~ 1047	897 ~ 954	884 ~ 960	892 ~ 979	883 ~ 956	884 ~ 968	891 ~ 956	895 ~ 1006	866 ~ 959	917 ~ 964	888 ~ 954	885 ~ 1178
		2号	868 ~ 1033	889 ~ 952	885 ~ 953	877 ~ 948	878 ~ 951	881 ~ 949	892 ~ 957	871 ~ 954	877 ~ 979	906 ~ 968	914 ~ 1041	875 ~ 953
	集じん 器内	1号	161 ~ 183	162 ~ 178	164 ~ 186	167 ~ 187	166 ~ 189	165 ~ 188	162 ~ 186	164 ~ 187	164 ~ 183	165 ~ 185	161 ~ 174	162 ~ 182
		2号	152 ~ 174	153 ~ 174	155 ~ 173	159 ~ 184	161 ~ 185	154 ~ 168	156 ~ 181	159 ~ 177	157 ~ 184	158 ~ 184	159 ~ 184	156 ~ 181
一酸化炭素 の濃度(ppm)	煙突	1号	3.0 ~ 7.0	4.0 ~ 6.0	4.0 ~ 7.0	4.0 ~ 6.0	2.0 ~ 5.0	3.0 ~ 7.0	3.0 ~ 5.0	5.0 ~ 8.0	3.0 ~ 9.0	5.0 ~ 7.0	4.0 ~ 8.0	4.0 ~ 9.0
		2号	4.0 ~ 10.0	5.0 ~ 8.0	6.0 ~ 9.0	6.0 ~ 9.0	5.0 ~ 7.0	7.0 ~ 11.0	5.0 ~ 7.0	4.0 ~ 8.0	6.0 ~ 9.0	5.0 ~ 9.0	7.0 ~ 12.0	5.0 ~ 8.0

令和3年度

	場所	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス 温度(度)	炉中央	1号	905 ~ 1056	885 ~ 1006	880 ~ 1004	902 ~ 954	885 ~ 950	879 ~ 953	894 ~ 971	896 ~ 962	880 ~ 989	884 ~ 989	877 ~ 951	886 ~ 1043
		2号	874 ~ 1044	885 ~ 979	877 ~ 965	875 ~ 960	885 ~ 954	878 ~ 950	886 ~ 959	889 ~ 979	881 ~ 1000	883 ~ 976	900 ~ 1000	904 ~ 967
	集じん 器内	1号	161 ~ 183	164 ~ 184	166 ~ 187	164 ~ 184	163 ~ 180	163 ~ 186	166 ~ 189	163 ~ 185	164 ~ 186	164 ~ 187	160 ~ 173	163 ~ 185
		2号	151 ~ 176	159 ~ 178	156 ~ 174	153 ~ 177	159 ~ 181	160 ~ 172	153 ~ 171	157 ~ 178	155 ~ 172	154 ~ 176	158 ~ 182	152 ~ 178
一酸化炭素 の濃度(ppm)	煙突	1号	4.0 ~ 9.0	4.0 ~ 8.0	3.0 ~ 8.0	3.0 ~ 6.0	3.0 ~ 5.0	4.0 ~ 7.0	2.0 ~ 6.0	4.0 ~ 8.0	5.0 ~ 9.0	4.0 ~ 8.0	3.0 ~ 4.0	4.0 ~ 9.0
		2号	6.0 ~ 11.0	6.0 ~ 10.0	6.0 ~ 7.0	4.0 ~ 7.0	4.0 ~ 6.0	6.0 ~ 6.0	4.0 ~ 10.0	5.0 ~ 10.0	6.0 ~ 8.0	5.0 ~ 9.0	5.0 ~ 12.0	5.0 ~ 11.0

令和2年度

	場所	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス 温度(度)	炉中央	1号	890 ~ 989	873 ~ 965	879 ~ 961	881 ~ 951	882 ~ 952	883 ~ 953	887 ~ 976	882 ~ 982	881 ~ 1027	890 ~ 1005	887 ~ 1000	887 ~ 1057
		2号	884 ~ 991	881 ~ 984	873 ~ 967	869 ~ 948	884 ~ 954	868 ~ 934	881 ~ 976	883 ~ 954	879 ~ 993	891 ~ 1004	898 ~ 1038	895 ~ 1026
	集じん 器内	1号	160 ~ 180	161 ~ 180	164 ~ 184	164 ~ 181	164 ~ 182	159 ~ 185	163 ~ 183	167 ~ 185	166 ~ 185	167 ~ 185	163 ~ 177	163 ~ 182
		2号	152 ~ 179	156 ~ 175	154 ~ 178	156 ~ 178	157 ~ 178	153 ~ 169	154 ~ 173	156 ~ 179	159 ~ 180	155 ~ 177	158 ~ 181	159 ~ 174
一酸化炭素 の濃度(ppm)	煙突	1号	6.0 ~ 11.0	6.0 ~ 10.0	6.0 ~ 12.0	5.0 ~ 12.0	5.0 ~ 10.0	4.0 ~ 8.0	3.0 ~ 8.0	4.0 ~ 11.0	5.0 ~ 8.0	5.0 ~ 8.0	5.0 ~ 7.0	5.0 ~ 10.0
		2号	3.0 ~ 8.0	5.0 ~ 10.0	4.0 ~ 7.0	3.0 ~ 7.0	3.0 ~ 6.0	4.0 ~ 7.0	3.0 ~ 10.0	5.0 ~ 9.0	6.0 ~ 8.0	4.0 ~ 7.0	5.0 ~ 9.0	6.0 ~ 7.0