廃棄物処理法第８条の４の規定による廃棄物処理施設の維持管理に関する記録

２.燃焼ガス温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

令和８年度

	場所	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス温度(度)	炉中央	1号	888 ～ 1029	910 ～ 962	881 ～ 1000	904 ～ 984	894 ～ 1006	892 ～ 1033	899 ～ 1003	～	～	～	～	～
		2号	881 ～ 1024	900 ～ 1009	897 ～ 993	870 ～ 1040	890 ～ 979	900 ～ 978	901 ～ 1037	～	～	～	～	～
	集じん器内	1号	165 ～ 183	159 ～ 185	168 ～ 185	163 ～ 185	164 ～ 184	166 ～ 189	163 ～ 183	～	～	～	～	～
		2号	156 ～ 179	162 ～ 179	161 ～ 183	160 ～ 184	163 ～ 182	158 ～ 173	161 ～ 182	～	～	～	～	～
一酸化炭素の濃度(ppm)	煙突	1号	5.0 ～ 9.0	5.0 ～ 7.0	4.0 ～ 7.0	4.0 ～ 7.0	3.0 ～ 5.0	4.0 ～ 6.0	4.0 ～ 6.0	～	～	～	～	～
		2号	6.0 ～ 10.0	7.0 ～ 9.0	6.0 ～ 9.0	5.0 ～ 9.0	6.0 ～ 10.0	6.0 ～ 7.0	6.0 ～ 9.0	～	～	～	～	～

令和７年度

	場所	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス温度(度)	炉中央	1号	870 ～ 1028	904 ～ 991	919 ～ 1010	899 ～ 1027	875 ～ 993	908 ～ 1003	881 ～ 1032	851 ～ 1034	943 ～ 1054	884 ～ 1055	939 ～ 967	885 ～ 1043
		2号	883 ～ 1001	896 ～ 993	886 ～ 965	884 ～ 955	882 ～ 974	898 ～ 1034	881 ～ 998	860 ～ 1050	900 ～ 963	883 ～ 1052	943 ～ 1019	935 ～ 1010
	集じん器内	1号	165 ～ 185	164 ～ 181	164 ～ 188	166 ～ 187	166 ～ 186	163 ～ 184	165 ～ 186	163 ～ 181	165 ～ 185	165 ～ 185	167 ～ 174	160 ～ 185
		2号	157 ～ 180	159 ～ 185	161 ～ 186	164 ～ 184	161 ～ 185	167 ～ 186	157 ～ 172	157 ～ 180	163 ～ 183	158 ～ 180	162 ～ 184	161 ～ 183
一酸化炭素の濃度(ppm)	煙突	1号	5.0 ～ 9.0	4.0 ～ 8.0	4.0 ～ 7.0	3.0 ～ 7.0	5.0 ～ 8.0	3.0 ～ 7.0	4.0 ～ 10.0	5.0 ～ 8.0	5.0 ～ 10.0	5.0 ～ 9.0	9.0 ～ 9.0	3.0 ～ 6.0
		2号	6.0 ～ 9.0	5.0 ～ 8.0	5.0 ～ 7.0	4.0 ～ 7.0	4.0 ～ 8.0	5.0 ～ 9.0	5.0 ～ 8.0	6.0 ～ 9.0	7.0 ～ 10.0	6.0 ～ 10.0	7.0 ～ 11.0	8.0 ～ 10.0

令和６年度

	場所	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス温度(度)	炉中央	1号	888 ～ 1068	921 ～ 998	906 ～ 991	913 ～ 1032	892 ～ 1023	851 ～ 1016	916 ～ 1003	885 ～ 1015	924 ～ 1082	930 ～ 1040	913 ～ 1013	863 ～ 1075
		2号	889 ～ 998	918 ～ 959	895 ～ 960	887 ～ 1014	885 ～ 1008	882 ～ 937	892 ～ 966	880 ～ 1011	885 ～ 1020	892 ～ 992	901 ～ 1045	868 ～ 1108
	集じん器内	1号	164 ～ 186	164 ～ 177	163 ～ 188	168 ～ 189	164 ～ 189	164 ～ 191	164 ～ 186	166 ～ 190	169 ～ 189	169 ～ 187	160 ～ 182	161 ～ 185
		2号	162 ～ 182	165 ～ 184	165 ～ 185	162 ～ 188	165 ～ 189	163 ～ 173	161 ～ 185	160 ～ 185	164 ～ 184	165 ～ 185	161 ～ 187	159 ～ 186
一酸化炭素の濃度(ppm)	煙突	1号	4.0 ～ 7.0	4.0 ～ 6.0	4.0 ～ 7.0	4.0 ～ 8.0	4.0 ～ 6.0	4.0 ～ 7.0	4.0 ～ 7.0	4.0 ～ 8.0	4.0 ～ 10.0	4.0 ～ 7.0	5.0 ～ 12.0	5.0 ～ 10.0
		2号	6.0 ～ 10.0	5.0 ～ 8.0	5.0 ～ 7.0	5.0 ～ 7.0	4.0 ～ 7.0	7.0 ～ 9.0	6.0 ～ 10.0	7.0 ～ 12.0	6.0 ～ 10.0	6.0 ～ 9.0	6.0 ～ 9.0	7.0 ～ 11.0

令和５年度

	場所	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス温度(度)	炉中央	1号	889 ～ 1030	923 ～ 1025	898 ～ 1052	897 ～ 1003	875 ～ 1055	903 ～ 973	923 ～ 1038	934 ～ 1055	935 ～ 1046	882 ～ 1057	946 ～ 1047	868 ～ 1019
		2号	882 ～ 954	909 ～ 970	907 ～ 999	933 ～ 1010	857 ～ 1011	892 ～ 1008	931 ～ 1018	925 ～ 1030	932 ～ 1039	904 ～ 1079	929 ～ 1062	894 ～ 1067
	集じん器内	1号	161 ～ 185	166 ～ 183	165 ～ 183	165 ～ 190	165 ～ 189	166 ～ 187	165 ～ 190	168 ～ 190	162 ～ 187	162 ～ 190	168 ～ 185	161 ～ 183
		2号	157 ～ 181	161 ～ 186	161 ～ 186	166 ～ 184	163 ～ 190	164 ～ 188	155 ～ 171	159 ～ 186	164 ～ 187	162 ～ 187	164 ～ 189	165 ～ 187
一酸化炭素の濃度(ppm)	煙突	1号	4.0 ～ 6.0	4.0 ～ 12.0	5.0 ～ 9.0	4.0 ～ 6.0	5.0 ～ 10.0	4.0 ～ 7.0	4.0 ～ 8.0	4.0 ～ 7.0	6.0 ～ 11.0	5.0 ～ 11.0	8.0 ～ 9.0	3.0 ～ 8.0
		2号	5.0 ～ 7.0	6.0 ～ 9.0	6.0 ～ 8.0	7.0 ～ 9.0	5.0 ～ 9.0	5.0 ～ 8.0	5.0 ～ 12.0	6.0 ～ 9.0	7.0 ～ 9.0	5.0 ～ 9.0	5.0 ～ 7.0	6.0 ～ 10.0