令和8年度　管末での水質基準項目 水質検査結果　（第一給水区及び第二給水区）

表１．第一給水区給水栓［代表採水地点　吉祥寺東町４－１８］での検査結果　（第一給水区　吉祥寺本町、吉祥寺南町、吉祥寺東町、吉祥寺北町、中町及び御殿山）

		No.	基準項目	基準値	検査結果等												単位	年度内予定回数
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
健康に関する項目	病原生物	1	一般細菌	集落100　個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0							個/mℓ	12
	病原生物	2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								12
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003 未満			0.0003 未満									mg/ℓ	4
	重金属	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005 未満			0.00005 未満									mg/ℓ	4
	重金属	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満			0.001 未満									mg/ℓ	4
	重金属	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満			0.001 未満									mg/ℓ	4
	重金属	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満			0.001 未満									mg/ℓ	4
	重金属	8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満			0.002 未満									mg/ℓ	4
	無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004 未満			0.004 未満									mg/ℓ	4
	無機物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満			0.001 未満									mg/ℓ	4
	無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	1.22			1.28									mg/ℓ	4
	無機物	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.05 未満			0.05 未満									mg/ℓ	4
	無機物	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.03			0.02									mg/ℓ	4
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002 未満			0.0002 未満									mg/ℓ	4
	一般有機化学物質	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005 未満			0.005 未満									mg/ℓ	4
	一般有機化学物質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.0001 未満			0.0001 未満									mg/ℓ	4
	一般有機化学物質	17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.0001 未満			0.0001 未満									mg/ℓ	4
	一般有機化学物質	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.0001 未満			0.0001 未満									mg/ℓ	4
	一般有機化学物質	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.0001 未満			0.0001 未満									mg/ℓ	4
	一般有機化学物質	20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005 mg/ℓ以下	0.000012			0.000010									mg/ℓ	4
	一般有機化学物質	21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.0002 未満			0.0002 未満									mg/ℓ	4
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	0.06 未満			0.06 未満									mg/ℓ	4
	消毒副生成物	23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	0.0029			0.0017									mg/ℓ	4
	消毒副生成物	24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	0.0030			0.0047									mg/ℓ	4
	消毒副生成物	25	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	0.0028			0.0033									mg/ℓ	4
	消毒副生成物	26	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	0.0011			0.0018									mg/ℓ	4
	消毒副生成物	27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	0.0098			0.0114									mg/ℓ	4
	消毒副生成物	28	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満			0.001 未満									mg/ℓ	4
	消毒副生成物	29	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満			0.002 未満									mg/ℓ	4
	消毒副生成物	30	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	0.002 未満			0.002 未満									mg/ℓ	4
	消毒副生成物	21	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	0.002 未満			0.002 未満									mg/ℓ	4
	消毒副生成物	32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	0.008 未満			0.008 未満									mg/ℓ	4
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01 未満			0.01 未満									mg/ℓ	4
水道水が有すべき性状に関する項目	色	34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.007			0.009									mg/ℓ	4
水道水が有すべき性状に関する項目	色	35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.01 未満			0.01 未満									mg/ℓ	4
水道水が有すべき性状に関する項目	色	36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01 未満			0.01 未満									mg/ℓ	4
水道水が有すべき性状に関する項目	味	37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	11.5			11.2									mg/ℓ	4
水道水が有すべき性状に関する項目	色	38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.001 未満			0.001 未満									mg/ℓ	4
水道水が有すべき性状に関する項目	味	39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	9.6	9.3	9.9	8.0	10.4	9.8							mg/ℓ	12
水道水が有すべき性状に関する項目	味	40	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	74			77									mg/ℓ	4
水道水が有すべき性状に関する項目	味	41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	130			136									mg/ℓ	4
水道水が有すべき性状に関する項目	発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02 未満			0.02 未満									mg/ℓ	4
水道水が有すべき性状に関する項目	におい	43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							mg/ℓ	12
水道水が有すべき性状に関する項目	におい	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							mg/ℓ	12
水道水が有すべき性状に関する項目	発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満			0.002 未満									mg/ℓ	4
水道水が有すべき性状に関する項目	におい	46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005　未満			0.0005 未満									mg/ℓ	4
水道水が有すべき性状に関する項目	味	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3　mg/ℓ以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2	0.2	0.2							mg/ℓ	12
水道水が有すべき性状に関する項目	基礎的性状	48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5								12
水道水が有すべき性状に関する項目	基礎的性状	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								12
水道水が有すべき性状に関する項目	基礎的性状	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								12
水道水が有すべき性状に関する項目	基礎的性状	51	色度	5度 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							度	12
水道水が有すべき性状に関する項目	基礎的性状	52	濁度	2度 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							度	12

表２．第二給水区給水栓［代表採水地点　八幡町４－１７］での検査結果　　（第二給水区　　境、境南町、桜堤、関前、西久保、八幡町及び緑町）

		No.	基準項目	基準値	検査結果等												単位	年度内予定回数
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
健康に関する項目	病原生物	1	一般細菌	集落100　個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0							個/mℓ	12
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								12
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003 未満			0.0003 未満									mg/ℓ	4
		4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005 未満			0.00005 未満									mg/ℓ	4
		5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満			0.001 未満									mg/ℓ	4
		6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満			0.001 未満									mg/ℓ	4
		7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.002			0.002									mg/ℓ	4
		8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満			0.002 未満									mg/ℓ	4
	無機物	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004 未満			0.004 未満									mg/ℓ	4
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満			0.001 未満									mg/ℓ	4
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	2.02			2.09									mg/ℓ	4
		12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.05 未満			0.05 未満									mg/ℓ	4
		13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.03			0.02									mg/ℓ	4
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002 未満			0.0002 未満									mg/ℓ	4
		15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005 未満			0.005 未満									mg/ℓ	4
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.0001 未満			0.0001 未満									mg/ℓ	4
		17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.0001 未満			0.0001 未満									mg/ℓ	4
		18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.0001 未満			0.0001 未満									mg/ℓ	4
		19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.0002			0.0002									mg/ℓ	4
		20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005 mg/ℓ以下	0.000012			0.000011									mg/ℓ	4
		21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.0002 未満			0.0002 未満									mg/ℓ	4
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	0.06 未満			0.06 未満									mg/ℓ	4
		23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	0.0033			0.0014									mg/ℓ	4
		24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	0.0023			0.0036									mg/ℓ	4
		25	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	0.0027			0.0024									mg/ℓ	4
		26	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	0.0009			0.0016									mg/ℓ	4
		27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	0.0092			0.0090									mg/ℓ	4
		28	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満			0.001 未満									mg/ℓ	4
		29	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満			0.002 未満									mg/ℓ	4
		30	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	0.002 未満			0.002 未満									mg/ℓ	4
		21	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	0.002 未満			0.002 未満									mg/ℓ	4
		32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	0.008 未満			0.008 未満									mg/ℓ	4
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01 未満			0.01 未満									mg/ℓ	4
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.007			0.010									mg/ℓ	4
		35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0,01 未満			0.01 未満									mg/ℓ	4
		36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01 未満			0.01 未満									mg/ℓ	4
	味	37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	12.4			11.4									mg/ℓ	4
	色	38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.001 未満			0.001 未満									mg/ℓ	4
	味	39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	10.8	9.3	10.1	8.5	10.2	9.8							mg/ℓ	12
		40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	83			87									mg/ℓ	4
		41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	146			158									mg/ℓ	4
	発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02 未満			0.02 未満									mg/ℓ	4
	におい	43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							mg/ℓ	12
		44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							mg/ℓ	12
	発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満			0.002 未満									mg/ℓ	4
	におい	46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005 未満			0.0005 未満									mg/ℓ	4
	味	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3　mg/ℓ以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2	0.2	0.2							mg/ℓ	12
	基礎的性状	48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5								12
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								12
		50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								12
		51	色度	5度 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							度	12
		52	濁度	2度 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							度	12