

令和7年度 要検討項目 水質検査結果

No.	要検討項目	目標値	検査結果等（各地点年1回検査）5月19日	
			第一浄水場内給水栓	第二浄水場内給水栓
1	銀	目標値なし	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
2	バリウム	0.7 mg/ℓ以下	0.07 mg/ℓ未満	0.07 mg/ℓ未満
3	ビスマス	目標値なし	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
4	モリブデン	0.07 mg/ℓ以下	0.007 mg/ℓ未満	0.007 mg/ℓ未満
5	アクリルアミド	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005 mg/ℓ未満	0.00005 mg/ℓ未満
6	アクリル酸	目標値なし	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満
7	17-β-エストラジオール	0.00008 mg/ℓ以下（暫定）	0.000008 mg/ℓ未満	0.000008 mg/ℓ未満
8	エチニル-エストラジオール	0.00002 mg/ℓ以下（暫定）	0.000002 mg/ℓ未満	0.000002 mg/ℓ未満
9	エチレンジアミン四酢酸（EDTA）	0.5 mg/ℓ以下	0.05 mg/ℓ未満	0.05 mg/ℓ未満
10	エピクロロヒドリン	0.0004 mg/ℓ以下（暫定）	0.00004 mg/ℓ未満	0.00004 mg/ℓ未満
11	塩化ビニル	0.002 mg/ℓ以下	0.0002 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ未満
12	酢酸ビニル	目標値なし	0.00004 mg/ℓ未満	0.00004 mg/ℓ未満
13	2,4-トルエンジアミン	目標値なし	0.0005 mg/ℓ未満	0.0005 mg/ℓ未満
14	2,6-トルエンジアミン	目標値なし	0.0005 mg/ℓ未満	0.0005 mg/ℓ未満
15	N, N-ジメチルアニリン	目標値なし	0.00004 mg/ℓ未満	0.00004 mg/ℓ未満
16	スチレン	0.02 mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満
17	ダイオキシン類 注1)	1 pg-TEQ/ℓ以下（暫定）	1 pg-TEQ/ℓ未満	1 pg-TEQ/ℓ未満
18	トリエチレンテトラミン	目標値なし	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満
19	ノニルフェノール	0.3 mg/ℓ以下（暫定）	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満
20	ビスフェノールA	0.1 mg/ℓ以下（暫定）	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満
21	ヒドラジン	目標値なし	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満
22	1,2-ブタジエン	目標値なし	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満
23	1,3-ブタジエン	目標値なし	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満
24	フタル酸ジ（n-ブチル）	0.01 mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
25	フタル酸ブチルベンジル	0.5 mg/ℓ以下	0.05 mg/ℓ未満	0.05 mg/ℓ未満
26	ミクロキスチン-LR	0.0008 mg/ℓ以下（暫定）	0.00005 mg/ℓ未満	0.00005 mg/ℓ未満
27	有機すざ化合物 注2)	0.0006 mg/ℓ以下（暫定）	0.00006 mg/ℓ未満	0.00006 mg/ℓ未満
28	プロモクロロ酢酸	目標値なし	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
29	プロモジクロロ酢酸	目標値なし	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満
30	ジプロモクロロ酢酸	目標値なし	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満
31	プロモ酢酸	目標値なし	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満
32	ジプロモ酢酸	目標値なし	0.007 mg/ℓ	0.008 mg/ℓ
33	トリプロモ酢酸	目標値なし	0.05 mg/ℓ未満	0.05 mg/ℓ未満
34	トリクロロアセトニトリル	目標値なし	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
35	プロモクロロアセトニトリル	目標値なし	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
36	ジプロモアセトニトリル	0.06 mg/ℓ以下	0.006 mg/ℓ未満	0.006 mg/ℓ未満
37	アセトアルデヒド	目標値なし	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満
38	MX	0.001 mg/ℓ以下	0.00005 mg/ℓ未満	0.00005 mg/ℓ未満
39	キシレン	0.4 mg/ℓ以下	0.04 mg/ℓ未満	0.04 mg/ℓ未満
40	過塩素酸	0.025 mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
41	NDMA	0.0001 mg/ℓ以下	0.00001 mg/ℓ未満	0.00001 mg/ℓ未満
42	アニリン 注3)	0.02 mg/ℓ以下	0.06 μg/ℓ未満	0.06 μg/ℓ未満
43	キノリン 注3)	0.0001 mg/ℓ以下	0.002 μg/ℓ未満	0.002 μg/ℓ未満
44	1,2,3-トリクロロベンゼン 注3)	0.02 mg/ℓ以下	0.1 μg/ℓ未満	0.1 μg/ℓ未満
45	ニトリロ三酢酸 注3)	0.2 mg/ℓ以下	0.1 μg/ℓ未満	0.1 μg/ℓ未満
46	PFHxS	目標値なし	0.000006 mg/ℓ	0.000009 mg/ℓ

注1) コプラナーPCBを含む。pgは1兆分の1グラム。TEQは毒性等量。

注2) トリブチルスズオキシドの目標値

注3) 1μg=0.001mg