(7)　放射性物質 水質検査結果

（ ）内の数値は検出限界値を示す。　(単位：Bq/kg)

採水日	浄水/原水の別	第一浄水場			第二浄水場		
		放射性ヨウ素［ヨウ素131］	放射性セシウム［セシウム134］	放射性セシウム［セシウム137］	放射性ヨウ素［ヨウ素131］	放射性セシウム［セシウム134］	放射性セシウム［セシウム137］
4月1日	浄水	不検出（15）	－	－	不検出（17）	－	－
4月4日	浄水	不検出（3）	－	－	不検出（3）	－	－
4月6日	浄水	不検出（15）	－	－	不検出（18）	－	－
4月8日	浄水	不検出（15）	－	－	不検出（18）	－	－
4月11日	浄水	不検出（3）	－	－	不検出（3）	－	－
4月13日	浄水	不検出（3）	－	－	不検出（3）	－	－
4月15日	浄水	4	－	－	不検出（3）	－	－
4月18日	浄水	不検出（3）	－	－	不検出（3）	－	－
4月20日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（1）	不検出（1）	不検出（1）
4月22日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（1.3）	不検出（2.7）	不検出（2.1）
4月25日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
4月27日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	3	4
4月29日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
5月2日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
5月6日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
5月9日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
5月11日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
5月13日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
5月16日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
5月18日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
5月20日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
5月23日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
5月25日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
5月27日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
5月30日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
6月1日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
6月3日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
6月6日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
6月8日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
6月10日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
6月13日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
6月15日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
6月17日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
6月20日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
6月22日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
6月24日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
6月27日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
6月29日	浄水	不検出（2）	不検出（2）	不検出（2）	不検出（1）	不検出（2）	不検出（2）
7月1日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
7月4日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
7月6日	浄水	不検出（2）	不検出（2）	不検出（2）	不検出（2）	不検出（2）	不検出（2）
7月8日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
7月11日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
7月13日	浄水	不検出（2）	不検出（3）	不検出（2）	不検出（1）	不検出（2）	不検出（2）
7月15日	浄水	不検出（2）	不検出（2）	不検出（2）	不検出（1）	不検出（2）	不検出（2）
7月18日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
7月20日	浄水	不検出（1）	不検出（1）	不検出（1）	不検出（1）	不検出（1）	不検出（2）
7月22日	浄水	不検出（1）	不検出（1）	不検出（1）	不検出（1）	不検出（1）	不検出（1）
7月25日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
7月27日	浄水	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）	不検出（3）
7月29日	浄水	不検出（1）	不検出（1）	不検出（1）	不検出（1）	不検出（1）	不検出（1）
8月1日	浄水	不検出（1）	不検出（1）	不検出（2）	不検出（1）	不検出（1）	不検出（1）
8月3日	浄水	不検出（1）	不検出（1）	不検出（2）	不検出（1）	不検出（1）	不検出（1）
8月5日	浄水	不検出（1）	不検出（1）	不検出（2）	不検出（1）	不検出（1）	不検出（1）
8月8日	浄水	不検出（1）	不検出（2）	不検出（1）	不検出（1）	不検出（1）	不検出（1）

( ) 内の数値は検出限界値を示す。 (単位：Bq/kg)

採水日	浄水/原水の別	第一浄水場			第二浄水場		
		放射性ヨウ素［ヨウ素131］	放射性セシウム［セシウム134］	放射性セシウム［セシウム137］	放射性ヨウ素［ヨウ素131］	放射性セシウム［セシウム134］	放射性セシウム［セシウム137］
8月10日	浄水	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)
8月12日	浄水	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (2)
8月15日	浄水	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (2)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (2)
8月17日	浄水	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)
8月19日	浄水	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)	不検出 (1.1)	不検出 (1.0)	不検出 (0.7)	不検出 (1.2)
8月22日	浄水	不検出 (0.8)	不検出 (0.9)	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)	不検出 (0.9)	不検出 (0.9)
8月24日	浄水	不検出 (0.9)	不検出 (0.8)	不検出 (1.3)	不検出 (1.1)	不検出 (0.9)	不検出 (1.0)
8月26日	浄水	不検出 (0.8)	不検出 (0.9)	不検出 (0.9)	不検出 (0.9)	不検出 (1.1)	不検出 (1.0)
8月29日	浄水	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)	不検出 (1.2)	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)
8月31日	浄水	不検出 (1.1)	不検出 (0.9)	不検出 (1.3)	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)	不検出 (0.8)
9月2日	浄水	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)	不検出 (1.2)	不検出 (1.1)	不検出 (0.9)	不検出 (1.3)
9月5日	浄水	不検出 (1.1)	不検出 (1.1)	不検出 (1.2)	不検出 (0.8)	不検出 (0.9)	不検出 (1.3)
9月7日	浄水	不検出 (1.1)	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)	不検出 (1.0)	不検出 (0.9)	不検出 (1.2)
9月9日	浄水	不検出 (1.0)	不検出 (0.9)	不検出 (1.4)	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)	不検出 (1.2)
9月12日	浄水	不検出 (1.0)	不検出 (0.9)	不検出 (1.3)	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)
9月14日	浄水	不検出 (1.0)	不検出 (0.7)	不検出 (0.9)	不検出 (1.0)	不検出 (0.9)	不検出 (1.2)
9月16日	浄水	不検出 (0.9)	不検出 (1.0)	不検出 (1.2)	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)	不検出 (1.2)
9月19日	浄水	不検出 (0.9)	不検出 (1.1)	不検出 (1.1)	不検出 (1.0)	不検出 (0.9)	不検出 (1.2)
9月21日	浄水	不検出 (0.9)	不検出 (1.1)	不検出 (1.0)	不検出 (0.8)	不検出 (0.8)	不検出 (1.1)
9月26日	浄水	不検出 (1.0)	不検出 (0.7)	不検出 (0.8)	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)	不検出 (1.2)
9月28日	浄水	不検出 (1.1)	不検出 (1.1)	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)	不検出 (1.0)	不検出 (1.2)
9月30日	浄水	不検出 (1.0)	不検出 (0.9)	不検出 (1.4)	不検出 (0.8)	不検出 (0.9)	不検出 (1.0)
10月3日	浄水	不検出 (0.8)	不検出 (1.0)	不検出 (1.2)	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)
10月5日	浄水	不検出 (0.9)	不検出 (1.1)	不検出 (0.9)	不検出 (1.2)	不検出 (1.2)	不検出 (1.4)
10月7日	浄水	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)	不検出 (1.2)	不検出 (1.2)	不検出 (1.0)	不検出 (1.2)
10月10日	浄水	不検出 (1.1)	不検出 (1.0)	不検出 (1.3)	不検出 (1.1)	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)
10月12日	浄水	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)	不検出 (1.0)	不検出 (0.9)	不検出 (1.1)	不検出 (1.3)
10月14日	浄水	不検出 (1.0)	不検出 (0.7)	不検出 (1.1)	不検出 (0.9)	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)
10月17日	浄水	不検出 (0.9)	不検出 (0.9)	不検出 (1.1)	不検出 (0.9)	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)
10月19日	浄水	不検出 (0.9)	不検出 (1.1)	不検出 (0.9)	不検出 (0.9)	不検出 (0.9)	不検出 (1.0)
10月21日	浄水	不検出 (1.0)	不検出 (0.7)	不検出 (1.1)	不検出 (1.1)	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)
10月24日	浄水	不検出 (0.9)	不検出 (0.9)	不検出 (1.3)	不検出 (1.1)	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)
10月26日	浄水	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)	不検出 (1.1)
10月28日	浄水	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)	不検出 (1.3)	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)	不検出 (0.9)
10月31日	浄水	不検出 (1.0)	不検出 (0.8)	不検出 (1.1)	不検出 (0.9)	不検出 (1.0)	不検出 (1.3)
11月2日	浄水	不検出 (0.8)	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)	不検出 (0.9)	不検出 (1.2)
11月4日	浄水	不検出 (1.1)	不検出 (1.1)	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)	不検出 (1.2)	不検出 (1.1)
11月7日	浄水	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)	不検出 (1.2)	不検出 (1.0)	不検出 (0.9)	不検出 (1.2)
11月9日	浄水	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)	不検出 (1.2)	不検出 (1.1)	不検出 (1.1)	不検出 (1.2)
11月11日	浄水	不検出 (1.0)	不検出 (0.9)	不検出 (0.9)	不検出 (1.1)	不検出 (0.9)	不検出 (1.0)
11月16日	浄水	不検出 (1.1)	不検出 (1.1)	不検出 (0.8)	不検出 (0.9)	不検出 (0.9)	不検出 (0.9)
11月16日	原水	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)
11月18日	浄水	不検出 (0.9)	不検出 (0.8)	不検出 (1.1)	不検出 (0.8)	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)
11月21日	浄水	不検出 (0.9)	不検出 (1.0)	不検出 (1.3)	不検出 (1.1)	不検出 (1.1)	不検出 (1.3)
11月23日	浄水	不検出 (0.9)	不検出 (0.8)	不検出 (1.0)	不検出 (0.9)	不検出 (1.0)	不検出 (1.2)
11月25日	浄水	不検出 (1.0)	不検出 (0.9)	不検出 (0.9)	不検出 (1.0)	不検出 (0.9)	不検出 (1.3)
11月28日	浄水	不検出 (1.0)	不検出 (0.8)	不検出 (1.3)	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)
11月30日	浄水	不検出 (1.0)	不検出 (0.9)	不検出 (1.2)	不検出 (1.1)	不検出 (0.9)	不検出 (1.2)
12月2日	浄水	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)	不検出 (1.1)	不検出 (0.9)	不検出 (0.9)	不検出 (1.1)
12月5日	浄水	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)	不検出 (1.1)	不検出 (0.9)	不検出 (1.1)
12月7日	浄水	不検出 (0.9)	不検出 (0.9)	不検出 (1.0)	不検出 (0.9)	不検出 (1.0)	不検出 (1.2)
12月9日	浄水	不検出 (0.9)	不検出 (0.9)	不検出 (1.4)	不検出 (1.0)	不検出 (0.9)	不検出 (1.2)
12月12日	浄水	不検出 (0.9)	不検出 (0.9)	不検出 (1.2)	不検出 (0.9)	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)
12月14日	浄水	不検出 (0.9)	不検出 (1.1)	不検出 (1.1)	不検出 (0.9)	不検出 (1.0)	不検出 (1.2)
12月16日	浄水	不検出 (1.0)	不検出 (1.2)	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)	不検出 (0.7)	不検出 (1.0)
12月19日	浄水	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)	不検出 (1.1)	不検出 (1.1)	不検出 (0.9)	不検出 (1.2)
12月21日	浄水	不検出 (1.2)	不検出 (0.9)	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)	不検出 (0.9)	不検出 (1.1)

（ ）内の数値は検出限界値を示す。　（単位：Bq/kg）

採水日	浄水/原水の別	第一浄水場			第二浄水場		
		放射性ヨウ素［ヨウ素131］	放射性セシウム［セシウム134］	放射性セシウム［セシウム137］	放射性ヨウ素［ヨウ素131］	放射性セシウム［セシウム134］	放射性セシウム［セシウム137］
12月23日	浄水	不検出（1.0）	不検出（1.0）	不検出（1.2）	不検出（0.8）	不検出（0.8）	不検出（1.0）
12月26日	浄水	不検出（1.1）	不検出（0.9）	不検出（1.1）	不検出（1.0）	不検出（0.9）	不検出（1.2）
12月28日	浄水	不検出（1.1）	不検出（0.7）	不検出（1.1）	不検出（0.9）	不検出（1.1）	不検出（1.0）
H24年1月5日	原水	不検出（1.0）	不検出（0.9）	不検出（1.0）	不検出（1.1）	不検出（0.9）	不検出（1.4）
1月5日	浄水	不検出（1.1）	不検出（1.1）	不検出（1.4）	不検出（1.2）	不検出（0.7）	不検出（1.1）
1月9日	浄水	不検出（1.0）	不検出（0.8）	不検出（1.3）	不検出（1.0）	不検出（1.0）	不検出（1.2）
1月16日	浄水	不検出（0.9）	不検出（1.0）	不検出（0.9）	不検出（1.0）	不検出（1.1）	不検出（1.2）
1月23日	浄水	不検出（0.9）	不検出（0.9）	不検出（1.1）	不検出（1.0）	不検出（0.9）	不検出（1.1）
1月30日	浄水	不検出（1.0）	不検出（0.8）	不検出（0.8）	不検出（1.1）	不検出（0.9）	不検出（1.2）
2月6日	原水	不検出（1.1）	不検出（1.1）	不検出（1.2）	不検出（1.0）	不検出（1.0）	不検出（1.2）
2月6日	浄水	不検出（1.0）	不検出（0.9）	不検出（1.0）	不検出（1.0）	不検出（0.9）	不検出（1.1）
2月13日	浄水	不検出（1.0）	不検出（1.1）	不検出（1.1）	不検出（1.0）	不検出（1.1）	不検出（1.1）
2月20日	浄水	不検出（1.0）	不検出（0.9）	不検出（1.1）	不検出（1.0）	不検出（1.1）	不検出（1.3）
2月27日	浄水	不検出（1.0）	不検出（1.0）	不検出（1.4）	不検出（0.9）	不検出（0.7）	不検出（1.2）
3月5日	原水	不検出（1.0）	不検出（1.0）	不検出（1.2）	不検出（1.0）	不検出（1.0）	不検出（1.0）
3月5日	浄水	不検出（1.0）	不検出（1.0）	不検出（1.0）	不検出（1.1）	不検出（0.8）	不検出（0.9）
3月12日	浄水	不検出（0.7）	不検出（0.6）	不検出（0.7）	不検出（0.7）	不検出（0.6）	不検出（0.7）
3月19日	浄水	不検出（0.8）	不検出（0.7）	不検出（0.8）	不検出（0.9）	不検出（0.8）	不検出（0.8）
3月26日	浄水	不検出（0.8）	不検出（0.7）	不検出（0.8）	不検出（0.8）	不検出（0.9）	不検出（0.9）

（注）検出限界値の表示桁数が異なるのは、測定機関や測定装置の精度の違いによるものである。