


粗破砕搬送コンベヤ上の燃えがら



選別設備につづく



燃えがらから発見された
卓上カセットコンロ用ガスボンベ

7/1までに
常時散水設備設置

7/1までに火炎検知、温度検知
及びスプリンクラー4か所設置

発煙した粗破砕物搬送コンベヤ上部

設置済スプリンクラー

設置済スプリンクラー

消火用ホース設置
監視員配置

不燃・粗大ごみクレーン

不燃・粗大ごみ
受入ホッパ/供給コンベヤ

二次破砕機室

破砕物
搬送コンベヤ

一次破砕機

二次破砕機

不燃・粗大
ごみピット

粗破砕物搬送コンベヤ
不燃・粗大コンベヤピット

不燃・粗大コンベヤピット

二次破砕機室