

クリーンセンターにおける可燃ごみピット内の火災について

クリーンセンター内で発生した火災に伴う初期対応及び消防対応等について、報告します。

- | | | |
|---|-------|--|
| 1 | 日 時 | 平成 31 年 2 月 14 日（木曜日）午前 9 時 59 分頃 |
| 2 | 場 所 | 可燃ごみピット（不燃残さ落ち口） |
| 3 | 経 過 | 10 時 01 分 119 番通報。
10 時 07 分 消防隊到着。
10 時 10 分 可燃ごみピット発煙のみ、消防隊による消火活動開始。
10 時 15 分 クリーンセンター南側道路の封鎖開始。
11 時 46 分 鎮圧。
12 時 05 分 クリーンセンター南側道路の封鎖解除。
12 時 40 分 鎮火。
13 時 30 分 ごみ搬入再開。 |
| 4 | 原 因 | まだ推測の域であるが不燃ごみ残渣中に何らかの着火原因となるものが混入。 |
| 5 | 直近の対応 | 発火のあった可燃ピットの巡回点検、消火体制維持（消火ホース延長）。
発火した付近のごみを優先して焼却。 |
| 6 | 今後の対応 | 可燃ピット内の監視強化と迅速な消火体制を維持するとともに、発火原因を究明しその対策を図る。 |