

	主な内容			基準		
構造体	保有水平体力の割増率 (上記による構造耐震指標I s 値)			1.25 (0.75)		
非構造部材	設計用標準水平震度			外部	一般室	
				屋上・塔屋・上層階	1.0	1.0
				中間階	0.6	0.6
				1階・地下階	0.4	0.4
設備関係	耐震性				重要機器	一般機器
					屋上・塔屋・上層階	1.5
		水槽以外の設備機器の設計用標準水平震度	中間階	1.0	0.6	
			1階・地下階	0.6	0.4	
			屋上・塔屋・上層階	1.5	1.0	
		水槽の設計表標準水平震度	中間階	1.0	0.6	
			1階・地下階	1.0	0.6	