

## 工事台帳

施設名【武蔵野公会堂】1964年度

### ■工事履歴

年度	件名	概要
S.37	1962 新築工事	RC造(2727.04㎡)
S.38	1963 新築に伴う電気音響映写設備工事	
S.38	1963 新築に伴う家具工事	
S.38	1963 新築に伴う空調設備工事	
S.38	1963 新築に伴う給排水衛生設備工事	
S.38	1963 新築に伴う舞台吊物工事	
S.39	1964 車止め、花壇取設他工事	
S.41	1966 電灯増設その他工事	
S.41	1966 電灯増設その他工事	
S.43	1968 防水工事	ゴーレックス
S.43	1968 各所修繕工事	
S.44	1969 ペンキ塗替工事	160㎡
S.44	1969 暖房設備改修工事	
S.44	1969 一部天井補修工事	480㎡
S.45	1970 舞台床張工事	104㎡
S.45	1970 カーテン修繕工事	取替
S.47	1972 技師室窓改修工事	
S.47	1972 非常灯設備工事	
S.48	1973 舞台用テレビカメラ装置取付工事	カメラ、モニター他
S.48	1973 駐車場係員詰所取設工事	木造1F(315㎡)
S.48	1973 舞台床張替工事	16.5㎡
S.49	1974 自動火災報知設備補修工事	熱感知器1台、煙感知器42台
S.50	1975 カーテン取替その他工事	ボールカーテン取替第2和室壁張替
S.51	1976 冷凍機分解修理工事	1号機
S.51	1976 カーテン取替その他工事	2号機
S.51	1976 冷凍機圧縮機分解修理工事	
S.53	1978 防水補修工事	屋根防水605㎡、人工芝張40㎡
S.53	1978 室内塗装工事	天井ボード、壁モルタル面1135㎡、天井合板、建具、手摺1008㎡
S.53	1978 防災設備工事	消火水槽、スプリンクラー、消火栓改修
S.53	1978 2階会議室天井張工事	張替144㎡
S.54	1979 OCB取替等工事	1台
S.54	1979 厨房フード改修その他工事	
S.54	1979 排水、汚水ポンプ修理工事	オーバーホール
S.54	1979 調光装置改修工事	フチ盤5台
S.54	1979 床張替工事	ホール床390㎡階段床120㎡
S.54	1979 蓄電池取替工事	鉛蓄電池取替1台
S.54	1979 外装工事	外壁吹付2315㎡
S.55	1980 ホール屋根防水改修等工事	ホール屋根610㎡、本館屋上合成ゴム塗料塗455㎡
S.55	1980 ターホン冷凍機、冷温水切替バルブ取替工事	ゲート弁10ヶ、保温ラッキング技
S.55	1980 舞台照明設備改修工事	照明増設、調光装置取替
S.56	1981 会議室、放送設備工事	
S.56	1981 ホール放送設備工事	主調整卓、電力増巾架、プロセニアムスピーカー2台

## 工事台帳

S.56	1981	ステージ床張替工事	93㎡
S.56	1981	スライディングドア取替工事	1ヶ所
S.57	1982	動力制御盤改修工事	衛生ポンプ盤、ポンプ排気盤、送風機空調機盤
S.57	1982	監視用テレビ設備工事	カメラ1台、ズームレンズ1台、テレビ2台、リモコンボックス2台
S.57	1982	防火扉及び防火シャッター工事	
S.58	1983	ガス漏警報設備工事	9台受信機1面、無停電電源装置
S.58	1983	誘導灯増設その他工事	誘導灯、防火戸、防火シャッター
S.58	1983	電話設備改修工事	電子交換機1台、電話機17台
S.59	1984	外壁補修工事	外壁530㎡垂幕腕木取付2本
S.60	1985	ホール、ロビー天井その他改修工事	舞台裏通路床仕上改修、階段、ホール、ロビー天井改修
S.60	1985	耐震補強その他改修工事	壁、ホール客席廻り改修、階段ノスリップ、ロビー照明取替
S.60	1985	建築、設備的調査	
S.61	1986	南側階段室。廊下床張替工事	床ロリウム張替210㎡、階段ノスリップ83m
S.61	1986	食堂厨房機器改修他工事	製氷器、食器洗浄器、冷蔵庫、冷凍庫、ガスレンジ
S.61	1986	第1会議室他冷暖房機設置工事	天吊型4台、壁掛型9台
S.62	1987	ステージ床改修等工事	フローリング張、回転スクリーン塗装
S.63	1988	内装改修工事	ホール、階段室、廊下塗装、会議室床シート張り
H.1	1989	冷凍機用井水ポンプ取替工事	
H.1	1989	屋上防水改修工事	大屋根486.3㎡、塔屋108.2㎡
H.1	1989	非常照明直流電源装置取替工事	
H.2	1990	地階便所改修工事	内装改修
H.2	1990	ロビー等改修工事に伴う電気設備工事	電灯コンセント、弱電
H.2	1990	ロビー等改修工事	内装改修、サイン、ホール、ロビー、ヒロティ、第4会議室
H.2	1990	冷凍機用井水ポンプ繰出管取替工事	100A×2.75m17本
H.3	1991	ホール屋根防水改修工事	下地処理611.2㎡、シート防水507㎡
H.3	1991	地階客用便所改修工事	建具、塗装
H.4	1992	舞台絞りどん帳取替工事	w11.68m、H6.76m
H.4	1992	ホール客席等改修工事	椅子取替348席、通路誘導灯
H.5	1993	空調設備用熱源機器改修設計委託	
H.5	1993	空調設備熱源機器改修工事	ガス吸収軟水冷水機2台、冷却塔2台、循環ポンプ4台
H.7	1995	舞台機械吊物昇降装置改修工事	巻上機1.5KW1台
H.7	1995	受変電設備改修工事	高圧、低圧機改修その他
H.9	1997	空調換気設備改修工事	エアハンドリングユニット2基取替、地下厨房排風機1基取替
H.9	1997	映写室他吹付石綿除去工事	階段、映写室、ホール
H.9	1997	配電盤改修工事	電気室、低圧動力盤、調光切替盤、低圧電灯盤取替
H.9	1997	空調換気設備改修に伴う設計委託	
H.12	2000	舞台機構設備改修工事	どん帳巻上機、第2天反前後巻上機、手動吊物ロープ改修
H.12	2000	分電盤改修工事	5面L1?L3、LB、LB1刀型→ブレーカ
H.14	2002	公会堂冷却塔充填材交換工事	
H.14	2002	公会堂階段手摺撤去工事	
H.14	2002	公会堂階段手摺改修工事	
H.14	2002	公会堂映写室内装補修工事	
H.14	2002	武蔵野公会堂外壁仕上材落下防止工事	仕上げの打込み砕石が落下してくるため塗膜にてカバーする
H.14	2002	武蔵野公会堂外壁補修工事	外壁モルタル剥離部をピンニングにより補修
H.14	2002	武蔵野公会堂3階照明操作室空調機設置工事	
H.14	2002	公会堂階段手摺改修工事	

## 工事台帳

H.14	2002	武蔵野公会堂誘導灯バッテリー交換工事	
H.14	2002	公会堂ロビー雨漏り補修工事	ロビー屋上部分のみ
H.14	2002	武蔵野公会堂ホール照明器具改修工事	
H.14	2002	武蔵野公会堂舞台照明設備改修工事	
H.14	2002	武蔵野公会堂防煙シャッターメンテナンス工事	消防の査察で防煙シャッター不具合の指摘を受け、来年度の概算要求で上がってきたが、メンテナンスで直せるため繰り上げて、今年度中に行う。
H.14	2002	武蔵野公会堂掲示板改修工事(吉祥寺北コミュニティセンター)	
H.14	2002	公会堂設備通路階段室雨漏り補修工事	壁面花壇部分
H.15	2003	武蔵野公会堂高置水槽内塗装工事	
H.15	2003	武蔵野公会堂電動シャッター修繕工事	
H.15	2003	武蔵野公会堂1階ロビーガラス取替他工事	
H.15	2003	武蔵野公会堂高置水槽屋外上部塗装工事	
H.15	2003	武蔵野公会堂消防設備修繕工事	
H.15	2003	武蔵野公会堂屋内消火栓連結送水口移設工事	掲示板一体型連結送水口漏水により移設新設するものです掲示板撤去新設すると工事費高額となるため送水口移設する
H.16	2004	武蔵野公会堂漏水修理工事	漏水修理工事
H.16	2004	武蔵野公会堂高置水槽塗装工事	下装エポキシ2回塗り、上塗ポリウラタン樹脂2回塗る。
H.16	2004	武蔵野公会堂第四会議室A空調機改修工事	機器交換
H.16	2004	武蔵野公会堂漏水修理工事	漏水修理
H.16	2004	公会堂非常灯用蓄電池設備改修工事	シール形制御盤式据置鉛蓄電池型式:STL-200・52セル 1組耐用年数:約13?16年(従来品の2倍)
H.16	2004	武蔵野公会堂ホール暗幕交換工事	ホールサイド暗幕経年劣化を交換
H.16	2004	公会堂改修事業【工事】	
H.16	2004	武蔵野公会堂バリアフリー化改修工事	地下男子:ベビーベッド、洋便1箇所到手摺地下女子:ベビーベッド、洋便1箇所到手摺
H.16	2004	武蔵野公会堂屋上棟屋部分塗装工事	屋上南北塔屋外壁部分の下地処理(クラック、欠損、浮き)後防水型複層塗材E(フッ素トップ)405㎡、その他鉄部塗装・サッシ周りシーリング打ち替え
H.16	2004	武蔵野公会堂ポンプグラウンドパッキン交換工事	ポンプグラウンドパッキン交換
H.16	2004	武蔵野市公会堂漏水調査工事	漏水調査
H.16	2004	武蔵野公会堂駐車場内鉄蓋交換工事	人孔蓋破損交換。
H.16	2004	武蔵野公会堂化粧鏡交換工事	鏡交換
H.16	2004	武蔵野公会堂消火栓漏水工事	舞台東側天井の消火栓より漏水有り修理するもの
H.17	2005	武蔵野公会堂会議棟屋上防水改修工事	既存シート防水の経年による劣化及びふくれ等えお改善する為、ウレタン塗膜防水により改修を行な
H.17	2005	武蔵野公会堂駐車場一部舗装工事	舗装劣化を一部舗装する。
H.17	2005	武蔵野公会堂3階第三会議室空調機修繕工事	薬品洗浄他
H.17	2005	武蔵野公会堂第三会議室室外機圧縮機交換等改修工事	圧縮機交換及びフロン注入
H.17	2005	武蔵野公会堂ガス漏れ検知器交換工事	ガス漏れ検知器交換8台
H.17	2005	武蔵野公会堂消防設備修繕工事	誘導灯電池交換等
H.17	2005	武蔵野公会堂地下レストラン食器洗浄機更新工事	寸法600×600×600 3φ200V食器洗浄機1台更新、給排水管盛替え
H.17	2005	武蔵野公会堂4階管理室前丸窓ガラス交換工事	丸窓ガラス交換、
H.17	2005	武蔵野公会堂蛍光灯器具改修工事	蛍光灯器具交換PCB改修
H.17	2005	武蔵野公会堂第四会議室室内機復旧作業工事	修理他
H.17	2005	武蔵野公会堂消防設備等交換工事	ガス警報機交換電池他
H.17	2005	武蔵野公会堂舞台床補修工事	舞台床劣化を一部張替、(マイク、コンセント撤去後床)
H.17	2005	公会堂地下既存コンデンサー収納庫設置工事	地下にあるコンデンサーを箱に入れるて長期に保管するもの。
H.17	2005	武蔵野公会堂(コミュニティセンター内掲示板)戸車交換他工事	掲示板戸車交換、クロス張替(防水加工)下地ベニヤ張替、
H.17	2005	武蔵野公会堂湧水槽内調査清掃工事	湧水槽清掃
H.17	2005	公会堂冷温水発生機オーバーホール工事	冷温水発生機オーバーホール2台

## 工事台帳

H.17	2005	武蔵野公会堂案内看板改修工事	案内看板取替え
H.17	2005	公会堂冷温水発生機部品撤去処分工事	冷温水発生機部品撤去処分
H.18	2006	武蔵野公会堂消防設備修理工事	誘導灯電池交換
H.18	2006	武蔵野公会堂手動吊物用麻ロープ取替工事	ロープ交換
H.18	2006	武蔵野公会堂事務室北側出入口庇設置工事	新規庇取付、
H.18	2006	武蔵野公会堂舞台照明部品修繕工事	舞台照明器具部品修繕及び照明卓UPSバッテリー交換
H.18	2006	武蔵野公会堂レストラン床改修工事	一部床劣化を張替え、(フローリング、タイル)
H.18	2006	武蔵野公会堂非常放送設備改修工事	非常放送設備改修
H.18	2006	武蔵野公会堂防火シャッター電源盛替工事	電線引き換え
H.18	2006	武蔵野公会堂舞台回転反射板等改修工事	舞台回転反射板の仕上げ材の老朽化に伴う更新及び天井反射板の塗装を行う
H.18	2006	武蔵野公会堂変圧器交換工事に伴う配線改修工事	変圧器交換に伴い、必要となった配線改修を行う。
H.18	2006	武蔵野公会堂維持修繕事業【工事】	
H.18	2006	武蔵野公会堂保全整備事業【工事】	
H.18	2006	武蔵野公会堂変圧器交換工事	経年劣化に伴い、変圧器3台を更新する。
H.18	2006	武蔵野公会堂防火扉用ロープ取替工事	防火扉用ロープ交換
H.19	2007	武蔵野公会堂消防設備改修工事	誘導灯交換等
H.19	2007	武蔵野公会堂2階トイレ他手洗い器撤去工事	手洗い器撤去
H.19	2007	武蔵野公会堂変電室内低圧ケーブル改修工事	変電室内劣化ケーブルの改修工事
H.19	2007	武蔵野公会堂ホール監視カメラ改修工事	ホールに設置されている監視設備の改修
H.19	2007	武蔵野公会堂音響卓改修工事	音響卓の改修工事
H.19	2007	武蔵野公会堂舞台幕類交換工事	舞台幕総取替え、一文字幕のみ両端0.8m延長
H.19	2007	武蔵野公会堂消火栓圧力逃がし管改修工事	消火栓逃がし管改修
H.19	2007	武蔵野公会堂誘導灯バッテリー交換工事	誘導灯用電池交換
H.19	2007	武蔵野公会堂変圧器更新工事	変圧器2基を更新する
H.19	2007	武蔵野公会堂高置水槽等更新工事	高置水槽更新、消火補給水槽新設
H.19	2007	武蔵野公会堂屋内消火栓ポンプ更新工事	屋内消火栓ポンプ1台更新、配管改修等
H.19	2007	武蔵野公会堂1階誘導灯用信号装置中継盤取替工事	信号装置中継個交換
H.19	2007	武蔵野公会堂駐車場区画線変更工事	駐車場ライン引き直し及び車止め設置
H.19	2007	公会堂施設改修事業【工事】	
H.19	2007	武蔵野公会堂空調機用加湿器部品交換工事	加湿器モーター等交換
H.19	2007	公会堂保全整備事業【工事】総予算額700(千円)増額変圧器工事予算見直しのため	
H.20	2008	武蔵野公会堂地下店舗厨房排風機交換工事	屋上の排風機(地下店舗厨房換気用)の交換工事
H.20	2008	公会堂管理棟スチール窓改修工事	2・3階サッシ及び窓ガラス全面改修
H.20	2008	武蔵野公会堂サッシ交換に伴う空調改修工事	東側2・3階サッシ交換の伴う空調配管取外し取付
H.20	2008	武蔵野公会堂防火シャッター巻上機交換工事	防火シャッターの巻上機と制御盤の交換
H.20	2008	武蔵野公会堂ホールワイヤレスシステム改修工事	ワイヤレス受信機・混合分配器・ワイヤレスアンテナ・ワイヤレスマイクロホン
H.20	2008	公会堂保全整備事業【工事】	
H.20	2008	公会堂維持修繕事業【工事】	
H.20	2008	武蔵野公会堂地下店舗厨房排風機消音対策工事	屋上の排風機(地下店舗厨房換気用)の騒音対策のため、ダクト消音チャンパー×2ヶ、ファン消音カバーの設置と、適正な換気風量とするため、ガス台の移設。
H.20	2008	武蔵野公会堂非常放送スピーカ増設改修工事	各室、廊下、階段、ホールのスピーカ交換及び無設置部の増設
H.20	2008	武蔵野公会堂管理棟バルコニー欠損部追加工事	本工事の欠損部補修追加工事
H.20	2008	武蔵野公会堂管理棟バルコニー改修工事	管理棟東面の手摺壁及び軒裏の防水改修工事
H.21	2009	武蔵野公会堂地下食堂換気設備改修に伴うはつり等追加工事	店舗天井部分のスラブ厚が設計想定より厚かった為、はつり、レントゲン検査を追加。
H.21	2009	武蔵野公会堂地下食堂換気設備改修工事	地下食堂に、熱交換型換気扇2台を設置。

## 工事台帳

H.21	2009	公会堂空調機エアハンドリングユニット内部塗装工事	空調機オーバーホール後の塗装
H.21	2009	武蔵野公会堂エアハンドリングユニット部品交換工事	空調機送風装置ファン軸受け類Vベルト等交換
H.21	2009	武蔵野公会堂地下トイレ洗面器交換工事	地下男子トイレ(洗面器+水栓+水石鹸入れ)×5台、女子トイレ洗面器用Pトラップ×5個の交換。
H.21	2009	武蔵野公会堂機械室排風機交換工事	PH階機械室内にある機械室系統排風機の交換。同能力。
H.21	2009	武蔵野公会堂誘導灯信号装置設置工事	誘導灯信号装置、中継器設置。ホール内誘導灯7台交換。自火報受信機及び分電盤配線改修。配線
H.22	2010	武蔵野公会堂地階厨房機械設備解体工事	オイルラップ及び排水管解体、汚水清掃等
H.22	2010	武蔵野公会堂吸収式冷温水機修繕工事	吸収式冷温水機点検時に指摘された、2号機のカスケット交換・ボルト溶接を行う。
H.22	2010	武蔵野公会堂防災警報盤電磁接触器交換工事	防災警報盤電磁接触器交換
H.22	2010	武蔵野公会堂店舗系統ダクト補修工事	店舗系統のダクト補修工事を行う。
H.22	2010	武蔵野公会堂地階厨房建築解体工事	室内養生、内装解体、床はつり等
H.23	2011	武蔵野公会堂和室等内装改修工事	第一・第二和室の畳表取り換え及び壁紙張り替え。従業員休憩室の畳表取り換え。
H.24	2012	公会堂地下倉庫改修事業【工事】	
H.24	2012	武蔵野公会堂1階誰でもトイレ引戸取替工事	トイレの鍵の開閉が困難なため、建具の更新を行う。
H.24	2012	武蔵野公会堂屋上防水修繕工事	屋上防水の部分修繕を行う。
H.24	2012	公会堂地階食堂跡改修に伴う機械設備工事	旧食堂を防災倉庫に内装改修に伴う給排水ガス設備工事
H.24	2012	公会堂地階食堂跡改修工事	旧食堂を防災倉庫に内装改修
H.24	2012	公会堂地階食堂跡改修に伴う電気設備工事	旧食堂を防災倉庫にする内装改修に伴う電気工事
H.25	2013	武蔵野公会堂会議棟2階トイレ改修に伴う機械設備工事	2階和式便器を洋式に改修
H.25	2013	武蔵野公会堂会議棟洗面器金物交換工事	
H.25	2013	武蔵野公会堂会議棟洗面器金物交換工事	武蔵野公会堂会議棟洗面器金物交換
H.25	2013	公会堂1F湯沸室換気扇増設工事	特殊建築物定期検査時指摘事項の換気風量不足を解消するため、1F湯沸室に換気設備を増設する
H.25	2013	武蔵野公会堂冷却水ポンプ改修に伴う防水塗装工事	空調機の冷却水ポンプ交換工事に伴い、ポンプの基礎の防水工事を行う
H.25	2013	武蔵野公会堂冷却水ポンプ改修工事	ホールの空調機の屋上冷却水ポンプ2台を交換する。既存と同能力の80A,3.7KW
H.25	2013	武蔵野公会堂会議棟2階トイレ改修に伴う内装工事	2階トイレブース扉開閉方向変更
H.26	2014	武蔵野公会堂屋上手摺り廻り防水修繕その他工事	屋上手摺り廻りの防水修繕とトイレ床のコーティングを行う。
H.26	2014	武蔵野公会堂非常照明設備改修工事	停電時に動作しない状態になっている既存非常照明設備を、正常に動作するよう改修を行う
H.26	2014	武蔵野公会堂ガスもれ受信機等交換工事	ガスもれ受信機都市G1級10回線、及び警報盤交換
H.26	2014	武蔵野公会堂エントランス自動ドア改修工事	エントランスの自動ドア駆動部の改修を行う。
H.26	2014	武蔵野公会堂B1F機械室給気ファン更新工事	地下1階機械室の給気ファン(NO.21/2SRM3 5100m3/h 320Pa 1050min-1 200V 1.5kW)更新
H.27	2015	武蔵野公会堂ロビー上部及び第三会議室防水工事	ロビー上部と第三会議室の漏水を止水する。
H.27	2015	武蔵野公会堂防排煙連動操作盤交換工事	劣化により動作の不都合が出ているため、操作盤を交換する。
H.27	2015	武蔵野公会堂ホール棟屋根防水改修に伴う追加工事	笠木の劣化に伴い笠木からの漏水が考えられることから、追加工事として笠木部も特殊加工塩ビ被覆鋼板にて防水処理を施す。
H.27	2015	武蔵野公会堂ホール棟屋根防水改修工事	ホール棟屋上は、既存塩ビシート防水を残したまま、塩ビシート防水(機械式固定)にて改修を行う。また、屋根底部は、ウレタン塗膜防水(X-2)にて改修を行う。
H.27	2015	武蔵野公会堂会議棟他階段室手摺設置工事	会議室棟の階段手すり片側なので、できる範囲で両側に設置する。
H.27	2015	武蔵野公会堂ホール棟屋根笠木補修工事	笠木(ケラバ部)を特殊加工塩ビ被覆鋼板及び塩ビシートにて補修を行う。
H.28	2016	公会堂サッシ他北面漏水補修工事	舞台袖にて発生した漏水箇所を補修する。
H.28	2016	武蔵野公会堂冷温水ポンプ2号機更新工事	地階機械室に設置されている冷温水ポンプ2号機が異音が発生し、仮修繕は行ったが機器の状態が悪く交換が必要となったため更新する。
H.28	2016	武蔵野公会堂会議室等モニター設置工事	第1,2会議室、1,2和室にモニターを設置、第3～6会議室に配線工事を行う
H.28	2016	武蔵野公会堂1階だれでもトイレオストメイト設置及び地階男子トイレ修繕工事	1階ホワイエだれでもトイレにパウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ(オストメイト)設置及び地階男子トイレの排水漏水修繕を行う
H.28	2016	武蔵野公会堂誘導灯設備更新工事	誘導灯設備修繕
H.28	2016	武蔵野公会堂ガス漏れ警報器増設工事	消防署からの指摘により地下1階機械室にガス漏れ警報器を増設する
H.28	2016	武蔵野公会堂天井反射板前吊枝滑車更新工事	天井反射板2前吊枝滑車の更新を行う。

## 工事台帳

H.28	2016	武蔵野公会堂屋上ドレン新設工事	屋上排水管を改修ドレンに更新する。
H.28	2016	武蔵野公会堂駐輪スペース他改修工事	利用者の安全性を確保するため、駐輪スペースを改修する。
H.28	2016	武蔵野公会堂照明器具安定器調査工事	照明器具安定器PCB含有調査
H.28	2016	武蔵野公会堂カメラリモートコントロールユニット改修工事	劣化したカメラリモートコントロールユニットの改修。楽屋(1),(2)にモニターの設置
H.29	2017	武蔵野公会堂3階会議室等モニター設置工事	第3～6会議室にモニターを設置する(配線類前年度施工済み)
H.29	2017	武蔵野公会堂会議室棟排水管更新工事	会議室棟3階女子トイレ・棟屋1階女子トイレの、下階天井内の排水管及び通気管の更新を行う。
H.29	2017	武蔵野公会堂電話設備更新工事	電話設備のIP化のため交換機の更新を行う。既存電話設備のリース期間満了のため、一般電話機等を含めた全ての電話設備を更新する。(主装置:ET-Si/LA)多機能電話機:ET-Si24(5台)、一般電話
H.29	2017	武蔵野公会堂男子トイレ小便器自動洗浄センサー取替工事	小便器センサー取替(地下1階6個、2階3個)
H.29	2017	武蔵野公会堂 北側塔屋外壁防水修繕工事	北側塔屋外壁の雨漏りが生じたため、防水修繕を行う。
H.29	2017	武蔵野公会堂ホール南面1Fセットバック部防水工事	ホール南面1階セットバック部の漏水があるため、修繕する。
H.29	2017	武蔵野公会堂塔屋雨漏りその他修繕工事	3階塔屋からの雨漏りと駐車場の雨吹込み防止を修繕する。
H.30	2018	武蔵野公会堂会議室棟他トイレフラッシュバルブ更新工事	大便器フラッシュバルブ更新(会議室棟:地下1階1個、1階ロビー障害者用1個、塔屋1階2個、オーデトリウム棟:舞台袖トイレ1個)
H.30	2018	武蔵野公会堂 受付窓口シャッター修理工事	受付窓口のシャッターのモーターが劣化したため、更新する。
H.30	2018	武蔵野公会堂冷却水処理剤注入装置改修工事	会議室系統冷却塔用薬剤注入装置更新
R.1	2019	武蔵野公会堂冷却水処理剤注入装置改修工事	オーデトリウム系統(No.1)の冷却塔用自動薬注装置の更新(会議室系統(No.2)2013年更新済み)
R.1	2019	武蔵野公会堂消火栓用給水配管修繕工事	消火栓水槽へ給水する埋設配管で漏水が発生したため修繕を行う
R.3	2021	武蔵野公会堂屋上ドレーン防水補修工事	会議棟屋上北東側ドレーン配管廻りの防水補修工事
R.3	2021	武蔵野公会堂非常照明改修工事	定期点検結果による非常照明設備の改修工事
R.3	2021	武蔵野公会堂3階会議室天井工事	3階会議室の天井に450×450の点検口設置
R.3	2021	武蔵野公会堂屋上防水修繕工事	3階会議室への雨漏りの補修
R.3	2021	武蔵野公会堂ホール舞台階段手摺設置工事	ホール舞台階段に手摺設置
R.3	2021	武蔵野公会堂3階女子トイレ内ドレーン管補修工事	3階女子トイレ内ドレーン管補修
R.4	2022	武蔵野公会堂第三会議室天井止水他防水修繕工事	第三会議室天井止水及び屋上パラペット防水
R.4	2022	公会堂空気管撤去及び感知器増設工事	差動式スポット型感知器(2種露出型)5個の増設
R.4	2022	武蔵野公会堂和室照明器具更新工事	天井取付部の改修を含めた第一和室7台及び第二和室7台の照明器具更新

### ■委託履歴

年度	件名	概要	
S.59	1984	公会堂及び旧中央図書館体Sン診断委託(公会堂2315.76㎡)	
S.59	1984	建築、設備定期調査	
S.60	1985	耐震補強その他改修に伴う工事監理委託	
H.17	2005	武蔵野公会堂変圧器絶縁油PCB分析調査業務委託	変圧器5台のPCB分析の実施
H.18	2006	武蔵野公会堂他施設改修に伴う構造検討委託	武蔵野公会堂高架水槽改修、武蔵野芸能劇場高架水槽改修、第一中学校音楽室庇改修に伴う構造
H.22	2010	武蔵野公会堂及び第三中学校石綿定性分析調査委託	公会堂地下劇場の袖裏のダクト保温材第三中学校4階倉庫のPタイル
R.2	2020	武蔵野公会堂コンクリート健全度調査業務委託	令和5年に築60年を迎えることから、コンクリートコア供試体による圧縮強度試験・中性化試験を行い、既存コンクリートの健全度を調査する
R.4	2022	【主管課契約】武蔵野公会堂石綿定性分析調査委託(単価契約)	武蔵野公会堂の今後の方向性検討のために建物全体(ホール棟、会議室棟とも)のアスベスト調査を行う。