

学校避難所単独井戸（11か所）の水質検査結果について（令和6年度）

採水 場所	51項目判定（測定値）	51項目 基準値	暫定目標値 （合算で50 n g/L以下）		
			合計	PFOS	PFOA
A	適合	—	46	38	8
B	不適合 鉄及びその化合物（0.38mg/L）	0.3mg/L以下	38	32	6
C	適合	—	77	63	14
D	適合	—	95	80	15
E	適合	—	91	79	12
F	不適合 味（浮遊物有）	異常でないこと	9	6	3
	不適合 濁度（2.8度）	2度以下			
G	適合	—	5	3	2
H	適合	—	84	72	12
I	適合	—	5	2	3
J	適合	—	76	63	13
K	適合	—	92	80	12