

施設名：西久保コミュニティセンター

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
	地下	体育室	A	FL40×2	直付ベースライト	8	95
	地下	ホール	B	FL20×5	埋込スクエア	8	110
	地下	ポンプ室	F	FL40×2	直付ベースライト	4	95
	地下	更衣室	E	FL40×1	直付ベースライト	2	47
	地下	視聴覚室	C	FL40×2	埋込ベースライト	7	95
	地下	準備室	F	FL40×2	直付ベースライト	1	95
	地下	外壁	M	LW90W×1	シーリングライト	2	90
	地下	倉庫	G	FL20×2	直付ベースライト	1	44
	地下	倉庫	G	FL20×2	直付ベースライト	1	44
	地下	視聴覚室	I-1	FL40×1	直付ベースライト	1	47
	地下	視聴覚室	C-1	FL40+BT×1	埋込ベースライト非常用	2	50
	地下	準備室	F-2	FL40+BT×1	直付ベースライト非常用	1	50
	地下	湯沸室	G	FL20×2	直付ベースライト	1	44
	地下	湯沸室	J	FL10×1	キッキンライト	1	13
	地下	部屋	a-1	FL10×1	C級誘導灯	1	13
	地下	部屋	e-1	LW36W×1	非常用照明器具	2	36
	地下	部屋	d-1	LW36W×1	非常用照明器具	4	36
	地下	倉庫	D	FDL18×1	ダウンシーリング	1	22
	地下	大会議室	F	FL40×2	直付ベースライト	10	95
	地下	大会議室	I-1	FL40×1	直付ベースライト	1	47
	地下	大会議室	F-2	FL40+BT×1	直付ベースライト非常用	2	50
	地下	廊下	B-1	FL20×4	埋込スクエア	3	84
	地下	廊下	a-1	FL10×1	C級誘導灯	1	13
	地下	廊下	d-1	LW36W×1	非常用照明器具	2	36
	1階	遊戯室	A	FL40×2	直付ベースライト	12	95
	1階	ホール	B	FL20×5	埋込スクエア	8	110
	1階	児童室・談話室・工作室・保健室	N	FL40×2	半埋込富士型	18	95
	1階	部屋	I-1	FL40×1	直付ベースライト	1	47
	1階	部屋	M	LW90W×1	シーリングライト	1	90
	1階	ホール	H	BF80W×1	ユニバーサルダウンライト	2	80
	1階	倉庫	G	FL20×2	直付ベースライト	1	44
	1階	階段	G-1	FL20+BT×1	階段灯	2	25
	1階	湯沸室	G	FL20×2	直付ベースライト	1	44
	1階	湯沸室	J	FL10×1	キッキンライト	1	13
	1階	部屋	a-1	FL10×1	C級誘導灯	1	13
	1階	部屋	d-1	LW36W×1	非常用照明器具	10	36
	1階	ホール	H	BF80W×1	ユニバーサルダウンライト	3	80
	1階	外壁	T	HF100×1	シーリングライト	2	120
	1階	廊下	B-1	FL20×4	埋込スクエア	3	84
	1階	廊下	a-1	FL10×1	C級誘導灯	1	13
	1階	廊下	d-1	LW36W×1	非常用照明器具	2	36
	2階	調理室	F	FL40×2	直付ベースライト	6	95
	2階	図書室・学童保育室	N	FL40×2	半埋込富士型	12	95
	2階	部屋	I-1	FL40×1	直付ベースライト	1	47
	2階	和室・ステージ	A	FL40×2	直付ベースライト	5	95
	2階	湯沸室	G	FL20×2	直付ベースライト	1	44
	2階	湯沸室	K	FL20×1	防湿防雨型器具	1	22
	2階	和室	J	FL10×1	キッキンライト	1	13
	2階	和室	O	FCL30	埋込スクエアタイプ	7	30
	2階	和室	O-1	FCL30+40×1	埋込スクエアタイプ	8	30
	2階	和室	B	FL20×5	埋込スクエア	8	110
	2階	ホール	B	FL20×5	埋込スクエア	4	110
	2階	階段	G-1	FL20+BT×1	階段灯	2	25
	2階	ステージ	V	FDL18×1	ダウンシーリング	4	22
	2階	ステージ	W	FDL18×1	ダウンシーリング	4	22
	2階	ステージ	M	LW90W×1	シーリングライト	1	90
	2階	ステージ	S	LW54W×1	ペンダント	1	54
	2階	ステージ	W	FDL18×1	ダウンシーリング	1	22
	2階	部屋	d-1	LW36W×1	非常用照明器具	7	36
	2階	部屋	e-1	LW36W×1	非常用照明器具	2	36
	2階	部屋	S	LW54W×1	ペンダント	2	54
	2階	部屋	f	LW18W×1	非常用照明器具	2	18
	2階	部屋	b-1	FL10×1	C級誘導灯	1	13
	2階	部屋	d-1	LW36W×1	非常用照明器具	1	36
	2階	ステージ	S	LW54W×1	ペンダント	1	54
	2階	和室（茶室）	S	LW54W×1	ペンダント	1	54
	2階	和室（茶室）	P	FL40×3	和風ベースライト	7	142
	2階	和室（茶室）	P	FL40×3	和風ベースライト	2	142
	2階	和室（茶室）	U	LW54W×1	ダウンライト	1	54
	2階	和室（茶室）	Y	FL10×1	ブラケット	1	13
	2階	和室（茶室）	g	FCL32+30×1	ペンダント	1	58
	2階	廊下	B-1	FL20×4	埋込スクエア	4	84

施設名： 西久保コミュニティセンター

施設名：八幡町コミュニティセンター

施設名： 関前コミュニティセンター

施設名：中央コミュニティセンター

施設名： 桜堤コミュニティセンター

施設名 吉祥寺シアター

館	階数	部屋名	現況					
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]	
	16	電灯・奈落	ポンプ室	A321g-1	FHF32(PH)×1	直付ベースライト	1	47
	16	電灯・奈落	奈落前通路	J60	LDS54W・K×1	スポットライト	1	54
	16	電灯・奈落	奈落	A321g-1	FHF32(PH)×1	直付ベースライト	6	47
	16	電灯・奈落	電気室	A321g-1	FHF32(PH)×1	直付ベースライト	5	47
	16	電灯・奈落	電気室	A322g-1	FHF32(PH)×1	直付ベースライト	2	47
	16	電灯・奈落	ビットA	A201g-1	FL20×1	直付ベースライト	1	22
	17	電灯・1F	ロビー・エントランス	E201	FHF32(PH)×1	防湿・防雨型 反射笠付	16	47
	17	電灯・1F	ロビー・エントランス	F1000	FRT1000EN	建築化照明器具	9	29
	17	電灯・1F	ロビー・エントランス	M100	JD110V85W×1	非常用照明器具	2	85
	17	電灯・1F	倉庫	L75	LDS68W・K×1	シーリングライト	5	68
	17	電灯・1F	前室A	L75	LDS68W・K×1	シーリングライト	1	68
	17	電灯・1F	トイレ・シャワー室B	K60	LW54W×1	シーリングライト	2	54
	17	電灯・1F	トイレ・シャワー室A	K60	LW54W×1	シーリングライト	2	54
	17	電灯・1F	給湯室	P24	FHT24×1	ダウンライト	2	26
	17	電灯・1F	給湯室	G201	FL20×1	キッチンライト	1	22
	17	電灯・1F	前室B	L75	LDS68W・K×1	シーリングライト	1	68
	17	電灯・1F	からくり回廊A.B	L75	LDS68W・K×1	シーリングライト	8	68
	17	電灯・1F	トイレ	K60	LW54W×1	シーリングライト	6	54
	17	電灯・1F	楽屋A	A321	FHF32(PH)×1	iD 直付iスタイル	4	47
	17	電灯・1F	楽屋A	K60	LW54W×1	シーリングライト	8	54
	17	電灯・1F	楽屋A	F500	FRT500	建築化照明器具	1	16
	17	電灯・1F	楽屋B	A321	FHF32(PH)×1	iD 直付iスタイル	4	47
	17	電灯・1F	楽屋B	K60	LW54W×1	シーリングライト	8	54
	17	電灯・1F	楽屋B	F500	FRT500	建築化照明器具	1	16
	17	電灯・1F	階段AB	T100	LW90W×1	スポットライト	2	90
	17	電灯・1F	部屋	L75	LDS68W・K×1	シーリングライト	6	68
	17	電灯・1F	部屋	A321	FHF32(PH)×1	iD 直付iスタイル	5	47
	18	電灯・2F	ホワイエ・廊下	F1000	FRT1000EN	建築化照明器具	38	29
	18	電灯・2F	トイレA.B	K60	LW54W×1	シーリングライト	2	54
	18	電灯・2F	多用途室	C321	FHF32(PH)×1	埋込ベースライト	6	47
	18	電灯・2F	事務室	A321	FHF32(PH)×1	iD 直付iスタイル	21	47
	18	電灯・2F	搬入スペース	B322g-1	FHF32(PH)×1	直付ベースライト	14	47
	18	電灯・2F	階段A	H201	FHF32(PH)×1	防湿・防雨型 直付ベースライト	2	47
	18	電灯・2F	階段B	H201	FHF32(PH)×1	防湿・防雨型 直付ベースライト	2	47
	18	電灯・2F	からくり回廊A	L75	LDS68W・K×1	シーリングライト	11	68
	18	電灯・2F	からくり回廊B	L75	LDS68W・K×1	シーリングライト	12	68
	18	電灯・2F	からくり回廊C	L75	LDS68W・K×1	シーリングライト	2	68
	18	電灯・2F	からくり回廊D	L75	LDS68W・K×1	シーリングライト	1	68
	18	電灯・2F	客室後方	L75	LDS68W・K×1	シーリングライト	2	68
	18	電灯・2F	都市回廊	H321wp	FHF32(PH)×1	防湿・防雨型 直付ベースライト	30	47
	18	電灯・2F	都市回廊	T100	LW90W×1	スポットライト	2	90
	18	電灯・2F	女子トイレ	F1000	FRT1000EN	建築化照明器具	8	29
	18	電灯・2F	女子トイレ	F500	FRT500	建築化照明器具	7	16
	18	電灯・2F	女子トイレ	P24	FHT24×1	ダウンライト	3	26
	18	電灯・2F	男子トイレ	F500	FRT500	建築化照明器具	2	16
	18	電灯・2F	男子トイレ	P24	FHT24×1	ダウンライト	3	26
	18	電灯・2F	男子トイレ	F1000	FRT1000EN	建築化照明器具	4	29
	18	電灯・2F	男子トイレ	F850	FRT850	建築化照明器具	2	25
	18	電灯・2F	控室	P24	FHT24×1	ダウンライト	4	26
	18	電灯・2F	控室	G201	FL20×1	キッチンライト	1	22
	19	電灯・3F	倉庫	A201	FL20×1	直付ベースライト	1	22
	19	電灯・3F	機械室	A321g-1	FHF32(PH)×1	直付ベースライト	4	47
	19	電灯・3F	都市回廊	H321wp	FHF32(PH)×1	防湿・防雨型 直付ベースライト	30	47
	19	電灯・3F	都市回廊	T100	LW90W×1	スポットライト	2	90
	19	電灯・3F	からくり回廊A	A321	FHF32(PH)×1	iD 直付iスタイル	5	47
	19	電灯・3F	からくり回廊B	A321	FHF32(PH)×1	iD 直付iスタイル	5	47
	19	電灯・3F	階段A	H321wp	FHF32(PH)×1	防湿・防雨型 直付ベースライト	2	47
	19	電灯・3F	テクニカルギャラリー	A321g-1	FHF32(PH)×1	直付ベースライト	20	47
	19	電灯・3F	客用電灯	Q300	JD110V300W×1	スポットライト	15	300
	20	電灯・キャットウォーク	階段H	A201	FL20×1	直付ベースライト	1	22
	20	電灯・キャットウォーク	屋外設備スペース	E321g-1	FHF32(PH)×1	一体型iD 防湿・防雨型 反射笠付	4	47
	20	電灯・キャットウォーク	キャットウォーク	A321g-1	FHF32(PH)×1	直付ベースライト	12	47
	20	電灯・キャットウォーク	ブリッジ	A321g-1	FHF32(PH)×1	直付ベースライト	14	47
	21	非常照明・奈落	奈落	C-W	FL10×1	C級 誘導灯片面型	1	13
	21	非常照明・奈落	奈落前通路	a9	JE3.6V9W+BT×1	非常用照明器具	1	2
	21	非常照明・奈落	ポンプ室	a9	JE3.6V9W+BT×1	非常用照明器具	1	2
	21	非常照明・奈落	電気室	a9	JE3.6V9W+BT×1	非常用照明器具	1	2
	21	非常照明・奈落	電気室	a13	JE4.8V13W+BT×1	非常用照明器具	1	2
	21	非常照明・奈落	階段D	d20	FL20×1	階段灯	2	22
	22	非常照明・1F	前室A	a9	JE3.6V9W+BT×1	非常用照明器具	1	2
	22	非常照明・1F	前室A	a13	JE4.8V13W+BT×1	非常用照明器具	1	2
	22	非常照明・1F	前室B	a9	JE3.6V9W+BT×1	非常用照明器具	1	2

施設名 吉祥寺シアター

施設名： 武蔵野スイングホール(占有部分)

施設名：松露庵

施設名：中央市政センター

施設名： 武藏野商工会館

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
	B1階	ゴミ置き場	A2	FHF32(PH)×2	直付反射笠付	2	93
	B1階	ファンルーム	A1	FHF32(PH)×1	直付反射笠付	1	47
	B1階	管理室	B2	FHF16(PH)×2	埋込ルーバー付き	2	50
	B1階	空調機械室	A1	FHF32(PH)×1	直付反射笠付	3	47
	B1階	自家発電気室	A1	FHF32(PH)×1	直付反射笠付	2	47
	B1階	受水槽	A1	FHF32(PH)×1	直付反射笠付	4	47
	B1階	消化ポンプ室	A2	FHF32(PH)×2	直付反射笠付	1	93
	B1階	清掃員室	B2	FHF16(PH)×2	埋込ルーバー付き	2	50
	B1階	地域情報コーナー控室／倉庫	No. 100	FHF32(PH)×1	埋込下面開放型	4	47
	B1階	中央管理室	B2	FHF16(PH)×2	埋込ルーバー付き	2	50
	B1階	駐車機械室	A3	FHF32(PN)×1	トラフ型	6	35
	B1階	電気室	A1	FHF32(PH)×1	直付反射笠付	6	47
	B1階	便所	D1	FDL27×1	ダウンライト	2	32
	B1階	便所	M1	FL20×1	直付ミラーライト	1	22
	B1階	EVホール・廊下	B2	FHF16(PH)×2	埋込ルーバー付き	11	50
	B1階	防災備蓄倉庫	A1	FHF32(PH)×1	直付反射笠付	10	47
	B1階	NTT機械室	A1	FHF32(PH)×1	直付反射笠付	1	47
1階	ESP	E4	FHF32(PH)×1	トラフ型	1	47	
1階	エントランスEVホール	D1	FDL27×1	ダウンライト	22	32	
1階	外周(軒下)	DL601W	JR12V35W/5×1	ダウンライト	8	35	
1階	管理室	V321s	FHF32(PH)×1	富士型直付	1	47	
1階	女子便所	D1	FDL27×1	ダウンライト	1	32	
1階	女子便所	E3	FL20×1	トラフ型	1	22	
1階	女子便所	E4	FHF32(PN)×1	トラフ型	1	35	
1階	障害者便所	D1	FDL27×1	ダウンライト	2	32	
1階	障害者便所	E3	FL20×1	トラフ型	1	22	
1階	障害者便所	E4	FHF32(PN)×1	トラフ型	1	35	
1階	障害者便所	M1	FL20×1	直付ミラーライト	1	22	
1階	倉庫	F1	FPL36×4	埋込ルーバー付	2	140	
1階	男子便所	D1	FDL27×1	ダウンライト	2	32	
1階	男子便所	E3	FL20×1	トラフ型	2	22	
1階	男子便所	E4	FHF32(PN)×1	トラフ型	1	35	
1階	駐輪場	V321s	FHF32(PH)×1	富士型直付	6	47	
1階	通用口	D1	FDL27×1	ダウンライト	1	32	
1階	法務局	C2	FHF32(PN)×2	富士型直付	6	67	
1階	立体駐車場入り口	UK322H	FHF32(PH)×2	埋込下面開放 ガード付	8	93	
2階	女子便所西	D1	FDL27×1	ダウンライト	2	32	
2階	女子便所西	E4	FHF32(PN)×1	トラフ型	3	35	
2階	女子便所東	D1	FDL27×1	ダウンライト	1	32	
2階	女子便所東	E3	FL20×1	トラフ型	1	22	
2階	女子便所東	E4	FHF32(PN)×1	トラフ型	1	35	
2階	座敷6畳	N1	FL20×2	シーリングライト	1	44	
2階	女子更衣室	V321s	FHF32(PN)×1	富士型直付	2	35	
2階	男子更衣室	C2	FHF32(PN)×2	富士型直付	1	67	
2階	職員休憩室会議室	D1	FDL27×1	ダウンライト	3	32	
2階	職員休憩室会議室	G2	FHF32(PH)×2	埋込下面開放	5	93	
2階	倉庫	V321s	FHF32(PH)×1	富士型直付	4	47	
2階	多目的便所西	D1	FDL27×1	ダウンライト	1	32	
2階	多目的便所西	E3	FL20×1	トラフ型	1	22	
2階	多目的便所西	E4	FHF32(PN)×1	トラフ型	1	35	
2階	多目的便所西	M1	FL20×1	直付ミラーライト	1	22	
2階	男子便所西	D1	FDL27×1	ダウンライト	2	32	
2階	男子便所西	E4	FHF32(PN)×1	トラフ型	3	35	
2階	男子便所東	D1	FDL27×1	ダウンライト	1	32	
2階	男子便所東	E3	FL20×1	トラフ型	1	22	
2階	男子便所東	E4	FHF32(PN)×1	トラフ型	1	35	
3階	むさしのエフエムオフィス	G2	FHF32(PH)×2	埋込下面開放	8	93	
3階	第3スタジオ	B1	FHF32(PH)×2	埋込ルーバー付き調光用	2	93	
3階	第2スタジオ	B1	FHF32(PH)×2	埋込ルーバー付き調光用	2	93	
3階	副調整室	B1	FHF32(PH)×2	埋込ルーバー付き調光用	2	93	
3階	マスターcontresトロールルーム	B1	FHF32(PH)×2	埋込ルーバー付き調光用	2	93	
3階	女子便所	D1	FDL27×1	ダウンライト	2	32	
3階	女子便所	E4	FHF32(PN)×1	トラフ型	3	35	
3階	ミーティングルーム	F1	FPL36×4	埋込ルーバー付	4	140	
3階	講座室	F1	FPL36×4	埋込ルーバー付	8	140	
3階	多目的ルーム	F1	FPL36×4	埋込ルーバー付	4	140	
3階	消費者応接室	H1	FHF32(PH)×2	埋込パネル付	2	93	
3階	消費者更衣室	C2	FHF32(PH)×2	富士型直付	1	93	
3階	消費生活センター	G2	FHF32(PH)×2	埋込下面開放	10	93	
3階	第1スタジオ	B1	FHF32(PH)×2	埋込ルーバー付き調光用	4	93	

施設名： 武藏野商工会館

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
	3階	多目的便所	D1	FDL27×1	ダウンライト	1	32
	3階	多目的便所	E3	FL20×1	トラフ型	1	22
	3階	多目的便所	E4	FHF32(PN)×1	トラフ型	1	35
	3階	多目的便所	M1	FL20×1	直付ミラーイト	1	22
	3階	男子便所	D1	FDL27×1	ダウンライト	2	32
	3階	男子便所	E4	FHF32(PN)×1	トラフ型	3	35
	3階	湯沸室	G1	FHF32(PH)×1	埋込下面開放	1	47
	3階	EVホール	D1	FDL27×1	ダウンライト	19	32
	3階	EVホール	E1	FHF32(PN)×1	トラフ型	2	35
	3階	廊下	G3	FHF16(PH)×2	埋込下面開放	15	50
	4階	屋上庭園	L1	FPL13×1	LDA13・LDT6・8×1 庭園灯	1	13
	4階	EVホール	D1	FDL27×1	ダウンライト	19	32
	4階	EVホール	E1	FHF32(PN)×1	トラフ型	2	35
	4階	女子便所西	D1	FDL27×1	ダウンライト	2	32
	4階	女子便所西	E4	FHF32(PN)×1	トラフ型	3	35
	4階	障害者便所西	D1	FDL27×1	ダウンライト	1	32
	4階	障害者便所西	E3	FL20×1	トラフ型	1	22
	4階	障害者便所西	E4	FHF32(PN)×1	トラフ型	1	35
	4階	障害者便所西	M1	FL20×1	直付ミラーイト	1	22
	4階	市民会議室	E4'	FHF32(PH)×1	トラフ型調光付	20	47
	4階	市民会議室	F1	FPL36×4	埋込ルーバー付	19	140
	4階	市民会議室	I1	FML27×1	埋込スクエアタイプ マルチコンフォート1	40	27
	4階	男子便所西	D1	FDL27×1	ダウンライト	2	32
	4階	男子便所西	E4	FHF32(PN)×1	トラフ型	3	35
	5階	EVホール	D1	FDL27×1	ダウンライト	19	32
	5階	EVホール	E1	FHF32(PN)×1	トラフ型	2	35
	5階	廊下	G3	FHF16(PH)×2	埋込下面開放	7	50
	5階	会議室1	F1	FPL36×4	埋込ルーバー付	8	140
	5階	会議室2	F1	FPL36×4	埋込ルーバー付	6	140
	5階	会議室3	F1	FPL36×4	埋込ルーバー付	4	140
	5階	会議室4	F1	FPL36×4	埋込ルーバー付	4	140
	5階	女子便所西	D1	FDL27×1	ダウンライト	2	32
	5階	女子便所西	E4	FHF32(PN)×1	トラフ型	3	35
	5階	障害者便所西	D1	FDL27×1	ダウンライト	1	32
	5階	障害者便所西	E3	FL20×1	トラフ型	1	22
	5階	障害者便所西	E4	FHF32(PN)×1	トラフ型	1	35
	5階	障害者便所西	M1	FL20×1	直付ミラーイト	1	22
	5階	男子便所西	D1	FDL27×1	ダウンライト	2	32
	5階	男子便所西	E4	FHF32(PN)×1	トラフ型	3	35
	5階	湯沸室	G1	FHF32(PH)×1	埋込下面開放	2	47
	6階	EVホール	D1	FDL27×1	ダウンライト	19	32
	6階	EVホール	E1	FHF32(PN)×1	トラフ型	2	35
	6階	印刷室	F1	FPL36×4	埋込ルーバー付	2	140
	6階	6階事務局・相談室	F1	FPL36×4	埋込ルーバー付	25	140
	6階	女子便所西	D1	FDL27×1	ダウンライト	2	32
	6階	女子便所西	E4	FHF32(PN)×1	トラフ型	3	35
	6階	障害者便所西	D1	FDL27×1	ダウンライト	1	32
	6階	障害者便所西	E3	FL20×1	トラフ型	1	22
	6階	障害者便所西	E4	FHF32(PN)×1	トラフ型	1	35
	6階	障害者便所西	M1	FL20×1	直付ミラーイト	1	22
	6階	男子便所西	D1	FDL27×1	ダウンライト	2	32
	6階	男子便所西	E4	FHF32(PN)×1	トラフ型	3	35
	6階	湯沸室	G1	FHF32(PH)×1	埋込下面開放	2	47
	7階	EVホール	D1	FDL27×1	ダウンライト	19	32
	7階	EVホール	E1	FHF32(PN)×1	トラフ型	2	35
	7階	廊下	G3	FHF16(PH)×2	埋込下面開放	7	50
	7階	役員会議室	J1	FPL36×4	埋込スクエアプリズムパネル	12	140
	7階	特別会議室 件応接室	J1	FPL36×4	埋込スクエアプリズムパネル	8	140
	7階	女子便所西	D1	FDL27×1	ダウンライト	2	32
	7階	女子便所西	E4	FHF32(PN)×1	トラフ型	3	35
	7階	正副会頭室	J1	FPL36×4	埋込スクエアプリズムパネル	6	140
	7階	男子便所西	D1	FDL27×1	ダウンライト	2	32
	7階	男子便所西	E4	FHF32(PN)×1	トラフ型	3	35
	7階	湯沸室	G1	FHF32(PH)×1	埋込下面開放	1	47
	8階	EVホール	D1	FDL27×1	ダウンライト	17	32
	8階	EVホール	E1	FHF32(PN)×1	トラフ型	2	35
	8階	廊下	G3	FHF16(PH)×2	埋込下面開放	7	50
	8階	会員談話室1	J1	FPL36×4	埋込スクエアプリズムパネル	4	140
	8階	会員談話室2	J1	FPL36×4	埋込スクエアプリズムパネル	4	140
	8階	書庫	V321s	FHF32(PH)×1	富士型直付	6	47

施設名 : 武藏野商工会館

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
	8階	女子便所西	D1	FDL27×1	ダウンライト	2	32
	8階	女子便所西	E4	FHF32(PN)×1	トラフ型	3	35
	8階	倉庫	V321s	FHF32(PH)×1	富士型直付	4	47
	8階	男子便所西	D1	FDL27×1	ダウンライト	2	32
	8階	男子便所西	E4	FHF32(PN)×1	トラフ型	3	35
	8階	湯沸室	G1	FHF32(PH)×1	埋込下面開放	1	47
	8階	南東端室	H1	FHF32(PH)×2	埋込パネル付	6	93
	R階	EV機械室	C2	FHF32(PH)×2	富士型直付	2	93
	非常灯誘導灯B1階	EVホール廊下	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	4	2
	非常灯誘導灯B1階	EVホール廊下	d2	CF200T4EN×1	B級・BL形 避難口誘導灯片面型	1	5
	非常灯誘導灯B1階	EVホール廊下	No. 101	CF130T4EN×1	C級 通路誘導灯片面型	1	5
	非常灯誘導灯B1階	EVホール廊下	h	FL10×1	C級 通路誘導灯片面埋込型	1	13
	非常灯誘導灯B1階	管理室	a	JE4.8V13W+BT×1	壁埋込非常用照明器具	1	2
	非常灯誘導灯B1階	空調機械室	b	JE4.8V13W+BT×1	直付け非常用照明器具	1	2
	非常灯誘導灯B1階	自家発電気室	b	JE4.8V13W+BT×1	直付け非常用照明器具	1	2
	非常灯誘導灯B1階	受水槽	b'	JE1.8V30W+BT×1	直付け非常用照明器具	2	4
	非常灯誘導灯B1階	階清掃員室	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	1	2
	非常灯誘導灯B1階	西階段	g	FML27×1	階段灯BT付	5	27
	非常灯誘導灯B1階	中央管理室	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	1	2
	非常灯誘導灯B1階	電気室	b	JE4.8V13W+BT×1	直付け非常用照明器具	1	2
	非常灯誘導灯B1階	防災備蓄倉庫	b	JE4.8V13W+BT×1	直付け非常用照明器具	3	2
	非常灯誘導灯1階	EVホール	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	2	2
	非常灯誘導灯1階	EVホール	d2	CF200T4EN×1	B級・BL形 避難口誘導灯片面型	1	5
	非常灯誘導灯1階	管理室	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	1	2
	非常灯誘導灯1階	情報提供フロア	b	JE4.8V13W+BT×1	直付け非常用照明器具	3	2
	非常灯誘導灯1階	情報提供フロア	d3	CF200T4EN×1	B級・BL形 避難口誘導灯片面型	1	5
	非常灯誘導灯1階	法務局	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	2	2
	非常灯誘導灯1階	西階段	d1	CF200T4EN×1	B級・BL形 避難口誘導灯片面型	1	5
	非常灯誘導灯1階	西階段	f	FML27+BT×1	ダウンライト 非常用照明器具	2	35
	非常灯誘導灯1階	西階段	g	FML27×1	階段灯BT付	4	27
	非常灯誘導灯1階	駐輪場	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	2	2
	非常灯誘導灯1階	駐輪場	d2	CF200T4EN×1	B級・BL形 避難口誘導灯片面型	1	5
	非常灯誘導灯1階	通用口	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	1	2
	非常灯誘導灯1階	通用口	d4	CF110T4EN×1	B級・BL形 点滅型避難口誘導灯片面型	1	4
	非常灯誘導灯1階	東階段	g	FML27×1	階段灯BT付	1	27
	非常灯誘導灯1階	立体駐車場入り口	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	2	2
	非常灯誘導灯2階	EVフロア	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	2	2
	非常灯誘導灯2階	廊下	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	2	2
	非常灯誘導灯2階	EVフロア	d2	CF200T4EN×1	B級・BL形 避難口誘導灯片面	2	5
	非常灯誘導灯2階	廊下	d'	CF200T4EN×2	B級・BL形 避難口誘導灯両面	1	8
	非常灯誘導灯2階	まちづくり事務所	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	1	2
	非常灯誘導灯2階	吉祥寺市政センター	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	5	2
	非常灯誘導灯2階	職員休憩室会議室	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	1	2
	非常灯誘導灯2階	西階段	g	FML27×1	階段灯BT付	4	27
	非常灯誘導灯2階	東階段	g	FML27×1	階段灯BT付	4	27
	非常灯誘導灯3階	むさしのエフエムオフィス	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	1	2
	非常灯誘導灯3階	第2スタジオ	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	1	2
	非常灯誘導灯3階	EVホール廊下	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	7	2
	非常灯誘導灯3階	EVホール廊下	d2	CF200T4EN×1	B級・BL形 避難口誘導灯片面	2	5
	非常灯誘導灯3階	EVホール廊下	d'	CF200T4EN×2	B級・BL形 避難口誘導灯両面	1	8
	非常灯誘導灯3階	EVホール廊下	h	FL10×1	C級 通路誘導灯片面埋込型	1	13
	非常灯誘導灯3階	副調整室	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	1	2
	非常灯誘導灯3階	マスターントロールルーム	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	1	2
	非常灯誘導灯3階	第3スタジオ	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	1	2
	非常灯誘導灯3階	ミーティングルーム	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	1	2
	非常灯誘導灯3階	講座室	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	2	2
	非常灯誘導灯3階	多目的ルーム	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	1	2
	非常灯誘導灯3階	湯沸室	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	1	2
	非常灯誘導灯3階	消費生活センター	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	2	2
	非常灯誘導灯3階	西階段	g	FML27×1	階段灯BT付	4	27
	非常灯誘導灯3階	第1スタジオ	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	1	2
	非常灯誘導灯3階	東階段	g	FML27×1	階段灯BT付	3	27
	非常灯誘導灯4階	EVホール	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	3	2
	非常灯誘導灯4階	EVホール	d2	CF200T4EN×1	B級・BL形 避難口誘導灯片面	2	5
	非常灯誘導灯4階	西階段	g	FML27×1	階段灯BT付	4	27
	非常灯誘導灯4階	市民会議室	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	4	2
	非常灯誘導灯5階	EVホール廊下	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	5	2
	非常灯誘導灯5階	EVホール廊下	d2	CF200T4EN×1	B級・BL形 避難口誘導灯片面	2	5
	非常灯誘導灯5階	会議室1	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	1	2
	非常灯誘導灯5階	会議室2	a	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常用照明器具	1	2

施設名：武藏野商工会館

施設名 : 東町災害対策職員住宅

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
	1F	部屋1	T	FL20×4	シーリングライト	1	84
	1F	部屋1	U	FL40×1	トラフ	2	47
	1F	部屋1	R	FL20×4	直付 スクエア	1	84
	1F	部屋1	U	FL40×1	トラフ	2	47
	1F	部屋1	B	LW36W×2	シーリングライト	1	72
	1F	部屋1	E	LW54W×1	ダウンシーリング	1	54
	1F	部屋1	S	FL20×3	シーリングライト	1	63
	1F	部屋1	P	LW36W×1	LDA4L×1 エントランスライト	1	36
	1F	部屋1	D	LW54W×1	ダウンライト	1	54
	1F	部屋2	E	LW54W×1	ダウンシーリング	1	54
	1F	部屋2	B	LW36W×2	シーリングライト	1	72
	1F	部屋2	C	LW36W×1	シーリングライト	1	36
	1F	部屋2	R	FL20×4	直付 スクエア	1	84
	1F	部屋2	U	FL40×1	トラフ	2	47
	1F	部屋3	E	LW54W×1	ダウンシーリング	1	54
	1F	部屋3	B	LW36W×2	シーリングライト	1	72
	1F	部屋3	C	LW36W×1	シーリングライト	1	36
	1F	部屋3	R	FL20×4	直付 スクエア	1	84
	1F	部屋3	U	FL40×1	トラフ	2	47
	1F	部屋4	E	LW54W×1	ダウンシーリング	1	54
	1F	部屋4	B	LW36W×2	シーリングライト	1	72
	1F	部屋4	C	LW36W×1	シーリングライト	1	36
	1F	部屋4	R	FL20×4	直付 スクエア	1	84
	1F	部屋4	U	FL40×1	トラフ	2	47
	1F	部屋5	E	LW54W×1	ダウンシーリング	1	54
	1F	部屋5	B	LW36W×2	シーリングライト	1	72
	1F	部屋5	C	LW36W×1	シーリングライト	1	36
	1F	部屋5	R	FL20×4	直付 スクエア	1	84
	1F	部屋5	U	FL40×1	トラフ	2	47
	1F	部屋6	E	LW54W×1	ダウンシーリング	1	54
	1F	部屋6	B	LW36W×2	シーリングライト	1	72
	1F	部屋6	C	LW36W×1	シーリングライト	1	36
	1F	部屋6	R	FL20×4	直付 スクエア	1	84
	1F	部屋6	U	FL40×1	トラフ	2	47
	1F	部屋7	E	LW54W×1	ダウンシーリング	1	54
	1F	部屋7	B	LW36W×2	シーリングライト	1	72
	1F	部屋7	C	LW36W×1	シーリングライト	1	36
	1F	部屋7	R	FL20×4	直付 スクエア	1	84
	1F	部屋7	U	FL40×1	トラフ	2	47
	1F	部屋8	E	LW54W×1	ダウンシーリング	1	54
	1F	部屋8	B	LW36W×2	シーリングライト	1	72
	1F	部屋8	C	LW36W×1	シーリングライト	1	36
	1F	部屋8	R	FL20×4	直付 スクエア	1	84
	1F	部屋8	U	FL40×1	トラフ	2	47
	1F	部屋9	E	LW54W×1	ダウンシーリング	1	54
	1F	部屋9	B	LW36W×2	シーリングライト	1	72
	1F	部屋9	C	LW36W×1	シーリングライト	1	36
	1F	部屋9	R	FL20×4	直付 スクエア	1	84
	1F	部屋9	U	FL40×1	トラフ	2	47
	1F	廊下	M	LW54W×1	非常灯	1	
	1F	廊下	H	FDL27×1	プラケット	7	32
	2F	部屋1	T	FL20×4	シーリングライト	1	84
	2F	部屋1	U	FL40×1	トラフ	2	47
	2F	部屋1	R	FL20×4	直付 スクエア	1	84
	2F	部屋1	U	FL40×1	トラフ	2	47
	2F	部屋1	B	LW36W×2	シーリングライト	1	72
	2F	部屋1	E	LW54W×1	ダウンシーリング	1	54
	2F	部屋1	S	FL20×3	シーリングライト	1	63
	2F	部屋1	P	LW36W×1	アプローチライト	1	36
	2F	部屋1	D	LW54W×1	ダウンライト	1	54
	2F	部屋2	E	LW54W×1	ダウンシーリング	1	54
	2F	部屋2	U	FL40×1	トラフ	2	47
	2F	部屋2	B	LW36W×2	シーリングライト	1	72
	2F	部屋2	C	LW36W×1	シーリングライト	1	36
	2F	部屋2	R	FL20×4	直付 スクエア	1	84
	2F	部屋3	E	LW54W×1	ダウンシーリング	1	54
	2F	部屋3	U	FL40×1	トラフ	2	47
	2F	部屋3	B	LW36W×2	シーリングライト	1	72
	2F	部屋3	C	LW36W×1	シーリングライト	1	36
	2F	部屋3	R	FL20×4	直付 スクエア	1	84
	2F	部屋4	E	LW54W×1	ダウンシーリング	1	54
	2F	部屋4	U	FL40×1	トラフ	2	47

施設名： 東町災害対策職員住宅

施設名： 消防第1分団

施設名： 消防第5分団

施設名： 消防第7分団

施設名： 消防第8分団

施設名： 消防第9分団

施設名：消防第10分団

施設名 武藏野市庁舎

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
東棟	B2階	倉庫13	A401	FLR40×1	富士型	1	44
東棟	B2階	倉庫11	A401	FLR40×1	富士型	2	44
東棟	B2階	倉庫12	A401	FLR40×1	富士型	2	44
東棟	B2階	廊下1 機械室	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	9	36
東棟	B2階	廊下1 機械室	A321H	FHF32(PH)×1	富士型	2	47
東棟	B2階	廊下1 機械室	H101-1	FL10×1	表示灯	4	13
東棟	B2階	廊下1 機械室	K322H	FHF32(PH)×2	笠付	26	93
東棟	B2階	廊下1 機械室	BR151	FL15×1	プラケット	1	18
東棟	B2階	廊下1	YHT201-L-1	FL20×1	避難口誘導灯天井付人左	1	22
東棟	B2階	廊下1	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	2	36
東棟	B2階	廊下1	YTK101-2-1	FL10×1	通路誘導灯壁付←人	1	13
東棟	B2階	ボイラー室	A401	FLR40×1	富士型	2	44
東棟	B2階	ボイラー室	A402P500-1	FLR40×2	富士型パイプ吊り500	1	85
東棟	B2階	ボイラー室	K322HP500-1	FHF32(PH)×2	笠付パイプ吊り500	3	93
東棟	B2階	発電機室	K322HE	FHF32(PH)×2	笠付非常灯兼用型	1	93
東棟	B2階	発電機室	K321H	FHF32(PH)×1	笠付	2	47
東棟	B2階	発電機室	KH321H-1	FHF32(PH)×1	片笠付	3	47
東棟	B2階	ハロンポンベ室	K401P1100-1	FLR40×1	笠付パイプ吊り1100	1	44
東棟	B2階	電気室	H101-1	FL10×1	表示灯	1	13
東棟	B2階	PS	BR401d	LW36W×1	プラケット	1	36
東棟	B2階	バッテリー	K401P1100-1	FLR40×1	笠付パイプ吊り1100	2	44
東棟	B2階	階段1	XA321Hse	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
東棟	B2階	階段1	X321H	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
東棟	B2階	階段1	H101-1	FL10×1	表示灯	1	13
東棟	B2階	階段1	BR401d	LW36W×1	プラケット	1	36
東棟～南棟	B2階	倉庫2	A401	FLR40×1	富士型	2	44
東棟～南棟	B2階	倉庫17 EPS	KH401-1	FLR40×1	片笠付	1	44
東棟～南棟	B2階	倉庫17 EPS	T401	FLR40×1	トラフ	1	44
東棟～南棟	B2階	倉庫5	K401P1200-1	FLR40×1	笠付パイプ吊り1200	2	44
東棟～南棟	B2階	倉庫4	A401	FLR40×1	富士型	2	44
東棟～南棟	B2階	倉庫6	K401P1200-1	FLR40×1	笠付パイプ吊り1200	2	44
東棟～南棟	B2階	倉庫1	KH401-1	FLR40×1	片笠付	2	44
東棟～南棟	B2階	倉庫7	KH401-1	FLR40×1	片笠付	1	44
東棟～南棟	B2階	倉庫9	A401	FLR40×1	富士型	2	44
東棟～南棟	B2階	倉庫10	A401	FLR40×1	富士型	2	44
東棟～南棟	B2階	倉庫8	KH401-1	FLR40×1	片笠付	1	44
東棟～南棟	B2階	従業員ロビー	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	1	36
東棟～南棟	B2階	階段3	X401a	FLR40×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	44
東棟～南棟	B2階	階段3	XJ401-1	FLR40×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	44
東棟～南棟	B2階	保守員室	U402E	FLR40×2	下面開放300*1257非常灯兼用型	1	85
東棟～南棟	B2階	保守員室	U402	FLR40×2	下面開放300*1257	2	85
東棟～南棟	B2階	光庭	A401W-2	FLR40×1	富士型防湿防雨	2	44
東棟～南棟	B2階	前室	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	1	36
東棟～南棟	B2階	EVホール	YHT201-L-1	FL20×1	避難口誘導灯天井付人左	1	22
東棟～南棟	B2階	EVホール	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	3	36
東棟～南棟	B2階	従業員控室	U402E	FLR40×2	下面開放300*1257非常灯兼用型	1	85
東棟～南棟	B2階	従業員控室	U402	FLR40×2	下面開放300*1257	1	85
東棟～南棟	B2階	美術品収蔵庫	U402E	FLR40×2	下面開放300*1257非常灯兼用型	1	85
東棟～南棟	B2階	美術品収蔵庫	U402	FLR40×2	下面開放300*1257	4	85
南棟	B2階	倉庫15	A401	FLR40×1	富士型	2	44
南棟	B2階	倉庫14	K401P1400-1	FLR40×1	笠付パイプ吊り1400	2	44
南棟	B2階	倉庫	T401	FLR40×1	トラフ	1	44
南棟	B2階	文書庫 災害備蓄倉庫	ZJ401	LW36W×1	埋込φ100非常灯単独電源別置	9	36
南棟	B2階	倉庫16	A401	FLR40×1	富士型	1	44
南棟	B2階	廊下2	YHT201-L-1	FL20×1	避難口誘導灯天井付人左	1	22
南棟	B2階	廊下2	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	2	36
南棟	B2階	PS	KH401-1	FLR40×1	片笠付	1	44
南棟	B2階	階段2	XA321Hse	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
南棟	B2階	階段2	X321H	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
南棟	B2階	階段2	BR401d	LW36W×1	プラケット	1	36
東棟	B1階	ボイラー室屋根	A321H	FHF32(PH)×1	富士型	1	47
東棟	B1階	ボイラー室屋根	K322H	FHF32(PH)×2	笠付	3	93
東棟	B1階	ボイラー室屋根	T321H	FHF32(PH)×1	トラフ	1	47
東棟	B1階	PS	KH401-1	FLR40×1	片笠付	1	44
東棟	B1階	EPS	KH401-1	FLR40×1	片笠付	1	44
東棟	B1階	階段1	X321H	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	2	47
東棟	B1階	階段3	X401a	FLR40×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	44
東棟	B1階	階段3	X401a	FLR40×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	44
東棟	B1階	階段2	XA321Hse	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
東棟	B1階	階段2	X321H	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
東棟～南棟	B1階	倉庫3	K401P1300-1	FLR40×1	笠付パイプ吊り1300	2	44
東棟～南棟	B1階	倉庫16	K401P1100-1	FLR40×1	笠付パイプ吊り1100	1	44

施設名 武藏野市庁舎

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
東棟～南棟	B1階	倉庫15	A401	FLR40×1	富士型	1	44
東棟～南棟	B1階	倉庫13	A401	FLR40×1	富士型	2	44
東棟～南棟	B1階	倉庫14	K401P1400-1	FLR40×1	笠付パイプ吊り1400	1	44
東棟～南棟	B1階	倉庫14	K401P1300-1	FLR40×1	笠付パイプ吊り1300	1	44
東棟～南棟	B1階	倉庫11	K401P1300-1	FLR40×1	笠付パイプ吊り1300	1	44
東棟～南棟	B1階	倉庫12	K401P1400-1	FLR40×1	笠付パイプ吊り1400	1	44
東棟～南棟	B1階	倉庫10	A401	FLR40×1	富士型	1	44
東棟～南棟	B1階	倉庫9	A401	FLR40×1	富士型	1	44
東棟～南棟	B1階	倉庫4	KH401-1	FLR40×1	片笠付	2	44
東棟～南棟	B1階	倉庫2	KH401-1	FLR40×1	片笠付	3	44
東棟～南棟	B1階	倉庫1	A321H	FHF32(PH)×1	富士型	1	47
東棟～南棟	B1階	倉庫7	K401P1300-1	FLR40×1	笠付パイプ吊り1300	2	44
東棟～南棟	B1階	倉庫5	KH401-1	FLR40×1	片笠付	1	44
東棟～南棟	B1階	倉庫8	K401P1300-1	FLR40×1	笠付パイプ吊り1300	2	44
東棟～南棟	B1階	倉庫6	KH401-1	FLR40×1	片笠付	1	44
東棟～南棟	B1階	廊下	YHT201-L-1	FL20×1	避難口誘導灯天井付人左	1	22
東棟～南棟	B1階	廊下	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	8	36
東棟～南棟	B1階	機械室3ピット	T401	FLR40×1	トラフ	4	44
東棟～南棟	B1階	EPS	A321N	FHF32(PN)×1	富士型	1	35
東棟～南棟	B1階	EVホール	YHT201-L-1	FL20×1	避難口誘導灯天井付人左	1	22
東棟～南棟	B1階	EVホール	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	2	36
東棟～南棟	B1階	従業員控室	U322Hc	FHF32(PH)×2	埋込下面開放220*1235Cチャン回避	2	93
東棟～南棟	B1階	従業員控室	Z401a	LW36W×1	埋込φ100非常灯単独電源別置	1	36
東棟～南棟	B1階	EAチャンバー	KH401-1	FLR40×1	片笠付	6	44
東棟～南棟	B1階	OAチャンバー	KH401-1	FLR40×1	片笠付	2	44
東棟～南棟	B1階	湯沸室	A321N	FHF32(PN)×1	富士型	1	35
東棟～南棟	B1階	湯沸室	KL201sw	FL20×1	キッキンライトSW付	1	22
東棟～南棟	B1階	女子更衣室	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	4	36
東棟～南棟	B1階	女子更衣室	A321N	FHF32(PN)×1	富士型	18	35
南棟	B1階	倉庫20	A402	FLR40×2	富士型	1	85
南棟	B1階	用品倉庫 文書庫	ZJ401	LW36W×1	埋込φ100非常灯単独電源別置	9	36
南棟	B1階	倉庫18	KH401-1	FLR40×1	片笠付	2	44
南棟	B1階	倉庫18	T1101a-1	FLR110×1	トラフ	1	117
南棟	B1階	倉庫17	KH401-1	FLR40×1	片笠付	2	44
南棟	B1階	倉庫19	A401	FLR40×1	富士型	1	44
南棟	B1階	PS	KH401-1	FLR40×1	片笠付	1	44
南棟	B1階	EPS	K401P1300-1	FLR40×1	笠付パイプ吊り1300	1	44
南棟	B1階	OAチャンバー	T401	FLR40×1	トラフ	2	44
南棟	B1階	EAチャンバー	T321H	FHF32(PH)×1	トラフ	7	47
東棟	1階	倉庫2	A321H	FHF32(PH)×1	富士型	1	47
東棟	1階	倉庫1	A401	FLR40×1	富士型	1	44
東棟	1階	EPS	K401P1100-1	FLR40×1	笠付パイプ吊り1100	1	44
東棟	1階	階段1	A401	FLR40×1	富士型	1	44
東棟	1階	階段1	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	1	36
東棟	1階	階段1	X321H	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	2	47
東棟	1階	湯沸室	Z401a	LW36W×1	埋込φ100非常灯単独電源別置	1	36
東棟	1階	風除室	SP1301	JD110V130W×1	スポットライト	1	130
東棟	1階	風除室	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	2	36
東棟	1階	三菱UFJ銀行	SB322N	FHF32(PH)×2	スリムベース	6	93
東棟	1階	三菱UFJ銀行	Z401a	LW36W×1	埋込φ100非常灯単独電源別置	1	36
東棟	1階	会計課	U322Hcaps-2	FHF32(PH)×2	埋込下面開放220*1235Cチャン回避空調リターンPS付	6	93
東棟	1階	会計課	Z401a	LW36W×1	埋込φ100非常灯単独電源別置	1	36
東棟	1階	カウンター 待合	U321r	FHF32(PH)×1	埋込下面開放 190*1257	1	47
東棟	1階	カウンター 待合	U322Hc	FHF32(PH)×2	埋込下面開放220*1235Cチャン回避	2	93
東棟	1階	カウンター 待合	T321Ha-2	FHF32(PH)×1	トラフ	41	47
東棟	1階	カウンター 待合	T161Ha-2	FHF16(PH)×1	トラフ	2	26
東棟	1階	カウンター 待合	D601	LW54W×1	ダウンライトφ150	2	54
東棟	1階	カウンター 待合	YHK101-2-1	FL10×1	避難口誘導灯壁付人左	1	13
東棟	1階	市民課倉庫	A322N	FHF32(PN)×2	富士型	1	67
東棟～南棟	1階	廊下	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	5	36
東棟～南棟	1階	廊下	LSP601a-2	LED7.4	スポットライトLED	3	7
東棟～南棟	1階	廊下	LSP601-2	LED7.4	スポットライトLED	4	7
東棟～南棟	1階	廊下	Z401b	LW36W×1	直付トラフ型単独非常灯	3	36
東棟～南棟	1階	EVホール 廊下	Z401b	LW36W×1	直付トラフ型単独非常灯	1	36
東棟～南棟	1階	便所5	BR151	FL15×1	ブラケット	1	18
東棟～南棟	1階	便所5	U321H	FHF32(PH)×1	埋込下面開放150*1235	1	47
東棟～南棟	1階	階段3	X401a	FLR40×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	44
東棟～南棟	1階	階段3	X401a	FLR40×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	44
東棟～南棟	1階	北玄関	D421W	FHT42×1	ダウンライトφ150防雨型	7	45
東棟～南棟	1階	北玄関	D421	FHT42×1	ダウンライトφ150	12	45
東棟～南棟	1階	機械室2	KH321H-1	FHF32(PH)×1	片笠付	3	47
東棟～南棟	1階	機械室	KH321H-1	FHF32(PH)×1	片笠付	3	47
南棟	1階	EPS	K401P1300-1	FLR40×1	笠付パイプ吊り1300	1	44

施設名 武藏野市庁舎

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
南棟	1階	階段2	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	1	36
南棟	1階	階段2	A322H	FHF32(PH)×2	富士型	1	93
南棟	1階	階段2	X321H	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	2	47
南棟	1階	階段2	YHCKC-2-1	CF130T4EN×1	避難口誘導灯C級壁付人左	1	5
南棟	1階	湯沸室	Z401a	LW36W×1	埋込φ100非常灯単独電源別置	1	36
南棟	1階	障害者福祉課	U322Hca-2	FHF32(PH)×2	埋込下面開放220*1235Cチャン回避空調リターン	4	93
南棟	1階	高齢者福祉課	YHKBH-L-1	CF130T4EN/C×1	避難口誘導灯BH級壁付人左	1	5
南棟	1階	高齢者福祉課	YHCKC-2RP-1	CF130T4EN×1	避難口誘導灯C級壁付人左リニューアルプレート	1	5
南棟	1階	相談室1	SB322N	FHF32(PH)×2	スリムベース	2	93
南棟	1階	相談室1	Z401a	LW36W×1	埋込φ100非常灯単独電源別置	1	36
南棟	1階	相談室2	SB322N	FHF32(PH)×2	スリムベース	2	93
南棟	1階	福祉部倉庫(倉庫3)	A321H	FHF32(PH)×1	富士型	1	47
南棟	1階	福祉部倉庫(倉庫4)	A321H	FHF32(PH)×1	富士型	1	47
西棟	1階	廊下4	Z401b	LW36W×1	直付トラフ型単独非常灯	9	36
西棟	1階	廊下4	T401	FLR40×1	トラフ	12	44
西棟	1階	廊下4	YHTUC-2-1	CF130T4EN×1	避難口誘導灯BL級天井埋込人左	3	5
西棟	1階	PS	T401	FLR40×1	トラフ	1	44
西棟	1階	EPS	K401P1200-1	FLR40×1	笠付パイプ吊り1200	1	44
西棟	1階	湯沸室	U321	FHF32(PN)×1	埋込下面開放150*1235	1	35
西棟	1階	湯沸室	KL201ps	FL20×1	キッキンライトPS付	1	22
西棟	1階	中央管理室	A322N	FHF32(PN)×2	富士型	2	67
西棟	1階	休憩室	U322Nc	FHF32(PN)×2	埋込下面開放220*1235Cチャン回避型	2	67
西棟	1階	休憩室	Z501	J12V50W×1	埋込φ60非常灯単独電源別置	1	50
西棟	1階	調整スペース	D601	LW54W×1	ダウンライトφ150	1	54
西棟	1階	調整スペース	U401a-2	FLR40×1	下面開放150*1257	1	44
西棟	1階	控室	D421	FHT42×1	ダウンライトφ150	2	45
西棟	1階	塵芥室	A402	FLR40×2	富士型	2	85
西棟	1階	玄関ホール	YHTUBL-2-1	CF200T4EN×1	避難口誘導灯BL級天井埋込人左	1	5
西棟	1階	玄関ホール	Z501	J12V50W×1	埋込φ60非常灯単独電源別置	1	50
西棟	1階	玄関ホール	D421	FHT42×1	ダウンライトφ150	4	45
西棟	1階	玄関ホール	D321	FHT32×1	ダウンライトφ150	7	33
西棟	1階	玄関ホール	SQ600PA	FHP45(PN)×3	スクエア□600パネル付	3	131
西棟	1階	浴室	BR151	FL15×1	プラケット	1	18
西棟	1階	浴室	A401W-2	FLR40×1	富士型防湿防雨	1	44
西棟	1階	浴室	BL401W-2	FLR40×1	浴室灯防湿防雨	2	44
西棟	1階	玄関	Z401b	LW36W×1	直付トラフ型単独非常灯	1	36
西棟	1階	玄関	U321HW-2	FHF32(PH)×1	埋込下面開放130*1250	1	47
西棟	1階	玄関	YHTUBL-2-1	CF200T4EN×1	避難口誘導灯BL級天井埋込人左	1	5
西棟	1階	玄関	D271W	FDL27×1	ダウンライトφ150防雨型	1	32
西棟	1階	玄関	T401	FLR40×1	トラフ	1	44
西棟	1階	風除室	D321	FHT32×1	ダウンライトφ150	8	33
西棟	1階	宿直室	SQ600PA	FHP45(PN)×3	スクエア□600パネル付	2	131
西棟	1階	宿直室	KL151	FL15×1	キッキンライト	1	18
西棟	1階	洗濯室	A401W-2	FLR40×1	富士型防湿防雨	1	44
西棟	1階	玄関2	D321W	FHT32×1	ダウンライトφ150防雨型	4	33
西棟	1階	玄関2	H161	FHF16(PH)×1	H型器具	1	26
西棟	1階	階段4	XA321Hse	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
西棟	1階	階段4	X321a	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	2	47
西棟	1階	階段4	T201	FL20×1	トラフ	1	22
西棟	1階	階段4	YHKBL-2-1	CF130T4EN/C×1	避難口誘導灯BL級壁付人左	1	5
西棟	1階	事務室	Z501	J12V50W×1	埋込φ60非常灯単独電源別置	1	50
西棟	1階	事務室	U321	FHF32(PN)×1	埋込下面開放150*1235	4	35
西棟	1階	倉庫4(西1)	A401	FLR40×1	富士型	2	44
西棟	1階	倉庫2(西1)	A401	FLR40×1	富士型	1	44
西棟	1階	倉庫1(西1)	A401	FLR40×1	富士型	2	44
西棟	1階	倉庫1(西1)	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	1	36
西棟	1階	倉庫3(西1)	A401	FLR40×1	富士型	1	44
西棟	1階	女子トイレ	U321renLR-3	FHF32(PH)×1	埋込下面開放連結型W150	2	47
西棟	1階	女子トイレ	T321	FHF32(PN)×1	トラフ	1	35
西棟	1階	男子トイレ	U321renLR-3	FHF32(PH)×1	埋込下面開放連結型W150	2	47
西棟	1階	男子トイレ	T321	FHF32(PN)×1	トラフ	1	35
西棟	1階	機械室	KH401-1	FLR40×1	片笠付	2	44
東棟	2階	倉庫2(東1)	A321H	FHF32(PH)×1	富士型	1	47
東棟	2階	倉庫2(東2)	A321H	FHF32(PH)×1	富士型	1	47
東棟	2階	EPS	K401P1400-1	FLR40×1	笠付パイプ吊り1400	1	44
東棟	2階	階段1	XA321Hse	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
東棟	2階	階段1	X321H	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
東棟	2階	湯沸室	Z401a	LW36W×1	埋込φ100非常灯単独電源別置	1	36
東棟	2階	相談室2	U322Hca-2	FHF32(PH)×2	埋込下面開放220*1235Cチャン回避空調リターン	1	93
東棟	2階	相談室2	ZU751	JD110V85W×1	埋込φ100非常灯単独電源別置	1	85
東棟	2階	相談室1	Z501	J12V50W×1	埋込φ60非常灯単独電源別置	1	50
東棟	2階	生活福祉課	U322Hc	FHF32(PH)×2	埋込下面開放220*1235Cチャン回避	1	93

施設名 武藏野市庁舎

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
東棟	2階	生活福祉課	SB322N	FHF32(PH) × 2	スリムベース	8	93
東棟	2階	生活福祉課	U321Ha-2	FHF32(PH) × 1	埋込下面開放空調リターン 150*1235	4	47
東棟	2階	生活福祉課	ZJ501	JD110V50W × 1	直付型非常灯単独電源別置	4	50
東棟	2階	生活福祉課	YHHC-2-1	CF130T4EN × 1	避難口誘導灯C級壁付人左	1	5
東棟	2階	生活福祉課	U322Hcaps-2	FHF32(PH) × 2	埋込下面開放220*1235Cチャン回避空調リターンPS付	3	93
東棟	2階	生活福祉課	Z401a	LW36W × 1	埋込 φ 100非常灯単独電源別置	1	36
東棟	2階	相談室3	U322Hca-2	FHF32(PH) × 2	埋込下面開放220*1235Cチャン回避空調リターン	1	93
東棟	2階	相談室3	ZU751	JD110V85W × 1	埋込 φ 100非常灯単独電源別置	1	85
東棟	2階	相談室4	U322Hca-2	FHF32(PH) × 2	埋込下面開放220*1235Cチャン回避空調リターン	1	93
東棟	2階	相談室4	ZU751	JD110V85W × 1	埋込 φ 100非常灯単独電源別置	1	85
東棟～南棟	2階	廊下1	YHKBH-L-1	CF130T4EN/C × 1	避難口誘導灯BH級壁付人左	1	5
東棟～南棟	2階	廊下1	Z401b	LW36W × 1	直付トラフ型単独非常灯	3	36
東棟～南棟	2階	廊下1	YHT201-L-1	FL20 × 1	避難口誘導灯天井付人左	1	22
東棟～南棟	2階	機械室2	KH321H-1	FHF32(PH) × 1	片笠付	3	47
東棟～南棟	2階	機械室1	KH321H-1	FHF32(PH) × 1	片笠付	3	47
東棟～南棟	2階	非常用EVホール	U402E	FLR40 × 2	下面開放300*1257非常灯兼用型	1	85
東棟～南棟	2階	EVホール	D271	FDL27 × 1	ダウンライト φ 150	3	32
東棟～南棟	2階	EVホール	Z401-1	LW36W × 1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	2	36
東棟～南棟	2階	EVホール	Z401b	LW36W × 1	直付トラフ型単独非常灯	2	36
東棟～南棟	2階	階段3	ZJ401	LW36W × 1	埋込 φ 100非常灯単独電源別置	1	36
東棟～南棟	2階	階段3	X401a	FLR40 × 1	階段通路誘導灯センサ付き	1	44
東棟～南棟	2階	階段3	X401a	FLR40 × 1	階段通路誘導灯センサ付き	1	44
東棟～南棟	2階	部屋	A321H	FHF32(PH) × 1	富士型	1	47
東棟～南棟	2階	吹抜け	SP601-2	FDL18 × 1	スポットライト	6	22
南棟	2階	福祉部倉庫2(南2)	A321H	FHF32(PH) × 1	富士型	1	47
南棟	2階	倉庫2南1	A321H	FHF32(PH) × 1	富士型	1	47
南棟	2階	EPS	K401P1400-1	FLR40 × 1	笠付パイプ吊り1400	1	44
南棟	2階	湯沸室	Z401a	LW36W × 1	埋込 φ 100非常灯単独電源別置	1	36
南棟	2階	階段2	XA321Hse	FHF32(PH) × 1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
南棟	2階	階段2	X321H	FHF32(PH) × 1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
南棟	2階	市民税課 納税課	U322Hc	FHF32(PH) × 2	埋込下面開放220*1235Cチャン回避	1	93
南棟	2階	市民税課 納税課	YHHC-2-1	CF130T4EN × 1	避難口誘導灯C級壁付人左	1	5
西棟	2階	倉庫1(西2)	T401	FLR40 × 1	トラフ	1	44
西棟	2階	倉庫2(西2)	A402	FLR40 × 2	富士型	1	85
西棟	2階	倉庫4(西2)	A401	FLR40 × 1	富士型	2	44
西棟	2階	廊下4	Z401b	LW36W × 1	直付トラフ型単独非常灯	2	36
西棟	2階	廊下4	YHTUBL-2-1	CF200T4EN × 1	避難口誘導灯BL級天井埋込人左	1	5
西棟	2階	廊下4	T401	FLR40 × 1	トラフ	3	44
西棟	2階	廊下4	YHTUC-2-1	CF130T4EN × 1	避難口誘導灯BL級天井埋込人左	1	5
西棟	2階	廊下5	Z401b	LW36W × 1	直付トラフ型単独非常灯	7	36
西棟	2階	廊下5	YHTUBL-2-1	CF200T4EN × 1	避難口誘導灯BL級天井埋込人左	1	5
西棟	2階	廊下5	T401	FLR40 × 1	トラフ	11	44
西棟	2階	廊下5	YHTUC-2-1	CF130T4EN × 1	避難口誘導灯BL級天井埋込人左	2	5
西棟	2階	男子便所	U321renLR-3	FHF32(PH) × 1	埋込下面開放 連結型W150	2	47
西棟	2階	男子便所	T321	FHF32(PN) × 1	トラフ	1	35
西棟	2階	EVホール	YHTUC-2-1	CF130T4EN × 1	避難口誘導灯BL級天井埋込人左	1	5
西棟	2階	女子便所	U321renLR-3	FHF32(PH) × 1	埋込下面開放 連結型W150	2	47
西棟	2階	女子便所	T321	FHF32(PN) × 1	トラフ	1	35
西棟	2階	機械室	KH401-1	FLR40 × 1	片笠付	2	44
西棟	2階	EPS	K401P1100-1	FLR40 × 1	笠付パイプ吊り1100	1	44
西棟	2階	EVホール	T401	FLR40 × 1	トラフ	1	44
西棟	2階	EVホール	Z501	J12V50W × 1	埋込 φ 60非常灯単独電源別置	1	50
西棟	2階	EVホール	T321	FHF32(PN) × 1	トラフ	8	35
西棟	2階	EVホール	D321	FHT32 × 1	ダウンライト φ 150	10	33
西棟	2階	湯沸室	U321	FHF32(PN) × 1	埋込下面開放150*1235	1	35
西棟	2階	湯沸室	KL201ps	FL20 × 1	キッキンライトPS付	1	22
西棟	2階	階段4	XA321Hse	FHF32(PH) × 1	階段通路誘導灯センサ付き	2	47
西棟	2階	公害測定室	U402E	FLR40 × 2	下面開放300*1257非常灯兼用型	1	85
西棟	2階	公害測定室	U402	FLR40 × 2	下面開放300*1257	2	85
西棟	2階	更衣室	Z401a	LW36W × 1	埋込 φ 100非常灯単独電源別置	2	36
西棟	2階	打合せ室2	Z401a	LW36W × 1	埋込 φ 100非常灯単独電源別置	2	36
西棟	2階	打合せ室1	Z401a	LW36W × 1	埋込 φ 100非常灯単独電源別置	2	36
西棟	2階	選挙管理委員会事務局	Z401a	LW36W × 1	埋込 φ 100非常灯単独電源別置	1	36
西棟	2階	選挙管理委員会事務局	SB322H	FHF32(PH) × 2	スリムベース	4	93
東棟	3階	3F_廊下1	Z401b	LW36W × 1	直付トラフ型単独非常灯	3	36
東棟	3階	3F_廊下1	YHTBH-L-1	CF200T4EN × 1	避難口誘導灯BH級天井付人左	1	5
東棟	3階	階段3	X401	FLR40 × 1	階段通路誘導灯センサ付き	1	44
東棟	3階	階段3	XSB321Hse-1	FHF32(PN) × 1	階段通路誘導灯センサ付き	1	35
東棟	3階	湯沸室	Z401a	LW36W × 1	埋込 φ 100非常灯単独電源別置	2	36
東棟	3階	階段1	XA321Hse	FHF32(PH) × 1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
東棟	3階	階段1	X321se	FHF32(PH) × 1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
東棟	3階	印刷室	U322H	FHF32(PH) × 2	埋込下面開放220*1235	2	93

施設名 武藏野市庁舎

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
東棟	3階	印刷室	Z501	J12V50W×1	埋込 φ 60非常灯単独電源別置	1	50
東棟	3階	機械室1	KH401-1	FLR40×1	片笠付	2	44
東棟	3階	機械室1	T401	FLR40×1	トラフ	1	44
南棟	3階	EVホール 廊下2	Z401b	LW36W×1	直付 トラフ型単独非常灯	2	36
南棟	3階	EVホール 廊下2	Z401-1	LW36W×1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	2	36
南棟	3階	部屋1	A321H	FHF32(PH)×1	富士型	1	47
南棟	3階	子ども子育て支援課	U322Na-2	FHF32(PN)×2	埋込下面開放220*1235空調リターン	1	67
南棟	3階	子ども子育て支援課	U322H	FHF32(PH)×2	埋込下面開放220*1235	4	93
南棟	3階	子ども子育て支援課	U321N	FHF32(PN)×1	埋込下面開放 150*1235	3	35
南棟	3階	子ども子育て支援課	SB322N	FHF32(PH)×2	スリムベース	2	93
南棟	3階	子ども子育て支援課	Z401a	LW36W×1	埋込 φ 100非常灯単独電源別置	5	36
南棟	3階	子ども育成課 児童青少年課	YHTBH-L-1	CF200T4EN×1	避難口誘導灯BH級天井付人左	1	5
南棟	3階	階段2	XA321Hse	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
南棟	3階	階段2	X321se	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
南棟	3階	非常用EVホール	U402E	FLR40×2	下面開放300*1257非常灯兼用型	1	85
南棟	3階	授乳室	SB321H	FHF32(PH)×1	スリムベース	1	47
南棟	3階	授乳室	Z401a	LW36W×1	埋込 φ 100非常灯単独電源別置	1	36
南棟	3階	屋上テラス	BR201WSUS	FL20×1	プラケット防湿防雨SUS	4	22
南棟	3階	倉庫(3南1)	A321H	FHF32(PH)×1	富士型	2	47
南棟	3階	倉庫(3南2)	A321H	FHF32(PH)×1	富士型	2	47
南棟	3階	EPS	K321NP1350-1	FHF32(PN)×1	笠付パイプ吊り1350	2	35
南棟	3階	機械室2	KH401-1	FLR40×1	片笠付	2	44
南棟	3階	機械室2	T401	FLR40×1	トラフ	1	44
西棟	3階	西棟3F_階段	XA321Hse	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	2	47
西棟	3階	免震層	K322NW-2	FHF32(PN)×2	笠付防湿防雨	17	67
西棟	3階	免震層	SPh	CDM-T150W×1	スポットライト	2	110
西棟	3階	免震層	SP1501WP	CDM-T150W×1	スポットライト	2	110
東棟	4階	廊下1	Z401b	LW36W×1	直付 トラフ型単独非常灯	3	36
東棟	4階	廊下1	YHT101-L-1	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	13
東棟	4階	湯沸室	Z401a	LW36W×1	埋込 φ 100非常灯単独電源別置	2	36
東棟	4階	階段3	X401	FLR40×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	44
東棟	4階	階段3	XSB321Hse-1	FHF32(PN)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	35
東棟	4階	用地課(土地開発公社)	YHTBH-L-1	CF200T4EN×1	避難口誘導灯BH級天井付人左	1	5
東棟	4階	階段1	XA321Hse	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
東棟	4階	階段1	X321se	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
東棟	4階	倉庫(4東1)	A321H	FHF32(PH)×1	富士型	1	47
東棟	4階	倉庫(4東2)	A321H	FHF32(PH)×1	富士型	1	47
東棟	4階	EPS	K321NP1350-1	FHF32(PN)×1	笠付パイプ吊り1350	1	35
東棟	4階	機械室1	KH401-1	FLR40×1	片笠付	1	44
東棟	4階	機械室1	T321H	FHF32(PH)×1	トラフ	2	47
南棟	4階	EVホール 廊下2	Z401b	LW36W×1	直付 トラフ型単独非常灯	2	36
南棟	4階	EVホール 廊下2	YHTBH-L-1	CF200T4EN×1	避難口誘導灯BH級天井付人左	1	5
南棟	4階	EVホール 廊下2	Z401-1	LW36W×1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	2	36
南棟	4階	印刷室 交通対策課	YHKC-L-1	CF130T4EN×1	避難口誘導灯C級壁付人左	1	5
南棟	4階	部屋1	A401	FLR40×1	富士型	1	44
南棟	4階	階段2	XA321Hse	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
南棟	4階	階段2	X321se	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
南棟	4階	非常用EVホール	U402E	FLR40×2	下面開放300*1257非常灯兼用型	2	85
南棟	4階	倉庫(4南1)	A321H	FHF32(PH)×1	富士型	1	47
南棟	4階	倉庫(4南2)	A321H	FHF32(PH)×1	富士型	1	47
南棟	4階	EPS	K401P1350-1	FLR40×1	笠付パイプ吊り1350	2	44
南棟	4階	機械室2	KH401-1	FLR40×1	片笠付	2	44
南棟	4階	機械室2	T401	FLR40×1	トラフ	1	44
西棟	4階	廊下5	SY321b-2	FHF32(PH)×1	システム天井 埋込下面開放	6	47
西棟	4階	廊下5	YHTUBH-L-1	CF200T4EN×1	避難口誘導灯BH級天井埋込人左	1	5
西棟	4階	廊下5	Z501	J12V50W×1	埋込 φ 60非常灯単独電源別置	2	50
西棟	4階	廊下5	D321	FHT32×1	ダウンライト φ 150	2	33
西棟	4階	渡り廊下	YHTBH-L-1	CF200T4EN×1	避難口誘導灯BH級天井付人左	1	5
西棟	4階	渡り廊下	SY321b-2	FHF32(PH)×1	システム天井 埋込下面開放	2	47
西棟	4階	渡り廊下	U321N	FHF32(PN)×1	埋込下面開放 150*1235	2	35
西棟	4階	渡り廊下	YHTUBH-L-1	CF200T4EN×1	避難口誘導灯BH級天井埋込人左	1	5
西棟	4階	渡り廊下	YHTUC-L-1	CF130T4EN×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	5
西棟	4階	渡り廊下	Z501	J12V50W×1	埋込 φ 60非常灯単独電源別置	2	50
西棟	4階	男子便所	T401	FLR40×1	トラフ	1	44
西棟	4階	男子便所	YHTUBH-L-1	CF200T4EN×1	避難口誘導灯BH級天井埋込人左	1	5
西棟	4階	男子便所	D321	FHT32×1	ダウンライト φ 150	7	33
西棟	4階	女子便所	T401	FLR40×1	トラフ	1	44
西棟	4階	女子便所	D321	FHT32×1	ダウンライト φ 150	7	33
西棟	4階	活動準備室	U321N	FHF32(PN)×1	埋込下面開放 150*1235	15	35
西棟	4階	活動準備室	Z501	J12V50W×1	埋込 φ 60非常灯単独電源別置	4	50
西棟	4階	EVホール	T401	FLR40×1	トラフ	7	44
西棟	4階	EVホール	YHTUC-L-1	CF130T4EN×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	5

施設名 武藏野市庁舎

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
西棟	4階	EVホール	Z501	J12V50W×1	埋込 φ 60非常灯単独電源別置	1	50
西棟	4階	EVホール	D321	FHT32×1	ダウンライト φ 150	11	33
西棟	4階	階段	XA321Hse	FHF32 (PH) × 1	階段通路誘導灯センサ付き	2	47
西棟	4階	男子更衣室	K321H	FHF32 (PH) × 1	笠付	2	47
西棟	4階	湯沸室	U321Hse-2	FHF32 (PH) × 1	埋込下面開放センサ付き 150*1235	1	47
西棟	4階	機械室	KH321H-1	FHF32 (PH) × 1	片笠付	3	47
西棟	4階	安全パトロール隊員室	SQ453600	FHP45 (PN) × 3	スクエア□600ルーバー	2	131
西棟	4階	安全パトロール隊員室	Z501	J12V50W×1	埋込 φ 60非常灯単独電源別置	1	50
西棟	4階	むさしのFM緊急放送室	SQ323450	FHP32 (PN) × 3	スクエア□450ルーバー	6	94
西棟	4階	むさしのFM緊急放送室	Z501	J12V50W×1	埋込 φ 60非常灯単独電源別置	1	50
西棟	4階	413会議室 災害従事職員待機室C	SY321c-2	FHF32 (PH) × 1	システム天井 埋込ルーバー	21	47
西棟	4階	413会議室 災害従事職員待機室C	D241	FHT24×1	ダウンライト φ 150	4	26
西棟	4階	413会議室 災害従事職員待機室C	SY501	J12V50W×1	非常灯単独型 設備P付	2	50
西棟	4階	412会議室 (災害従事職員待機室B)	SQ453600oD	FHP45 (PN) × 3	スクエア□600 3500K調光	20	131
西棟	4階	412会議室 (災害従事職員待機室B)	Z501	J12V50W×1	埋込 φ 60非常灯単独電源別置	4	50
西棟	4階	411会議室 災害従事職員待機室A	SY321c-2	FHF32 (PH) × 1	システム天井 埋込ルーバー	21	47
西棟	4階	411会議室 災害従事職員待機室A	D241	FHT24×1	ダウンライト φ 150	4	26
西棟	4階	411会議室 災害従事職員待機室A	SY501	J12V50W×1	非常灯単独型 設備P付	2	50
西棟	4階	災害従事職員用備蓄倉庫	U321N	FHF32 (PN) × 1	埋込下面開放 150*1235	10	35
西棟	4階	災害従事職員用備蓄倉庫	Z501	J12V50W×1	埋込 φ 60非常灯単独電源別置	2	50
西棟	4階	倉庫	U321N	FHF32 (PN) × 1	埋込下面開放 150*1235	8	35
西棟	4階	PS DS	KH321H-1	FHF32 (PH) × 1	片笠付	1	47
西棟	4階	EPS	T321H	FHF32 (PH) × 1	トラフ	1	47
西棟	4階	情報PS	T321H	FHF32 (PH) × 1	トラフ	1	47
東棟	5階	廊下1	Z401b	LW36W×1	直付トラフ型単独非常灯	3	36
東棟	5階	廊下1	DL-1	FHT24×1	ダウンライト φ 150 3000K	2	26
東棟	5階	女子更衣室	U321Ha-2	FHF32 (PH) × 1	埋込下面開放空調リターン 150*1235	6	47
東棟	5階	女子更衣室	Z401a	LW36W×1	埋込 φ 100非常灯単独電源別置	2	36
東棟	5階	保健室	SQ453600PA	FHP32 (PN) × 3	スクエア□600パネル付	7	94
東棟	5階	保健室	Z401a	LW36W×1	埋込 φ 100非常灯単独電源別置	2	36
東棟	5階	保健室	D241d	FHT24×1	ダウンライト φ 150 3000K	1	26
東棟	5階	階段1	XA321Hse	FHF32 (PH) × 1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
東棟	5階	階段1	X321se	FHF32 (PH) × 1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
東棟	5階	ロッカ一室	U321Ha-2	FHF32 (PH) × 1	埋込下面開放空調リターン 150*1235	2	47
東棟	5階	相談室2	U161Ha-2	FHF16 (PH) × 1	埋込下面開放空調リターン付150*617	1	26
東棟	5階	相談室2	SQJ204500	FL20×4	スクエア直付□550	2	84
東棟	5階	相談室2	Z401a	LW36W×1	埋込 φ 100非常灯単独電源別置	2	36
東棟	5階	相談室1	SQJ204500	FL20×4	スクエア直付□550	4	84
東棟	5階	相談室1	Z401a	LW36W×1	埋込 φ 100非常灯単独電源別置	1	36
東棟	5階	印刷室	U322H	FHF32 (PH) × 2	埋込下面開放220*1235	10	93
東棟	5階	印刷室	Z401a	LW36W×1	埋込 φ 100非常灯単独電源別置	3	36
東棟	5階	人事課 総務課 打合室	U322Na-2	FHF32 (PN) × 2	埋込下面開放220*1235空調リターン	64	67
東棟	5階	人事課 総務課 打合室	U321Ha-2	FHF32 (PH) × 1	埋込下面開放空調リターン 150*1235	3	47
東棟	5階	人事課 総務課 打合室	YHK101-L-1	FL10×1	避難口誘導灯壁付人左	2	13
東棟	5階	人事課 総務課 打合室	Z401a	LW36W×1	埋込 φ 100非常灯単独電源別置	12	36
東棟	5階	倉庫(5東1)	A401	FLR40×1	富士型	1	44
東棟	5階	倉庫(5東2)	A321H	FHF32 (PH) × 1	富士型	1	47
東棟	5階	EPS	T401P1350-1	FLR40×1	トラフパイプ吊り1350	1	44
東棟	5階	機械室1	KH401-1	FLR40×1	片笠付	1	44
東棟	5階	機械室1	T401	FLR40×1	トラフ	2	44
南棟	5階	EVホール 廊下2	YHTBH-L-1	CF200T4EN×1	避難口誘導灯BH級天井付人左	1	5
南棟	5階	EVホール 廊下2	Z401b	LW36W×1	直付トラフ型単独非常灯	2	36
南棟	5階	EVホール 廊下2	Z401-1	LW36W×1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	2	36
南棟	5階	教育企画課	U1101E-1	FLR110×1	埋込下面開放非常灯兼用型190*2445	1	117
南棟	5階	教育企画課	T322H	FHF32 (PH) × 2	トラフ	1	93
南棟	5階	非常用EVホール	U402E	FLR40×2	下面開放300*1257非常灯兼用型	1	85
南棟	5階	階段2	XA321Hse	FHF32 (PH) × 1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
南棟	5階	階段2	X321se	FHF32 (PH) × 1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
南棟	5階	部屋1	U321N	FHF32 (PN) × 1	埋込下面開放 150*1235	3	35
南棟	5階	倉庫(5南1)	A401	FLR40×1	富士型	1	44
南棟	5階	倉庫(5南2)	A401	FLR40×1	富士型	1	44
南棟	5階	EPS	K401P450-1	FLR40×1	笠付パイプ吊り450	1	44
南棟	5階	機械室2	KH401-1	FLR40×1	片笠付	2	44
南棟	5階	機械室2	T401	FLR40×1	トラフ	1	44
西棟	5階	廊下5	YHTUBH-L-1	CF200T4EN×1	避難口誘導灯BH級天井埋込人左	1	5
西棟	5階	廊下5	YHTUC-L-1	CF130T4EN×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	5
西棟	5階	廊下5	SY321b-2	FHF32 (PH) × 1	システム天井 埋込下面開放	6	47
西棟	5階	廊下5	D-1	FHT24×1	ダウンライト φ 175	2	26
西棟	5階	廊下5	Z501	J12V50W×1	埋込 φ 60非常灯単独電源別置	2	50
西棟	5階	渡り廊下	U321N	FHF32 (PN) × 1	埋込下面開放 150*1235	2	35
西棟	5階	渡り廊下	YHTUBH-L-1	CF200T4EN×1	避難口誘導灯BH級天井埋込人左	2	5
西棟	5階	渡り廊下	YHTUC-L-1	CF130T4EN×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	5

施設名 武藏野市庁舎

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
西棟	5階	渡り廊下	SY321b-2	FHF32(PH) × 1	システム天井 埋込下面開放	2	47
西棟	5階	渡り廊下	Z501	J12V50W × 1	埋込 φ 60非常灯単独電源別置	2	50
西棟	5階	男子便所	T401	FLR40 × 1	トラフ	1	44
西棟	5階	男子便所	YHTUBH-L-1	CF200T4EN × 1	避難口誘導灯BH級天井埋込人左	1	5
西棟	5階	男子便所	D321	FHT32 × 1	ダウンライト φ 150	7	33
西棟	5階	女子便所	T401	FLR40 × 1	トラフ	1	44
西棟	5階	女子便所	D321	FHT32 × 1	ダウンライト φ 150	7	33
西棟	5階	湯沸室	Z401a	LW36W × 1	埋込 φ 100非常灯単独電源別置	2	36
西棟	5階	機関連絡室	U322Nc	FHF32(PN) × 2	埋込下面開放220*1235Cチャン回避型	4	67
西棟	5階	機関連絡室	Z501	J12V50W × 1	埋込 φ 60非常灯単独電源別置	1	50
西棟	5階	対策本部室	U321N	FHF32(PN) × 1	埋込下面開放 150*1235	2	35
西棟	5階	対策本部室	SY322e-2	FHF32(PH) × 2	システム天井 埋込ルーバー付 空調R付	42	93
西棟	5階	対策本部室	D321	FHT32 × 1	ダウンライト φ 150	4	33
西棟	5階	対策本部室	SY501	J12V50W × 1	非常灯単独型 設備P付	4	50
西棟	5階	男子更衣室	K321H	FHF32(PH) × 1	笠付	2	47
西棟	5階	夜間防災連絡室	U322Nc	FHF32(PN) × 2	埋込下面開放220*1235Cチャン回避型	4	67
西棟	5階	夜間防災連絡室	U321Hse-2	FHF32(PH) × 1	埋込下面開放センサ付き 150*1235	1	47
西棟	5階	夜間防災連絡室	BR201psw	FL20 × 1	プラケットPS付	1	22
西棟	5階	夜間防災連絡室	D321se	FHT32 × 1	ダウンライト φ 150センサ付	1	33
西棟	5階	EVホール	T401	FLR40 × 1	トラフ	7	44
西棟	5階	EVホール	D321	FHT32 × 1	ダウンライト φ 150	11	33
西棟	5階	EVホール	Z501	J12V50W × 1	埋込 φ 60非常灯単独電源別置	1	50
西棟	5階	階段3	X401	FLR40 × 1	階段通路誘導灯センサ付き	1	44
西棟	5階	階段3	XSB321Hse-1	FHF32(PN) × 1	階段通路誘導灯センサ付き	1	35
西棟	5階	湯沸室	U321Hse-2	FHF32(PH) × 1	埋込下面開放センサ付き 150*1235	1	47
西棟	5階	機械室	KH321H-1	FHF32(PH) × 1	片笠付	3	47
西棟	5階	固定系無線室	A401	FLR40 × 1	富士型	1	44
西棟	5階	階段	U322Nc	FHF32(PN) × 2	埋込下面開放220*1235Cチャン回避型	1	67
西棟	5階	安産対策課 防災課 防災情報室	XA321Hse	FHF32(PH) × 1	埋込下面開放 150*1235	2	47
西棟	5階	安産対策課 防災課 防災情報室	SY322b-2	FHF32(PH) × 2	システム天井 埋込ルーバー付 PSW付 空調R付	34	93
西棟	5階	安産対策課 防災課 防災情報室	SY322e-2	FHF32(PH) × 2	システム天井 埋込ルーバー付 空調R付	24	93
西棟	5階	安産対策課 防災課 防災情報室	D321	FHT32 × 1	ダウンライト φ 150	4	33
西棟	5階	安産対策課 防災課 防災情報室	SY501	J12V50W × 1	非常灯単独型 設備P付	6	50
西棟	5階	消防団本部室	SY322b-2	FHF32(PH) × 2	システム天井 埋込ルーバー付 PSW付 空調R付	4	93
西棟	5階	消防団本部室	SY501	J12V50W × 1	非常灯単独型 設備P付	1	50
西棟	5階	倉庫	U321H	FHF32(PH) × 1	埋込下面開放150*1235	2	47
西棟	5階	PS DS	KH321H-1	FHF32(PH) × 1	片笠付	1	47
西棟	5階	EPS	T321H	FHF32(PH) × 1	トラフ	1	47
西棟	5階	情報PS	T321H	FHF32(PH) × 1	トラフ	1	47
東棟	6階	廊下6	Z401b	LW36W × 1	直付トラフ型単独非常灯	4	36
東棟	6階	廊下5	Z401b	LW36W × 1	直付トラフ型単独非常灯	2	36
東棟	6階	廊下3	Z401b	LW36W × 1	直付トラフ型単独非常灯	3	36
東棟	6階	廊下3	YHT101-L-1	FL10 × 1	C級 避難口誘導灯片面型	1	13
東棟	6階	廊下3	DL-1	FHT24 × 1	ダウンライト φ 150 3000K	1	26
東棟	6階	廊下4 7	Z401b	LW36W × 1	直付トラフ型単独非常灯	3	36
東棟	6階	廊下4 7	Z401a	LW36W × 1	埋込 φ 100非常灯単独電源別置	2	36
東棟	6階	廊下4 7	DL-1	FHT24 × 1	ダウンライト φ 150 3000K	2	26
東棟	6階	監査委員事務局	U402	FLR40 × 2	下面開放300*1257	18	85
東棟	6階	監査委員事務局	Z401-1	LW36W × 1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	3	36
東棟	6階	階段3	X401	FLR40 × 1	階段通路誘導灯センサ付き	1	44
東棟	6階	階段3	XSB321Hse-1	FHF32(PN) × 1	階段通路誘導灯センサ付き	1	35
東棟	6階	階段1	XA321Hse	FHF32(PH) × 1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
東棟	6階	階段1	X321se	FHF32(PH) × 1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
東棟	6階	監査委員会室	U402	FLR40 × 2	下面開放300*1257	6	85
東棟	6階	監査委員会室	Z401-1	LW36W × 1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	1	36
東棟	6階	選管倉庫(倉庫5)	A401	FLR40 × 1	富士型	1	44
東棟	6階	選管倉庫(倉庫6)	A401	FLR40 × 1	富士型	1	44
東棟	6階	倉庫(1東6)	SB321H	FHF32(PH) × 1	スリムベース	2	47
東棟	6階	倉庫(2東6)	SB321H	FHF32(PH) × 1	スリムベース	2	47
東棟	6階	EPS	T401P1350-1	FLR40 × 1	トラフパイプ吊り1350	1	44
東棟	6階	機械室1	KH321H-1	FHF32(PH) × 1	片笠付	2	47
南棟	6階	廊下8 9 10	Z401b	LW36W × 1	直付トラフ型単独非常灯	6	36
南棟	6階	廊下8 9 10	YHK101-L-1	FL10 × 1	C級 避難口誘導灯片面型	1	13
南棟	6階	廊下8 9 10	Z401-1	LW36W × 1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	1	36
南棟	6階	廊下8 9 10	Dd-3	FHT24 × 1	ダウンライト φ 150 3000K	1	26
南棟	6階	EVホール 廊下2	Z401b	LW36W × 1	直付トラフ型単独非常灯	2	36
南棟	6階	EVホール 廊下2	Z401-1	LW36W × 1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	2	36
南棟	6階	副市長室2	U402PPA-1-2	FLR40 × 2	下面開放300*1257プリズムパネル付	12	85
南棟	6階	副市長室2	Z401-1	LW36W × 1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	2	36
南棟	6階	ロッカ一室	A401	FLR40 × 1	富士型	1	44
南棟	6階	非常用EVホール	U402E	FLR40 × 2	下面開放300*1257非常灯兼用型	1	85
南棟	6階	記者クラブ室 広報室 企画調整課	DL-1	FHT24 × 1	ダウンライト φ 150 3000K	3	26

施設名 武藏野市庁舎

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
南棟	6階	湯沸室	Z401a	LW36W×1	埋込 φ 100非常灯単独電源別置	2	36
南棟	6階	市長室	U402PPA-1-2	FLR40×2	下面開放300*1257プリズムパネル付	6	85
南棟	6階	市長室	Z401-1	LW36W×1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	1	36
南棟	6階	市長応接室	T161	FHF16(PH)×1	トラフ	32	26
南棟	6階	市長応接室	Z401-1	LW36W×1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	4	36
南棟	6階	市長応接室	Dd-2-1	FHT24×1	ダウンライト φ 200 3000K	6	26
南棟	6階	階段2	XA321Hse	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
南棟	6階	階段2	X321se	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
南棟	6階	市長公室	T401	FLR40×1	トラフ	36	44
南棟	6階	市長公室	T321H	FHF32(PH)×1	トラフ	5	47
南棟	6階	市長公室	L900	FLR32×1	トラフ	5	37
南棟	6階	市長公室	L1200	FLR40×1	トラフ	5	44
南棟	6階	市長公室	Z401-1	LW36W×1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	4	36
南棟	6階	市長公室	Dd-2-1	FHT24×1	ダウンライト φ 200 3000K	12	26
南棟	6階	市長公室	UDd-1	FHT24×1	ユニバーサルダウンライト φ 150	2	26
南棟	6階	前室	Z401-1	LW36W×1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	1	36
南棟	6階	前室	Dd-3	FHT24×1	ダウンライト φ 150 3000K	3	26
南棟	6階	部屋1	Z401a	LW36W×1	埋込 φ 100非常灯単独電源別置	1	36
南棟	6階	庁議室	Z401-1	LW36W×1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	4	36
南棟	6階	庁議室	Dd-3	FHT24×1	ダウンライト φ 150 3000K	4	26
南棟	6階	理事者会議室	U402PPA-1-2	FLR40×2	下面開放300*1257プリズムパネル付	6	85
南棟	6階	理事者会議室	Z401-1	LW36W×1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	1	36
南棟	6階	倉庫(6南2)	A401	FLR40×1	富士型	1	44
南棟	6階	倉庫(6南1)	A401	FLR40×1	富士型	1	44
南棟	6階	受付ロビー 前室	U402PA-2	FLR40×2	下面開放300*1257パネル付	1	85
南棟	6階	受付ロビー 前室	Z401-1	LW36W×1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	2	36
南棟	6階	受付ロビー 前室	Dd-3	FHT24×1	ダウンライト φ 150 3000K	5	26
南棟	6階	前室トイレ	U321PA	FHF32(PH)×1	埋込パネル付 150*1235	1	47
南棟	6階	EPS	T321H	FHF32(PH)×1	トラフ	1	47
南棟	6階	機械室2	KH321H-1	FHF32(PH)×1	片笠付	2	47
西棟	6階	廊下5	YHTUBH-L-1	CF200T4EN×1	避難口誘導灯BH級天井埋込人左	1	5
西棟	6階	廊下5	YHTUC-L-1	CF130T4EN×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	5
西棟	6階	廊下5	SY321b-2	FHF32(PH)×1	システム天井 埋込下面開放	7	47
西棟	6階	廊下5	Z501	J12V50W×1	埋込 φ 60非常灯単独電源別置	2	50
西棟	6階	渡り廊下	Z401b	LW36W×1	直付トラフ型単独非常灯	1	36
西棟	6階	渡り廊下	YHTUC-L-1	CF130T4EN×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	5
西棟	6階	渡り廊下	SY321b-2	FHF32(PH)×1	システム天井 埋込下面開放	2	47
西棟	6階	渡り廊下	U321N	FHF32(PN)×1	埋込下面開放 150*1235	2	35
西棟	6階	渡り廊下	DL-1	FHT24×1	ダウンライト φ 150 3000K	1	26
西棟	6階	渡り廊下	Z501	J12V50W×1	埋込 φ 60非常灯単独電源別置	2	50
西棟	6階	男子便所	T401	FLR40×1	トラフ	1	44
西棟	6階	男子便所	D321	FHT32×1	ダウンライト φ 150	7	33
西棟	6階	女子便所	T401	FLR40×1	トラフ	1	44
西棟	6階	女子便所	D321	FHT32×1	ダウンライト φ 150	7	33
西棟	6階	作業室	U322C	FHF32(PH)×2	埋込下面開放220*1235Cチャン回避	2	93
西棟	6階	作業室	Z501	J12V50W×1	埋込 φ 60非常灯単独電源別置	1	50
西棟	6階	控室	U322Nc	FHF32(PN)×2	埋込下面開放220*1235Cチャン回避型	2	67
西棟	6階	控室	ZJ501	JD110V50W×1	直付型非常灯単独電源別置	1	50
西棟	6階	情報管理課	SY322a-2	FHF32(PH)×2	システム天井 埋込ルーバー付 PSW付	22	93
西棟	6階	情報管理課	SY501	J12V50W×1	非常灯単独型 設備P付	4	50
西棟	6階	情報管理課	Dh	FHT24×1	ダウンライト φ 150 4000K	4	26
西棟	6階	交換室	U321N	FHF32(PN)×1	埋込下面開放 150*1235	5	35
西棟	6階	交換室	D321	FHT32×1	ダウンライト φ 150	6	33
西棟	6階	交換室	ZJ501	JD110V50W×1	直付型非常灯単独電源別置	2	50
西棟	6階	EVホール	T401	FLR40×1	トラフ	7	44
西棟	6階	EVホール	Z501	J12V50W×1	埋込 φ 60非常灯単独電源別置	1	50
西棟	6階	EVホール	D321	FHT32×1	ダウンライト φ 150	11	33
西棟	6階	パンチ室	U322Hc	FHF32(PH)×2	埋込下面開放220*1235Cチャン回避	6	93
西棟	6階	パンチ室	Z401a	LW36W×1	埋込 φ 100非常灯単独電源別置	1	36
西棟	6階	パンチ室	D321a	FHT32×1	ダウンライト φ 150	1	33
西棟	6階	交換機室	SB322N	FHF32(PH)×2	スリムベース	4	93
西棟	6階	交換機室	ZJ501	JD110V50W×1	直付型非常灯単独電源別置	1	50
西棟	6階	第2マシン室	SB322N	FHF32(PH)×2	スリムベース	4	93
西棟	6階	第2マシン室	ZJ501	JD110V50W×1	直付型非常灯単独電源別置	2	50
西棟	6階	男子更衣室	K321H	FHF32(PH)×1	笠付	2	47
西棟	6階	放送室	U322R	FHF32(PH)×2	埋込下面開放220*1235ルーバー付	1	93
西棟	6階	放送室	ZJ501	JD110V50W×1	直付型非常灯単独電源別置	1	50
西棟	6階	休憩室	U322Hc	FHF32(PH)×2	埋込下面開放220*1235Cチャン回避	1	93
西棟	6階	第2開発室	U322C	FHF32(PH)×2	埋込下面開放220*1235Cチャン回避	2	93
西棟	6階	第2開発室	Z501	J12V50W×1	埋込 φ 60非常灯単独電源別置	1	50
西棟	6階	階段	XA321Hse	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	2	47
西棟	6階	マシン室前室	SB322H	FHF32(PH)×2	スリムベース	1	93

施設名 武藏野市庁舎

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
西棟	6階	マシン室前室	Z501	J12V50W×1	埋込 φ 60非常灯単独電源別置	1	50
西棟	6階	機械室	KH321H-1	FHF32(PH)×1	片笠付	3	47
西棟	6階	第1開発室	SB322H	FHF32(PH)×2	スリムベース	1	93
西棟	6階	第1開発室	SY322c-2	FHF32(PH)×2	システム天井 埋込下面開放	7	93
西棟	6階	第1開発室	SY501	J12V50W×1	非常灯単独型 設備P付	1	50
西棟	6階	オペレーター室	SY322d-2	FHF32(PH)×2	システム天井 埋込下面開放 PSW付	10	93
西棟	6階	オペレーター室	SY501	J12V50W×1	非常灯単独型 設備P付	1	50
西棟	6階	第1マシン室	SB322N	FHF32(PH)×2	スリムベース	8	93
西棟	6階	第1マシン室	ZJ501	JD110V50W×1	直付型非常灯単独電源別置	2	50
西棟	6階	第3マシン室	SB322N	FHF32(PH)×2	スリムベース	4	93
西棟	6階	第3マシン室	ZJ501	JD110V50W×1	直付型非常灯単独電源別置	1	50
西棟	6階	後処理室	SB322H	FHF32(PH)×2	スリムベース	1	93
西棟	6階	後処理室	U322Nc	FHF32(PN)×2	埋込下面開放220*1235Cチャン回避型	3	67
西棟	6階	後処理室	Z501	J12V50W×1	埋込 φ 60非常灯単独電源別置	1	50
西棟	6階	帳票収納庫	U322Nc	FHF32(PN)×2	埋込下面開放220*1235Cチャン回避型	3	67
西棟	6階	湯沸室	U321Hse-2	FHF32(PH)×1	埋込下面開放センサ付き 150*1235	1	47
西棟	6階	本部長会議室	SQ453600PA	FHP32(PN)×3	スクエア□600パネル付	7	94
西棟	6階	本部長会議室	Z501	J12V50W×1	埋込 φ 60非常灯単独電源別置	1	50
西棟	6階	本部長会議室	Dd-3	FHT24×1	ダウンライト φ 150 3000K	1	26
西棟	6階	本部長会議室	D241d	FHT24×1	ダウンライト φ 150 3000K	1	26
西棟	6階	PS・DS	KH321H-1	FHF32(PH)×1	片笠付	1	47
西棟	6階	EPS	T321H	FHF32(PH)×1	トラフ	1	47
西棟	6階	情報PS	T321H	FHF32(PH)×1	トラフ	1	47
東棟	7階	廊下6	Z401b	LW36W×1	直付トラフ型単独非常灯	1	36
東棟	7階	廊下6	DL-1	FHT24×1	ダウンライト φ 150 3000K	2	26
東棟	7階	廊下6	Z401b	LW36W×1	直付トラフ型単独非常灯	3	36
東棟	7階	前室2	U402	FLR40×2	下面開放300*1257	1	85
東棟	7階	前室2	U402E	FLR40×2	下面開放300*1257非常灯兼用型	1	85
東棟	7階	階段1	XA321Hse	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
東棟	7階	階段1	X321se	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
東棟	7階	議員控室1	U402PR-2	FLR40×2	下面開放300*1257パネル付	8	85
東棟	7階	議員控室1	Z401-1	LW36W×1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	2	36
東棟	7階	議員控室6	U402PR-2	FLR40×2	下面開放300*1257パネル付	6	85
東棟	7階	議員控室6	Z401-1	LW36W×1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	1	36
東棟	7階	全員協議会室	Z501	J12V50W×1	埋込 φ 60非常灯単独電源別置	4	50
東棟	7階	議員控室5	U402PR-2	FLR40×2	下面開放300*1257パネル付	6	85
東棟	7階	議員控室5	Z401-1	LW36W×1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	1	36
東棟	7階	議員控室1	Z401a	LW36W×1	埋込 φ 100非常灯単独電源別置	1	36
東棟	7階	階段3	X401	FLR40×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	44
東棟	7階	階段3	XSB321Hse-1	FHF32(PN)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	35
東棟	7階	図書資料室	U402PPA-2	FLR40×2	下面開放300*1257プリズムパネル付	4	85
東棟	7階	図書資料室	Z401-1	LW36W×1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	1	36
東棟	7階	議員控室4	U402PR-2	FLR40×2	下面開放300*1257パネル付	6	85
東棟	7階	議員控室4	Z401-1	LW36W×1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	1	36
東棟	7階	応接室2	U322	FHF32(PH)×2	埋込下面開放220*1235	3	93
東棟	7階	応接室2	D321	FHT24×1	ダウンライト φ 150	1	33
東棟	7階	議員控室8	U402PPA-2	FLR40×2	下面開放300*1257プリズムパネル付	2	85
東棟	7階	議員控室8	Z401-1	LW36W×1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	1	36
東棟	7階	議員控室3	U402PR-2	FLR40×2	下面開放300*1257パネル付	6	85
東棟	7階	議員控室3	Z401-1	LW36W×1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	1	36
東棟	7階	議員控室7	U402PPA-2	FLR40×2	下面開放300*1257プリズムパネル付	2	85
東棟	7階	議員控室7	Z401-1	LW36W×1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	1	36
東棟	7階	議員控室2	U402PR-2	FLR40×2	下面開放300*1257パネル付	8	85
東棟	7階	議員控室2	Z401-1	LW36W×1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	2	36
東棟	7階	議員事務室	U322C	FHF32(PH)×2	埋込下面開放220*1235Cチャン回避	6	93
東棟	7階	議員事務室	Z401a	LW36W×1	埋込 φ 100非常灯単独電源別置	1	36
東棟	7階	倉庫(7東1)	A401	FLR40×1	富士型	1	44
東棟	7階	議員ロビー	Z401-1	LW36W×1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	2	36
東棟	7階	議員ロビー	Dd-3	FHT24×1	ダウンライト φ 150 3000K	4	26
東棟	7階	議場ロビー 廊下1・4	Z401b	LW36W×1	直付トラフ型単独非常灯	2	36
東棟	7階	議場ロビー 廊下1・4	Z401-1	LW36W×1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	2	36
東棟	7階	議場ロビー 廊下1・4	D601	LW54W×1	ダウンライト φ 150	6	54
東棟	7階	機械室1	T401	FLR40×1	トラフ	1	44
東棟	7階	機械室1	KH321H-1	FHF32(PH)×1	片笠付	1	47
南棟	7階	廊下9	Z401b	LW36W×1	直付トラフ型単独非常灯	2	36
南棟	7階	廊下8	Z401b	LW36W×1	直付トラフ型単独非常灯	1	36
南棟	7階	廊下8	YHT101-L-1	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	13
南棟	7階	廊下8	DL-1	FHT24×1	ダウンライト φ 150 3000K	1	26
南棟	7階	廊下3 EVホール 廊下2・7	Z401b	LW36W×1	直付トラフ型単独非常灯	3	36
南棟	7階	廊下3 EVホール 廊下2・7	DL-1	FHT24×1	ダウンライト φ 150 3000K	2	26
南棟	7階	廊下3 EVホール 廊下2・7	Z401-1	LW36W×1	外寸 φ 150非常灯単独電源別置	2	36
南棟	7階	廊下3 EVホール 廊下2・7	D601	LW54W×1	ダウンライト φ 150	5	54

施設名 武藏野市庁舎

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
南棟	7階	第一応接室	T401	FLR40×1	トラフ	4	44
南棟	7階	第一応接室	K401	FLR40×1	笠付	16	44
南棟	7階	第一応接室	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	1	36
南棟	7階	議長室	T401	FLR40×1	トラフ	18	44
南棟	7階	議長室	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	1	36
南棟	7階	議長室	Dd-3	FHT24×1	ダウンライトφ150 3000K	2	26
南棟	7階	副議長室	T401	FLR40×1	トラフ	4	44
南棟	7階	副議長室	K401	FLR40×1	笠付	16	44
南棟	7階	副議長室	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	1	36
南棟	7階	書庫	U402	FLR40×2	下面開放300*1257	2	85
南棟	7階	書庫	U402E	FLR40×2	下面開放300*1257非常灯兼用型	1	85
南棟	7階	湯沸室	Z401a	LW36W×1	埋込φ100非常灯単独電源別置	2	36
南棟	7階	階段2	XA321Hse	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
南棟	7階	階段2	X321se	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
南棟	7階	前室	U402	FLR40×2	下面開放300*1257	1	85
南棟	7階	前室	U402E	FLR40×2	下面開放300*1257非常灯兼用型	1	85
南棟	7階	委員会室	U402PA-2	FLR40×2	下面開放300*1257パネル付	24	85
南棟	7階	委員会室	YHT101-L-1	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	2	13
南棟	7階	委員会室	Dd-1	FHT24×1	ダウンライトφ125 3000K	20	26
南棟	7階	委員会室	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	9	36
南棟	7階	委員会室	D901d	LW90W×1	ダウンライトφ150	4	90
南棟	7階	吹抜	Dd-2-1	FHT24×1	ダウンライトφ200 3000K	1	26
南棟	7階	なし	Dd-3	FHT24×1	ダウンライトφ150 3000K	1	26
南棟	7階	倉庫(7南1)	A401	FLR40×1	富士型	1	44
南棟	7階	委員会ロビー	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	2	36
南棟	7階	委員会ロビー	Dd-3	FHT24×1	ダウンライトφ150 3000K	4	26
南棟	7階	多目的トイレ	D241d	FHT24×1	ダウンライトφ150 3000K	2	26
南棟	7階	多目的トイレ	Z401a	LW36W×1	埋込φ100非常灯単独電源別置	1	36
南棟	7階	女子トイレ	D241d	FHT24×1	ダウンライトφ150 3000K	2	26
南棟	7階	男子トイレ	D241d	FHT24×1	ダウンライトφ150 3000K	4	26
南棟	7階	EPS	K321NP1350-1	FHF32(PN)×1	笠付パイプ吊り1350	2	35
南棟	7階	機械室2	KH321H-1	FHF32(PH)×1	片笠付	2	47
西棟	7階	廊下5	SY321b-2	FHF32(PH)×1	システム天井 埋込下面開放	5	47
西棟	7階	廊下5	D321	FHT32×1	ダウンライトφ150	1	33
西棟	7階	渡り廊下	U321N	FHF32(PN)×1	埋込下面開放 150*1235	2	35
西棟	7階	渡り廊下	SY321b-2	FHF32(PH)×1	システム天井 埋込下面開放	2	47
西棟	7階	渡り廊下	YHTUC-L-1	CF130T4EN×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	5
西棟	7階	渡り廊下	Z501	J12V50W×1	埋込φ60非常灯単独電源別置	2	50
西棟	7階	男子便所	T401	FLR40×1	トラフ	1	44
西棟	7階	男子便所	D321	FHT32×1	ダウンライトφ150	7	33
西棟	7階	女子便所	T401	FLR40×1	トラフ	1	44
西棟	7階	女子便所	D321	FHT32×1	ダウンライトφ150	7	33
西棟	7階	非常用EVホール	U402E	FLR40×2	下面開放300*1257非常灯兼用型	1	85
西棟	7階	市政資料コーナー 市民協働サロン 市民活動推進課	SY321a-2	FHF32(PH)×1	システム天井 埋込下面開放 PSW付	70	47
西棟	7階	市政資料コーナー 市民協働サロン 市民活動推進課	YTTUC-RRY-1	CF130T4EN×1	通路誘導灯C級天井埋込←人両面	2	5
西棟	7階	市政資料コーナー 市民協働サロン 市民活動推進課	SY501	J12V50W×1	非常灯単独型 設備P付	6	50
西棟	7階	EVホール	Dd-3	FHT24×1	ダウンライトφ150 3000K	13	26
西棟	7階	EVホール	Z501	J12V50W×1	埋込φ60非常灯単独電源別置	1	50
西棟	7階	EVホール	D321	FHT32×1	ダウンライトφ150	2	33
西棟	7階	相談室1・2	SY321a-2	FHF32(PH)×1	システム天井 埋込下面開放 PSW付	5	47
西棟	7階	男子更衣室	K321H	FHF32(PH)×1	笠付	2	47
西棟	7階	階段	XA321Hse	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	2	47
西棟	7階	湯沸室	U321Hse-2	FHF32(PH)×1	埋込下面開放センサ付き 150*1235	1	47
西棟	7階	機械室	KH321H-1	FHF32(PH)×1	片笠付	3	47
西棟	7階	総務課打合室7-A 健康福祉部 交流事業課	SY321a-2	FHF32(PH)×1	システム天井 埋込下面開放 PSW付	56	47
西棟	7階	総務課打合室7-A 健康福祉部 交流事業課	YTTUC-RRY-1	CF130T4EN×1	通路誘導灯C級天井埋込←人両面	1	5
西棟	7階	総務課打合室7-A 健康福祉部 交流事業課	SY501	J12V50W×1	非常灯単独型 設備P付	4	50
西棟	7階	総務課打合室7-A 健康福祉部 交流事業課	D321	FHT32×1	ダウンライトφ150	1	33
西棟	7階	生活経済課	SY321a-2	FHF32(PH)×1	システム天井 埋込下面開放 PSW付	26	47
西棟	7階	生活経済課	YTTUC-RRY-1	CF130T4EN×1	通路誘導灯C級天井埋込←人両面	1	5
西棟	7階	生活経済課	SY501	J12V50W×1	非常灯単独型 設備P付	2	50
西棟	7階	PS・DS	KH321H-1	FHF32(PH)×1	片笠付	1	47
西棟	7階	EPS	K321H	FHF32(PH)×1	笠付	1	47
西棟	7階	情報PS	K321H	FHF32(PH)×1	笠付	1	47
東棟	8階	調整室	U402E	FLR40×2	下面開放300*1257非常灯兼用型	1	85
東棟	8階	調整室	SP601-2	FDL18×1	スポットライト	2	22
東棟	8階	前室2	U402E	FLR40×2	下面開放300*1257非常灯兼用型	1	85
東棟	8階	和室1	T401	FLR40×1	トラフ	8	44

施設名 武藏野市庁舎

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
東棟	8階	和室1	D601SQ	LW54W×1	ダウンライト□150和風	1	54
東棟	8階	和室1	D601	LW54W×1	ダウンライトφ150	3	54
東棟	8階	和室1	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	2	36
東棟	8階	和室2	T401	FLR40×1	トラフ	8	44
東棟	8階	和室2	D601SQ	LW54W×1	ダウンライト□150和風	4	54
東棟	8階	和室2	D601	LW54W×1	ダウンライトφ150	3	54
東棟	8階	和室2	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	2	36
東棟	8階	湯沸室1	Z401a	LW36W×1	埋込φ100非常灯単独電源別置	1	36
東棟	8階	階段1	XA321Hse	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
東棟	8階	階段3	X401	FLR40×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	44
東棟	8階	階段3	XSB321Hse-1	FHF32(PN)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	35
東棟	8階	階段3	X321se	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
東棟	8階	803会議室	U402PA-2	FLR40×2	下面開放300*1257パネル付	8	85
東棟	8階	803会議室	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	2	36
東棟	8階	802会議室	U404PA-2	FLR40×4	下面開放600*1257パネル付	36	170
東棟	8階	802会議室	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	6	36
東棟	8階	804会議室	U402PA-2	FLR40×2	下面開放300*1257パネル付	8	85
東棟	8階	804会議室	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	2	36
東棟	8階	806会議室	U402PA-2	FLR40×2	下面開放300*1257パネル付	4	85
東棟	8階	806会議室	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	1	36
東棟	8階	805会議室	U402	FLR40×2	下面開放300*1257	3	85
東棟	8階	805会議室	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	1	36
東棟	8階	801会議室	U404PA-2	FLR40×4	下面開放600*1257パネル付	18	170
東棟	8階	801会議室	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	4	36
東棟	8階	倉庫5	A401	FLR40×1	富士型	1	44
東棟	8階	倉庫8(東2 地震観測室)	A401	FLR40×1	富士型	3	44
東棟	8階	倉庫(8東1)	A401	FLR40×1	富士型	1	44
東棟	8階	市民ロビー	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	2	36
東棟	8階	市民ロビー	BR-2	FDL18×1	プラケットスポットライト型	2	22
東棟	8階	市民ロビー	D271	FDL27×1	ダウンライトφ150	4	32
東棟	8階	傍聴ロビー	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	2	36
東棟	8階	傍聴ロビー	D601	LW54W×1	ダウンライトφ150	6	54
東棟	8階	廊下5	Z401b	LW36W×1	直付トラフ型単独非常灯	1	36
東棟	8階	廊下5	DL-1	FHT24×1	ダウンライトφ150 3000K	2	26
東棟	8階	廊下1・4	Z401b	LW36W×1	直付トラフ型単独非常灯	1	36
東棟	8階	廊下3	YHT101-L-1	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	13
東棟	8階	廊下3	Z401b	LW36W×1	直付トラフ型単独非常灯	1	36
東棟	8階	廊下3	DL-1	FHT24×1	ダウンライトφ150 3000K	1	26
東棟	8階	機械室1	KH401-1	FLR40×1	片笠付	2	44
南棟	8階	非常用EVホール	U402E	FLR40×2	下面開放300*1257非常灯兼用型	1	85
南棟	8階	厨房	H402W-2	FLR40×2	H型器具	5	85
南棟	8階	厨房	H402W-2	FLR40×2	H型器具	3	85
南棟	8階	厨房	SA	GL15×1	殺菌灯	4	15
南棟	8階	カフェルブレ	U321Nd	FHF32(PN)×1	埋込下面開放 150*1235 3000K	5	35
南棟	8階	カフェルブレ	SP-2	FDL18×1	スポットライト	4	22
南棟	8階	カフェルブレ	SP1-2	FDL18×1	スポットライトダクト取付型	6	22
南棟	8階	カフェルブレ	D1	FHT24×1	ダウンライトφ75	6	26
南棟	8階	カフェルブレ	Z401a	LW36W×1	埋込φ100非常灯単独電源別置	2	36
南棟	8階	湯沸室2	Z401a	LW36W×1	埋込φ100非常灯単独電源別置	1	36
南棟	8階	ヤマザキショップ	A322H	FHF32(PH)×2	富士型	2	93
南棟	8階	ヤマザキショップ	U322H	FHF32(PH)×2	埋込下面開放220*1235	3	93
南棟	8階	階段2	XA321Hse	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
南棟	8階	クラブ室	U402	FLR40×2	下面開放300*1257	1	85
南棟	8階	クラブ室	U402E	FLR40×2	下面開放300*1257非常灯兼用型	2	85
南棟	8階	さくらごはん	SQ232350	FHP23×2	スクエア□350ルーバー	32	49
南棟	8階	さくらごはん	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	6	36
南棟	8階	さくらごはん	Dd	FHT24×1	ダウンライトφ100 3000K	5	26
南棟	8階	職員休養室1	T401	FLR40×1	トラフ	8	44
南棟	8階	職員休養室1	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	2	36
南棟	8階	職員休養室1	Dd-3	FHT24×1	ダウンライトφ150 3000K	3	26
南棟	8階	職員休養室1	D601SQ	LW54W×1	ダウンライト□150和風	1	54
南棟	8階	職員談話室	U402	FLR40×2	下面開放300*1257	4	85
南棟	8階	職員談話室	U402E	FLR40×2	下面開放300*1257非常灯兼用型	2	85
南棟	8階	職員休養室2	T401	FLR40×1	トラフ	8	44
南棟	8階	職員休養室2	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	1	36
南棟	8階	職員休養室2	Dd-3	FHT24×1	ダウンライトφ150 3000K	3	26
南棟	8階	職員休養室2	D601SQ	LW54W×1	ダウンライト□150和風	4	54
南棟	8階	厨房事務室	U402	FLR40×2	下面開放300*1257	1	85
南棟	8階	厨房事務室	U402E	FLR40×2	下面開放300*1257非常灯兼用型	1	85
南棟	8階	倉庫(8南1)	A401	FLR40×1	富士型	1	44
南棟	8階	倉庫(8南2)	A401	FLR40×1	富士型	1	44
南棟	8階	EVホール 廊下2・6 職員ロビー	Z401b	LW36W×1	直付トラフ型単独非常灯	2	36

施設名 武藏野市庁舎

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
南棟	8階	EVホール 廊下2・6 職員ロビー	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	2	36
南棟	8階	EVホール 廊下2・6 職員ロビー	SP-2	FDL18×1	スポットライト	2	22
南棟	8階	EVホール 廊下2・6 職員ロビー	BR-2	FDL18×1	ブラケットスポットライト型	2	22
南棟	8階	EVホール 廊下2・6 職員ロビー	Z401-1	LW36W×1	外寸φ150非常灯単独電源別置	2	36
南棟	8階	EVホール 廊下2・6 職員ロビー	D601	LW54W×1	ダウンライトφ150	4	54
南棟	8階	EVホール 廊下2・6 職員ロビー	DL-1	FHT24×1	ダウンライトφ150 3000K	1	26
南棟	8階	廊下7	YHT101-L-1	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	13
南棟	8階	前室 便所	U402	FLR40×2	下面開放300*1257	1	85
南棟	8階	前室 便所	U402E	FLR40×2	下面開放300*1257非常灯兼用型	1	85
南棟	8階	前室 便所	U401	FLR40×1	下面開放190*1257	1	44
南棟	8階	多目的トイレ	BRK161	FHF16(PH)×1	ブラケット	1	26
南棟	8階	EPS	K401P1000-1	FLR40×1	笠付パイプ吊り1000	2	44
南棟	8階	機械室2	T401	FLR40×1	トラフ	1	44
南棟	8階	機械室2	KH401-1	FLR40×1	片笠付	1	44
西棟	8階	EVホール	T401	FLR40×1	トラフ	16	44
西棟	8階	EVホール	YHTUC-L-1	CF130T4EN×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	5
西棟	8階	EVホール	Z501	J12V50W×1	埋込φ60非常灯単独電源別置	2	50
西棟	8階	EVホール	D321	FHT32×1	ダウンライトφ150	4	33
西棟	8階	階段室	XA321Hse	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	3	47
西棟	8階	電源室	U321N	FHF32(PN)×1	埋込下面開放 150*1235	7	35
西棟	8階	電源室	Z501	J12V50W×1	埋込φ60非常灯単独電源別置	2	50
西棟	8階	湯沸室	U321Hse-2	FHF32(PH)×1	埋込下面開放センサ付き 150*1235	1	47
西棟	8階	機械室	KH321H-1	FHF32(PH)×1	片笠付	3	47
西棟	8階	813会議室(災害従事職員待機室F)	SQ600PA	FHP45(PN)×3	スクエア□600パネル付	12	131
西棟	8階	813会議室(災害従事職員待機室F)	Z501	J12V50W×1	埋込φ60非常灯単独電源別置	2	50
西棟	8階	812会議室(災害従事職員待機室E)	SQ600PA	FHP45(PN)×3	スクエア□600パネル付	12	131
西棟	8階	812会議室(災害従事職員待機室E)	Z501	J12V50W×1	埋込φ60非常灯単独電源別置	2	50
西棟	8階	811会議室(災害従事職員待機室D)	KH401-1	FLR40×1	片笠付	2	44
西棟	8階	811会議室(災害従事職員待機室D)	U321H	FHF32(PH)×1	埋込下面開放150*1235	2	47
西棟	8階	811会議室(災害従事職員待機室D)	YHHC-2-1	CF130T4EN×1	避難口誘導灯C級壁付人左	3	5
西棟	8階	811会議室(災害従事職員待機室D)	D422D	FHT42×2	ダウンライトφ200調光	65	90
西棟	8階	811会議室(災害従事職員待機室D)	Z501	J12V50W×1	埋込φ60非常灯単独電源別置	6	50
西棟	8階	811会議室(災害従事職員待機室D)	UD999D-1	CDM-R70W×1	ユニバーサルダウンライト調光φ200	6	86
西棟	8階	倉庫	K321H	FHF32(PH)×1	笠付	2	47
西棟	8階	廊下	SY321b-2	FHF32(PH)×1	システム天井 埋込下面開放	5	47
西棟	8階	廊下	Z501	J12V50W×1	埋込φ60非常灯単独電源別置	3	50
西棟	8階	廊下	D321	FHT32×1	ダウンライトφ150	2	33
西棟	8階	渡り廊下	SY321b-2	FHF32(PH)×1	システム天井 埋込下面開放	2	47
西棟	8階	渡り廊下	U321N	FHF32(PN)×1	埋込下面開放 150*1235	2	35
西棟	8階	渡り廊下	YHTUC-L-1	CF130T4EN×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	5
西棟	8階	渡り廊下	Z501	J12V50W×1	埋込φ60非常灯単独電源別置	2	50
西棟	8階	男子トイレ	T401	FLR40×1	トラフ	1	44
西棟	8階	男子トイレ	D321	FHT32×1	ダウンライトφ150	7	33
西棟	8階	女子トイレ	T401	FLR40×1	トラフ	1	44
西棟	8階	女子トイレ	D321	FHT32×1	ダウンライトφ150	7	33
西棟	8階	PS DS	KH321H-1	FHF32(PH)×1	片笠付	1	47
西棟	8階	EPS	K321H	FHF32(PH)×1	笠付	1	47
西棟	8階	UPS	U321N	FHF32(PN)×1	埋込下面開放 150*1235	4	35
西棟	8階	UPS	Z501	J12V50W×1	埋込φ60非常灯単独電源別置	2	50
西棟	8階	情報PS	KH321H-1	FHF32(PH)×1	片笠付	1	47
東棟	屋上	冷却塔置場1	BR401W	FLR40×1	ブラケット防湿防雨	3	44
東棟	屋上	全熱交換機置場	BR201W	FL20×1	ブラケット防湿防雨	2	22
東棟	屋上	空調機械室1	KH401-1	FLR40×1	片笠付	3	44
東棟	屋上	屋上2	BR201W	FL20×1	ブラケット防湿防雨	3	22
東棟	屋上	高置水槽室	KH321N-1	FHF32(PN)×1	片笠付	6	35
東棟	屋上	階段室1	ZJK401	JD110V50W×1	直付型非常灯単独電源別置	1	50
東棟	屋上	階段室1	A401	FLR40×1	富士型	2	44
東棟	屋上	階段室1	XSB321Hse-1	FHF32(PN)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	35
南棟	屋上	ELV機械室1	K402	FLR40×2	笠付	2	85
南棟	屋上	ELV機械室1	K401	FLR40×1	笠付	2	44
南棟	屋上	空調機械室2	KH401-1	FLR40×1	片笠付	6	44
南棟	屋上	空調機械室2	ZJK401	JD110V50W×1	直付型非常灯単独電源別置	1	50
南棟	屋上	ELV機械室2	K402	FLR40×2	笠付	1	85
南棟	屋上	ELV機械室2	K401	FLR40×1	笠付	1	44
南棟	屋上	ELV機械室2	BR401W	FLR40×1	ブラケット防湿防雨	3	44
南棟	屋上	屋上3	BR201W	FL20×1	ブラケット防湿防雨	3	22
西棟	屋上	空調機械室外機置場	SP1501WP	CDM-T150W×1	スポットライト	2	110
西棟	屋上	西棟階段室	XA201se	FL20×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	22
西棟	屋上	西棟階段室	XA321Hse	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯センサ付き	1	47
西棟	屋上	屋上1	SP1501WP	CDM-T150W×1	スポットライト	5	110
車庫	1階	倉庫1	K401W	FLR40×1	笠付防湿防雨	3	44
車庫	1階	倉庫1	A402W	FLR40×2	富士型防湿防雨	2	85

施設名 武蔵野市庁舎

施設名： 本町在宅介護支援センター

施設名： テンミリオンハウス南町

施設名： 桜はうす・今泉

施設名：みどりのこども館

施設名 : 1 小こどもクラブ

施設名： 3小こどもクラブ

施設名： 境南こどもクラブ

施設名： 関前南こどもクラブ

施設名 : 0123吉祥寺

施設名 : 0123はらっぱ

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
	1	事務室	D321	FHT32×1	シーリングライト	26	33
	1	階段下倉庫	E401	FLR40×1	ブラケット	1	44
	1	倉庫	F321	FHF32(PN)×1	埋込下面開放	6	35
	1	倉庫 2	F321	FHF32(PN)×1	埋込下面開放	4	35
	1	階段下倉庫	E401	FLR40×1	ブラケット	1	44
	1	トイレ	A271A	FDL27×1	ダウンライト	5	32
	1	トイレ	H272	FPL27×2	埋込スクエアルーバー付	1	54
	1	トイレ	I201	FL20×1	トラフ	2	22
	1	トイレ	I401	FLR40×1	トラフ	3	44
	1	トイレ	H272	FPL27×2	埋込スクエアルーバー付	1	54
	1	トイレ	JA	JE4.8V13W+BT×1	非常灯	1	2
	1	トイレ	D161	FHT16×1	シーリングライト	2	19
	1	トイレ	N401	FLR40×1	間接照明	1	44
	1	トイレ	E601	LW54W×1	ブラケット防水	2	54
	1	トイレ	O601	LW54W×1	ミラーライト	1	54
	1	廊下	A271A	FDL27×1	ダウンライト	7	32
	1	廊下	A901-1	JD110V90W-W×1	ダウンスポット	1	90
	1	廊下	HA	FHP23×3	直付スクエア	2	94
	1	廊下	JA	JE4.8V13W+BT×1	埋込非常灯	4	2
	1	廊下	LA	CF135T4ENL×2	避難通路誘導灯	1	8
	1	廊下	M601	LW54W×1	スポットライト	4	54
	1	廊下	A271A	FDL27×1	ダウンライト	8	32
	1	廊下	LA	CF135T4ENL×2	避難通路誘導灯	1	8
	1	廊下	BB	CF135T4ENL×2	避難口誘導灯	1	8
	1	風除室	A271A	FDL27×1	ダウンライト	4	32
	1	玄関ホール	BA-1	CF135T4ENL×1	避難口誘導灯	1	5
	1	玄関ホール	CA	CF135T4ENL×1	避難口誘導灯	1	5
	1	相談室前	A271A	FDL27×1	ダウンライト	2	32
	1	相談室	A271A	FDL27×1	ダウンライト	6	32
	1	相談室	G601	LW54W×1	ペンダント	3	54
	1	談話室	H272	FPL27×2	埋込スクエアルーバー付	12	54
	1	談話室	A271A	FDL27×1	ダウンライト	4	32
	1	談話室	K102	FL10×1	棚下灯	1	13
	1	談話室	JA	JE4.8V13W+BT×1	非常灯	2	2
	1	プレイルーム	H272	FPL27×2	埋込スクエアルーバー付	12	54
	1	プレイルーム	A271A	FDL27×1	ダウンライト	4	32
	1	プレイルーム	JA	JE4.8V13W+BT×1	非常灯	2	2
	1	保育室	F322	FHF32(PN)×2	埋込下面開放	4	67
	1	保育室	A271A	FDL27×1	ダウンライト	3	32
	1	保育室	JA	JE4.8V13W+BT×1	非常灯	1	2
	1	庇	M1501	BF120W×1	ハイビーム防水	2	120
	1	図書コーナー	M901	JD110V90W-W×1	スポットライト	5	90
	1	プレイルーム	CA	CF135T4ENL×1	避難口誘導灯	2	5
	2	廊下	A271A	FDL27×1	ダウンライト	8	32
	2	廊下	E501	LW50W×1	ブラケット	2	50
	2	廊下	M601	LW54W×1	スポットライト	8	54
	2	廊下	A271A	FDL27×1	ダウンライト	8	32
	2	トイレ	A271A	FDL27×1	ダウンライト	5	32
	2	トイレ	I201	FL20×1	トラフ	2	22
	2	トイレ	I401	FLR40×1	トラフ	3	44
	2	トイレ	H272	FPL27×2	埋込スクエアルーバー付	1	54
	2	トイレ	H272	FPL27×2	埋込スクエアルーバー付	1	54
	2	屋上庇	A271B	FDL27×1	ダウンライト	2	32
	2	スタッフルーム	I201	FL20×1	トラフ	2	22
	2	スタッフルーム	A271A	FDL27×1	ダウンライト	2	32
	2	スタッフルーム	H272	FPL27×2	埋込スクエアルーバー付	1	54
	2	スタッフルーム	A271A	FDL27×1	ダウンライト	2	32
	2	スタッフルーム	H272	FPL27×2	埋込スクエアルーバー付	3	54
	2	多目的室 1	H272	FPL27×2	埋込スクエアルーバー付	38	54
	2	多目的室 3	F322	FHF32(PN)×2	埋込下面開放	4	67
	2	多目的室 3	A271A	FDL27×1	ダウンライト	2	32
	2	屋上庇	A271B	FDL27×1	ダウンライト	2	32
	2	倉庫	F321	FHF32(PN)×1	埋込下面開放	4	35
外構	倉庫	R401-1	FLR40×1	笠付防水トラフ	1	44	
外構	アプローチ	P	LW90W×1	アッパーライト	3	90	
外構	ベビーカー置場	F	FPL36×1	アッパーライト	1	36	
外構	駐輪場	QA	LW54W×1	ローポールライト	1	54	
外構	駐輪場	QB	LW54W×1	ローポールライト	4	54	
外構	植込み	QC	LW54W×1	ローポールライト	7	54	

施設名： すくすく泉

施設名： 境南保育園

施設名： 境保育園

施設名：市営北町第1住宅

施設名：市営桜堤住宅

施設名： 武藏野市立第2小学校

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
	BF	B棟 PTA事務室	V42	FLR40×2	直付逆富士	4	85
	BF	B棟 階段下倉庫	CN41	FLR40×1	直付コーナーライト	1	44
	BF	B棟 倉庫	V41	FLR40×1	直付逆富士	1	44
	BF	B棟 廊下	V402	FLR40×2	直付逆富士	2	85
	BF	B棟 男子トイレ	DL13N	FDL13×1	ダウンライト	3	18
	BF	B棟 男子トイレ	U321	FHF32(PN)×1	埋込下面開放	2	35
	BF	B棟 女子トイレ	DL13N	FDL13×1	ダウンライト	4	18
	BF	B棟 女子トイレ	U321	FHF32(PN)×1	埋込下面開放	2	35
	BF	B棟 こどもクラブ1、2トイレ	V41	FLR40×1	直付逆富士	3	44
	BF	B棟 図画室	V42	FLR40×2	直付逆富士	12	85
	BF	B棟 図画室	U322	FHF32(PN)×2	埋込下面開放	3	67
	BF	B棟 工作室	U322-1	FHF32(PN)×2	埋込下面開放	12	67
	BF	B棟 工作室	DL27L	FDL27×1	ダウンライト	9	32
	BF	B棟 こどもクラブ3	Y	CF137T4EN/C×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	5
	BF	B棟 こどもクラブ1、2	U42G	FLR40×2	埋込下面開放	12	85
	BF	B棟 こどもクラブ1、2	V322	FHF32(PN)×2	直付逆富士	4	67
	BF	B棟 こどもクラブ1、2	V41	FLR40×1	直付逆富士	3	44
	BF	B棟 教育相談室	V322	FHF32(PN)×2	直付逆富士	2	67
	BF	B棟 準備室	V42	FLR40×2	直付逆富士	3	85
	BF	B棟 手洗い場	V41	FLR40×1	直付逆富士	2	44
1	玄関		U322P	FHF32(PN)×2	埋込下面開放	6	67
1	B棟	主事室	V402	FLR40×2	直付逆富士	1	85
1	B棟	主事室	CN41	FLR40×1	直付コーナーライト	1	44
1	B棟	主事室	K21	FL20×1	キッチンライト	2	22
1	B棟	主事室	P301	FCL32+40×1	ペンダント	1	68
1	B棟	保管室	V402	FLR40×2	直付逆富士	1	85
1	B棟	保管室	U321-1	FHF32(PN)×1	埋込下面開放	2	35
1	B棟	女子更衣室	U321-1	FHF32(PN)×1	埋込下面開放	2	35
1	B棟	男子更衣室	U321-1	FHF32(PN)×1	埋込下面開放	1	35
1	B棟	手洗い場	V41	FLR40×1	直付逆富士	2	44
1	B棟	第一理科室	V42	FLR40×2	直付逆富士	10	85
1	B棟	第一理科室	KB41	FLR40×1	黒板灯	2	44
1	B棟	第二理科室	V402	FLR40×2	直付逆富士	2	85
1	B棟	第二理科室	V42	FLR40×2	直付逆富士	6	85
1	A棟	倉庫	BR60	LW54W×1	シーリングライト	1	54
1	B棟	事務室	U43	FLR40×3	埋込下面開放	3	129
1	B棟	廊下	V402	FLR40×2	直付逆富士	7	85
1	B棟	廊下	X	CF137T4EN/C×2	C級 避難口誘導灯片面型	1	7
1	A棟	廊下	V402	FLR40×2	直付逆富士	5	85
1	A棟	廊下	W	CF137T4EN/C×1	C級 通路誘導灯片面型	1	5
1	A棟	廊下	V	CF130T4EN/C×1	C級 通路誘導灯片面型	1	5
1	A棟	女子トイレ	U321	FHF32(PN)×1	埋込下面開放	3	35
1	A棟	女子トイレ	DL13N	FDL13×1	ダウンライト	4	18
1	A棟	男子トイレ	U321	FHF32(PN)×1	埋込下面開放	3	35
1	A棟	男子トイレ	DL13N	FDL13×1	ダウンライト	1	18
1	A棟	教室1-1	V42-1	FLR40×2	直付逆富士	7	85
1	A棟	教室1-1	KB41	FLR40×1	黒板灯	2	44
1	A棟	教室1-2	V42-1	FLR40×2	直付逆富士	6	85
1	A棟	教室1-2	KB41	FLR40×1	黒板灯	2	44
1	A棟	教室1-3	V42-1	FLR40×2	直付逆富士	6	85
1	A棟	教室1-3	KB41	FLR40×1	黒板灯	2	44
1	A棟	ボンプ室	BR21	FL20×1	防湿防雨型器具	2	22
1	A棟	配膳室	V402	FLR40×2	直付逆富士	3	85
1	A棟	手洗い場	V41	FLR40×1	直付逆富士	3	44
1	A棟	西昇降口	V42	FLR40×2	直付逆富士	8	85
1	A棟	西昇降口	Z	CF137T4EN/C×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	5
1	A棟	中央昇降口	V42	FLR40×2	直付逆富士	4	85
1	A棟	中央昇降口	Z	CF137T4EN/C×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	5
1	A棟	あそべえ	V322	FHF32(PN)×2	直付逆富士	6	67
1	A棟	あそべえ	KB41	FLR40×1	黒板灯	2	44
1	B棟	職員室	U43	FLR40×3	埋込下面開放	3	129
1	B棟	職員室	U322-1	FHF32(PN)×2	埋込下面開放	12	67
1	B棟	印刷室	U321-1	FHF32(PN)×1	埋込下面開放	4	35
1	B棟	校長室	U322PLB	FHF32(PN)×2	蛍光灯	4	67
1	B棟	保健室	U322-1	FHF32(PN)×2	埋込下面開放	4	67
1	B棟	保健室	U321-1	FHF32(PN)×1	埋込下面開放	2	35
1	B棟	保健室	V402	FLR40×2	直付逆富士	1	85
1	B棟	理科準備室	U321-1	FHF32(PN)×1	埋込下面開放	3	35
1	体育館	控室奥倉庫	V41	FLR40×1	直付逆富士	2	44
1	体育館	倉庫1	V21	FL20×1	直付逆富士	1	22
1	体育館	倉庫2	V41	FLR40×1	直付逆富士	1	44
1	体育館	ステージ下	T21	FL20×1	直付トラフ	2	22

施設名： 武藏野市立第2小学校

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
	1	体育館 階段	V41	FLR40×1	直付逆富士	1	44
	2	体育館 放送室	V41	FLR40×1	直付逆富士	2	44
2	2	体育館 準備室	V41	FLR40×1	直付逆富士	2	44
	2	体育館 ステージ	DL100N	LW90W×1	ダウンライト	10	90
	2	B棟 電気室	V41	FLR40×1	直付逆富士	2	44
	2	A棟 会議室	U322R	FHF32(PN)×2	埋込下面開放	12	67
	2	B棟 廊下	V402	FLR40×2	直付逆富士	3	85
	2	A棟 廊下	V402	FLR40×2	直付逆富士	4	85
	2	B棟 教室3-1	V42-1	FLR40×2	直付逆富士	6	85
	2	B棟 教室3-1	KB41	FLR40×1	黒板灯	2	44
	2	B棟 教室3-2	V42-1	FLR40×2	直付逆富士	6	85
	2	B棟 教室3-2	KB41	FLR40×1	黒板灯	2	44
	2	A棟 教室2-1	V42-1	FLR40×2	直付逆富士	6	85
	2	A棟 教室2-1	KB41	FLR40×1	黒板灯	2	44
	2	A棟 教室2-2	V42-1	FLR40×2	直付逆富士	6	85
	2	A棟 教室2-2	KB41	FLR40×1	黒板灯	2	44
	2	A棟 教室2-3	V42-1	FLR40×2	直付逆富士	6	85
	2	A棟 教室2-3	KB41	FLR40×1	黒板灯	2	44
	2	A棟 教室3-3	V42-1	FLR40×2	直付逆富士	6	85
	2	A棟 教室3-3	KB41	FLR40×1	黒板灯	2	44
	2	B棟 図書室	V403	FLR40×3	直付逆富士	3	129
	2	B棟 図書室	U322-1	FHF32(PN)×2	埋込下面開放	17	67
	2	B棟 図書室	DL60L	LW54W×1	ダウンライト	10	54
	2	B棟 算数教室1兼こどもクラブ4	V42-1	FLR40×2	直付逆富士	6	85
	2	B棟 算数教室1兼こどもクラブ4	KB41	FLR40×1	黒板灯	2	44
	2	A棟 教材室	V42	FLR40×2	直付逆富士	3	85
	2	B棟 放送室	U322-1	FHF32(PN)×2	埋込下面開放	3	67
	2	B棟 放送室	V402	FLR40×2	直付逆富士	1	85
	2	B棟 放送室	SP1	JD110V90W-W×1	スポットライト	18	90
	2	B棟 準備室	V42	FLR40×2	直付逆富士	2	85
	2	B棟 どんぐりルーム	V42	FLR40×2	直付逆富士	4	85
	2	B棟 手洗い場	V41	FLR40×1	直付逆富士	4	44
	2	A棟 配膳室	V322	FHF32(PN)×2	直付逆富士	3	67
	2	A棟 手洗い場	V41	FLR40×1	直付逆富士	3	44
	3	B棟 準備室	V42	FLR40×2	直付逆富士	6	85
	3	B棟 手洗い場	M21	FL20×1	直付	6	22
	3	B棟 ステップルーム	V402	FLR40×2	直付逆富士	3	85
	3	B棟 ステップルーム	BR60	LW54W×1	シーリングライト	1	54
	3	A棟 配膳室	V322	FHF32(PN)×2	直付逆富士	3	67
	3	A棟 手洗い場	V41	FLR40×1	直付逆富士	3	44
	3	A棟 更衣室	V322	FHF32(PN)×2	直付逆富士	2	67
	3	A棟 家庭科準備室	V322	FHF32(PN)×2	直付逆富士	1	67
	3	A棟 音楽準備室	V42-1	FLR40×2	直付逆富士	6	85
	3	B棟 資料室	U321-1	FHF32(PN)×1	埋込下面開放	2	35
	3	B棟 算数教室2	U43	FLR40×3	埋込下面開放	12	129
	3	B棟 算数教室2	DL100C	LW90W×1	ダウンライト	12	90
	3	B棟 こぶし学級	V322	FHF32(PN)×2	直付逆富士	12	67
	3	A棟 家庭科室	V402	FLR40×2	直付逆富士	18	85
	3	A棟 家庭科室	DL27N	FDL27×1	ダウンライト	3	32
	3	B棟 教室4-1	V42-1	FLR40×2	直付逆富士	6	85
	3	B棟 教室4-1	KB41	FLR40×1	黒板灯	2	44
	3	B棟 教室4-2	V42-1	FLR40×2	直付逆富士	6	85
	3	B棟 教室4-2	KB41	FLR40×1	黒板灯	2	44
	3	B棟 教室4-3	V42-1	FLR40×2	直付逆富士	6	85
	3	B棟 教室4-3	KB41	FLR40×1	黒板灯	2	44
	3	A棟 教室5-1	V42-1	FLR40×2	直付逆富士	6	85
	3	A棟 教室5-1	KB41	FLR40×1	黒板灯	2	44
	3	A棟 教室5-2	V42-1	FLR40×2	直付逆富士	6	85
	3	A棟 教室5-2	KB41	FLR40×1	黒板灯	2	44
	3	A棟 教室5-3	V42-1	FLR40×2	直付逆富士	6	85
	3	A棟 教室5-3	KB41	FLR40×1	黒板灯	2	44
	3	B棟 廊下	V402	FLR40×2	直付逆富士	4	85
	3	B棟 廊下	V1-1	FL10×2	C級 通路誘導灯両面型	1	26
	3	A棟 廊下	V402	FLR40×2	直付逆富士	4	85
	4	A棟 音楽室	V322PH	FHF32(PH)×2	直付逆富士	32	93
	4	A棟 音楽室	BR1	BF120W×1	ブラケット	2	120
	4	A棟 音楽室	SP2	BF120W×1	スポットライト	3	120
	4	A棟 音楽室	DL60L	LW54W×1	ダウンライト	2	54
	4	A棟 倉庫	V41	FLR40×1	直付逆富士	1	44
	4	A棟 廊下	V402	FLR40×2	直付逆富士	4	85
	4	A棟 廊下	V1-1	FL10×2	C級 避難口誘導灯両面型	1	26
	4	A棟 廊下	X1	CF137T4EN/C×1	C級 避難口誘導灯両面型	1	5
	4	A棟 配膳室	V322	FHF32(PN)×2	直付逆富士	2	67
	4	A棟 手洗い場	M21	FL20×1	直付	5	22

施設名：武藏野市立第2小学校

施設名 : 武藏野市立第4小学校

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
	B1	北校舎図工室	KOJ401	FLR40×1	黒板灯直付け	1	44
	B1	北校舎第一理科室	KO401P500-2	FLR40×1	黒板灯パイプ500mm	2	44
	B1	北校舎暗室	A202	FL20×2	富士型	1	44
	B1	北校舎暗室	KH201-1	FL20×1	片反射笠	1	22
1	北校舎机椅子室	A322H	FHF32(PH)×2	富士型	6	93	
1	北校舎階段 ポンプ室	KH201-1	FL20×1	片反射笠	2	22	
1	北校舎こどもクラブ	A322NG-1	FHF32(PN)×2	富士型ガード付	9	67	
1	北校舎生活科室	A322H	FHF32(PH)×2	富士型	12	93	
1	北校舎あそべえ	A322NG-1	FHF32(PN)×2	富士型ガード付	9	67	
1	北校舎こどもクラブ1	A322NG-1	FHF32(PN)×2	富士型ガード付	9	67	
1	南校舎倉庫	A322NG-1	FHF32(PN)×2	富士型ガード付	3	67	
1	南校舎体育倉庫	A402G-1	FLR40×2	富士型ガード付	3	85	
1	北校舎廊下	YHP101-2右R	FL10×1	C級 避難口誘導灯両面型	1	13	
1	北校舎トイレ	U321H	FHF32(PH)×1	埋込下面開放	4	47	
1	北校舎トイレ	T161	FHF16(PH)×1	トラフ	7	26	
1	北校舎トイレ	D181	FDL18×1	ダウンライト	17	22	
1	体育館 控室2	A402	FLR40×2	富士型	1	85	
1	体育館 控室1	K401	FLR40×1	笠付	1	44	
1	体育館 ステージ	TK300	JD110V250W×1	高天井照明	9	250	
1	体育館 フロア	YHK101-2G-1	FL10×1	避難口誘導灯壁付人左 ガード付	1	13	
1	体育館 フロア	A201	FL20×1	富士型	1	22	
1	体育館 フロア	A402G-1	FLR40×2	富士型ガード付	3	85	
1	南校舎プレイルーム	U322NG-2	FHF32(PN)×2	埋込下面開放	12	67	
1	南校舎みんなの部屋	A322NG-1	FHF32(PN)×2	富士型ガード付	4	67	
1	南校舎学習室1	A322NG-1	FHF32(PN)×2	富士型ガード付	5	67	
1	南校舎学習室2	A322NG-1	FHF32(PN)×2	富士型ガード付	5	67	
1	南校舎くすのき学習室3	A322NG-1	FHF32(PN)×2	富士型ガード付	6	67	
1	南校舎はなみずき教室	YHT101-2右R-1	FL10×1	C級 避難口誘導灯両面型	1	13	
1	南校舎はなみずき教室	YHTC-2	CF137T4EN/C×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	5	
1	南校舎職員室	A402	FLR40×2	富士型	4	85	
2	体育館 放送予備室	K401	FLR40×1	笠付	1	44	
2	体育館 予備室	K401	FLR40×1	笠付	1	44	
2	南校舎事務室	A402	FLR40×2	富士型	2	85	
2	南校舎事務室	U402	FLR40×2	埋込下面開放	4	85	
2	南校舎事務室	KL101	FL10×1	キッチンライト	1	13	
2	北校舎第二会議室	SB322HR	FHF32(PH)×2	スリムベースルーバー付	6	93	
2	北校舎事務庫	KO401P500-2	FLR40×1	黒板灯パイプ500mm	1	44	
2	北校舎事務庫	U161	FHF16(PH)×1	埋込下面開放	2	26	
2	北校舎保健庫	U161	FHF16(PH)×1	埋込下面開放	2	26	
2	南校舎階段室 倉庫	BR201W	FL20×1	プラケット防湿防雨	2	22	
2	南校舎階段室 倉庫	A321N	FHF32(PN)×1	富士型	1	35	
2	北校舎廊下	YHK101-2a	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	13	
2	北校舎廊下	YHP101-2右R	FL10×1	C級 避難口誘導灯両面型	1	13	
2	南校舎渡り廊下	A322NW	FHF32(PN)×2	富士型防湿防雨	4	67	
2	南校舎廊下	H101	FL10×1	表示灯	1	13	
2	南校舎廊下	YHTC-2	CF137T4EN/C×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	5	
2	南校舎廊下	YHTC-12R	CF137T4EN/C×1	C級 避難口誘導灯両面型	1	5	
2	北校舎トイレ	A201	FL20×1	富士型	3	22	
2	北校舎トイレ	D181	FDL18×1	ダウンライト	11	22	
2	南校舎職員室	A402	FLR40×2	富士型	21	85	
2	北校舎1-1	KO401P500-2	FLR40×1	黒板灯パイプ500mm	1	44	
2	北校舎1-2	KO401P500-2	FLR40×1	黒板灯パイプ500mm	1	44	
2	北校舎2-1	KO401P500-2	FLR40×1	黒板灯パイプ500mm	1	44	
2	北校舎2-2	KO401P500-2	FLR40×1	黒板灯パイプ500mm	1	44	
2	北校舎和室	CLW601	LW54W×1	和風シーリングライト	4	54	
2	北校舎和室	CL203	FL20×3	和風シーリングライト	8	63	
2	北校舎和室	T201	FL20×1	トラフ	1	22	
2	北校舎旧玄関	BR201W	FL20×1	プラケット防湿防雨	1	22	
2	北校舎旧玄関	CL601W	LW54W×1	シーリングライト	3	54	
2	北校舎更衣室	ML151	FL15×1	ミラーライト	1	18	
2	北校舎印刷室	KO401P500-2	FLR40×1	黒板灯パイプ500mm	1	44	
2	北校舎印刷室	A322N	FHF32(PN)×2	富士型	2	67	
2	南校舎校長室	SQ405	FLR40×5	スクエア□1257	2	220	
2	南校舎校長室	KL101	FL10×1	キッチンライト	1	13	
2	南校舎主事室	A403	FLR40×3	富士型	1	129	
2	南校舎主事室	PL4030	FCL30+40×1	ペンダントライト	1	66	
2	南校舎職員玄関	BR201W	FL20×1	プラケット防湿防雨	1	22	
2	南校舎職員玄関	A321NW	FHF32(PN)×1	富士型防湿防雨	2	35	
2	南校舎放送室	A402	FLR40×2	富士型	2	85	
2	南校舎放送室	CL202PA	FL20×2	シーリングライト	1	44	
2	南校舎放送室	H101	FL10×1	表示灯	1	13	
2	南校舎応接室	U402	FLR40×2	埋込下面開放	3	85	

施設名：武藏野市立第4小学校

施設名：武藏野市立境南小学校

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
西校舎	B1F	玄関	No. 021	FHF32 (PH) × 1	富士型	3	47
西校舎	B1F	だれでもトイレ	No. 021	FHF32 (PH) × 1	富士型	1	47
西校舎	B1F	男子便所	No. 021	FHF32 (PH) × 1	富士型	1	47
西校舎	B1F	女子便所	No. 021	FHF32 (PH) × 1	富士型	2	44
西校舎	B1F	廊下	No. 005	FL10 × 1	小型通路誘導灯壁付左矢	2	13
西校舎	B1F	階段横通路	No. 004	FL10 × 1	小型避難口誘導灯フナ500	1	13
西校舎	1F	算数少人数教室	No. 017	FHT24 × 1	スポットライト配ダク	2	26
西校舎	1F	ランチランド1	No. 007	FL20 × 1	流し元灯棚付PSW	1	22
西校舎	1F	ランチランド1	No. 006	LW36W × 2	ブラケット	1	72
西校舎	1F	ランチランド2	No. 006	LW36W × 2	ブラケット	4	72
西校舎	1F	玄関	No. 001	CF110T4EN × 1	C級避難口誘導灯	1	4
西校舎	2F	図書館	No. 002	CF110T4EN × 1	C級避難口誘導灯壁付	1	4
西校舎	2F	放送室前室	No. 011	FL10 × 1	標示灯壁付「使用中」	2	13
西校舎	3F	廊下	No. 003	CF110T4EN × 1	C級避難口誘導灯ワンコ250	1	4
西校舎	3F	図工室	No. 001	CF110T4EN × 1	C級避難口誘導灯	1	4
西校舎	2F	廊下	No. 004	CF110T4EN × 1	C級避難口誘導灯ワンコ500	1	4
西校舎	4F	音楽室前室	No. 002	FL10 × 1	小型避難口誘導灯壁付	1	13
西校舎	4F	廊下	No. 004	CF110T4EN × 1	C級避難口誘導灯ワンコ500	1	4
東校舎	1F	女子便所	No. 016	FL20 × 1	ミラー灯	1	22
東校舎	1F	便所前室	No. 027	FPL13 × 1	ダウンライトΦ150	1	13
東校舎	1F	変電設備	No. 020	FLR40 × 1	富士型	2	44
東校舎	1F	男子便所	No. 016	FL20 × 1	ミラー灯	1	22
東校舎	1F	変電設備	No. 013	FL20 × 1	ウォールライト	1	22
東校舎	1F	玄関	No. 012	JE4.8V13W+BT × 1	非常灯Φ100	1	4
東校舎	1F	廊下	No. 002	FL10 × 1	小型避難口誘導灯壁付	1	13
東校舎	1F	廊下	No. 003	CF110T4EN × 1	C級避難口誘導灯ワンコ250	1	4
東校舎	3F	廊下	No. 003	CF110T4EN × 1	C級避難口誘導灯ワンコ250	1	4
体育館	1F	軒下	No. 029	FDL27 × 1	ダウンライト□200	4	32
給食棟		プール	No. 031	H200 × 2	街路灯	2	460
給食棟		会議室	No. 023	FLR40 × 2	埋込型W300乳白パネル付	8	85
給食棟		厨房	No. 026	FLR40 × 2	富士型MP/RP	27	85
給食棟		付室	No. 022	FLR40 × 2	富士型	2	85
給食棟		事務室	No. 022	FLR40 × 2	富士型	3	85
給食棟		休憩室	No. 022	FLR40 × 2	富士型	2	85
給食棟		厨房前室	No. 020	FLR40 × 1	富士型	1	44
給食棟		物置	No. 009	LDS36W × 1	小型シーリング	2	36
給食棟		付室	No. 008	FL20 × 1	ミラー灯	1	22
給食棟		付室	No. 008	FL20 × 1	ミラー灯	2	22
-		校庭他	No. 030	H200 × 1	街路灯	1	230
西校舎		外壁	No. 018	RF110V270W × 1	スポットライト	4	270
給食棟		外壁	No. 014	FL20 × 1	ウォールライト	2	22
給食棟		外壁	No. 015	FL20 × 1	ウォールライト	10	22
西校舎	B1F	外壁	No. 014	FL20 × 1	ウォールライト	5	22
西校舎	1F	外壁	No. 014	FL20 × 1	ウォールライト	7	22
境南こどもクラブ		外壁	No. 010	LDS36W × 1	ブラケットセンサー付	3	36
境南こどもクラブ		軒下	No. 028	FHT24 × 1	軒下ダウンライトΦ150	2	26
境南こどもクラブ		事務室	No. 024	FHF32 (PH) × 2	富士型	3	93
境南こどもクラブ		湯沸室	No. 024	FHF32 (PH) × 2	富士型	1	93
境南こどもクラブ		学童	No. 025	FHF32 (PH) × 2	富士型ガード付	19	93
境南こどもクラブ		倉庫	No. 024	FHF32 (PH) × 2	富士型	2	93
境南こどもクラブ		学童	No. 019	FHF16 (PH) × 2	富士型ガード付	1	50

施設名 : 武藏野市立第2中学校

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
体育館	B1F	倉庫	C1	FLR40×1	反射笠付型	1	44
体育館	B1F	倉庫	C3	FLR40×1	反射笠付型パイプ吊ガード付	6	44
体育館	B1F	倉庫	E1	FLR40×1	片反射笠付型	1	44
体育館	B1F	外壁	I1	FL20×1	防雨型 ウォールライト	8	22
体育館	B1F	外壁	T1	FCL30×1	防雨型 丸形ブラケット	4	28
体育館	B1F	格技室	M1	FL10×1	避難口誘導灯 ガード付	7	13
体育館	B1F	倉庫	C1	FLR40×1	反射笠付型	1	44
体育館	B1F	玄関	M3	FL10×1	避難口誘導灯	1	13
体育館	B1F	玄関	H1	FL20×5	埋込スクエア	3	110
体育館	B1F	管理人室	F3	FLR40×2	埋込下面開放型	1	85
体育館	B1F	男子更衣室	A3	FLR40×1	富士型 WP	2	44
体育館	B1F	男子更衣室	B2	FLR40×2	富士型	2	85
体育館	B1F	男子更衣室	J1	FL20×1	防雨型 ウォールライト	1	22
体育館	B1F	男子トイレ	A2	FLR40×1	富士型	1	44
体育館	B1F	男子トイレ	B2	FLR40×2	富士型	1	85
体育館	B1F	男子トイレ	J1	FL20×1	防雨型 ウォールライト	3	22
体育館	B1F	多目的トイレ	B1	FL20×2	富士型	1	44
体育館	B1F	多目的トイレ	J1	FL20×1	防雨型 ウォールライト	1	22
体育館	B1F	女子トイレ	A2	FLR40×1	富士型	1	44
体育館	B1F	女子トイレ	B2	FLR40×2	富士型	1	85
体育館	B1F	女子トイレ	J1	FL20×1	防雨型 ウォールライト	3	22
体育館	B1F	女子更衣室	A3	FLR40×1	富士型 WP	2	44
体育館	B1F	女子更衣室	B2	FLR40×2	富士型	2	85
体育館	B1F	女子更衣室	J1	FL20×1	防雨型 ウォールライト	1	22
体育館	B1F	倉庫	C2	FLR40×1	反射笠付型パイプ吊	2	44
体育館	B1F	廊下	F1	FL20×2	埋込下面開放型	4	44
体育館	B1F	廊下	M3	FL10×1	避難口誘導灯	1	13
体育館	B1F	廊下	N1	FL10×1	通路誘導灯	1	13
体育館	1F	玄関	P1	LDS54W・K×1	ダウンライト	2	54
体育館	1F	玄関	H1	FL20×5	埋込スクエア	4	110
体育館	1F	男子更衣室	A2	FLR40×1	富士型	6	44
体育館	1F	男子更衣室	J1	FL20×1	防雨型 ウォールライト	1	22
体育館	1F	女子更衣室	A2	FLR40×1	富士型	6	44
体育館	1F	女子更衣室	J1	FL20×1	防雨型 ウォールライト	1	22
体育館	1F	階段室	L2	FLR40+BT×2	富士型 BT付	1	89
体育館	1F	倉庫	C2	FLR40×1	反射笠付型パイプ吊	2	44
体育館	1F	南・女更衣室	B2	FLR40×2	富士型	3	85
体育館	1F	南・女更衣室	J1	FL20×1	防雨型 ウォールライト	1	22
体育館	1F	南・女トイレ	A2	FLR40×1	富士型	2	44
体育館	1F	南・女トイレ	J1	FL20×1	防雨型 ウォールライト	3	22
体育館	1F	南・男トイレ	A2	FLR40×1	富士型	2	44
体育館	1F	南・男トイレ	J1	FL20×1	防雨型 ウォールライト	2	22
体育館	1F	南・男更衣室	B2	FLR40×2	富士型	3	85
体育館	1F	南・男更衣室	J1	FL20×1	防雨型 ウォールライト	1	22
体育館	1F	体育準備室	B2	FLR40×2	富士型	3	85
体育館	1F	外壁	I1	FL20×1	防雨型 ウォールライト	1	22
体育館	2F	階段	K1	FLR40×1	階段通路誘導灯	1	44
体育館	2F	階段	M3	FL10×1	避難口誘導灯	1	13
体育館	2F	ホール	T1	HF40×1	防雨型 ブラケット	2	52
体育館	2F	ホール	H1	FL20×5	埋込スクエア	4	110
体育館	2F	ホール	M3	FL10×1	避難口誘導灯	1	13
体育館	2F	渡り通路	AA	FHF32(PH)×2	埋込下面開放型 WP	2	93
体育館	2F	男子トイレ	A2	FLR40×1	富士型	2	44
体育館	2F	男子トイレ	J1	FL20×1	防雨型 ウォールライト	3	22
体育館	2F	女子トイレ	A2	FLR40×1	富士型	2	44
体育館	2F	女子トイレ	J1	FL20×1	防雨型 ウォールライト	3	22
体育館	2F	倉庫	C2	FLR40×1	反射笠付型パイプ吊	3	44
体育館	2F	階段室	C2	FLR40×1	反射笠付型パイプ吊	1	44
体育館	2F	階段室	D1	FLR40×2	反射笠付型パイプ吊	1	85
体育館	2F	階段室	M3	FL10×1	避難口誘導灯	1	13
体育館	2F	控室	D1	FLR40×2	反射笠付型パイプ吊	2	85
体育館	3F	階段	K1	FLR40×1	階段通路誘導灯	1	44
体育館	3F	ホール	H1	FL20×5	埋込スクエア	4	110
体育館	3F	会議室	F3	FLR40×2	埋込下面開放型	6	85
体育館	3F	会議室	J1	FL20×1	防雨型 ウォールライト	1	22
体育館	3F	体育室	M1	FL10×1	避難口誘導灯 ガード付	2	13
体育館	3F	放送室	F3	FLR40×2	埋込下面開放型	3	85
体育館	3F	ステージ	D3	FLR40×2	反射笠付型 段調光	18	85
体育館	3F	ステージ	Q1	LDS90W・K×1	小形シーリング 位相調光	4	90
体育館	3F	教官室	F3	FLR40×2	埋込下面開放型	3	85
体育館	3F	教官室	No. 2	FL20×1	富士型	1	22
西校舎	B1F	木工室	No. 12	FLR40×3	富士型	2	129

施設名 : 武藏野市立第2中学校

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
西校舎	B1F	木工室	No. 8	FLR40×2	富士型	14	85
西校舎	B1F	技術科研究室	No. 8	FLR40×2	富士型	8	85
西校舎	B1F	技術科室	No. 8	FLR40×2	富士型	12	85
西校舎	B1F	技術科室	No. 21	FLR40×1	黒板灯 パイプ吊型 L500	2	44
西校舎	B1F	音楽室	No. 13	FHF32(PH)×2	富士型	12	93
西校舎	B1F	音楽室	No. 7	FHF32(PH)×1	黒板灯 直付型	2	47
西校舎	B1F	廊下	No. 13	FHF32(PH)×2	富士型	4	93
西校舎	B1F	廊下	No. 16	FHF32(PH)×2	富士型+ガード付	6	93
西校舎	B1F	廊下	No. 37	CF130T4EN/C×1	避難口誘導灯	1	5
西校舎	B1F	技術倉庫	No. 3	FLR40×1	富士型	2	44
西校舎	B1F	ポンプ室	No. 2	FL20×1	富士型	1	22
西校舎	B1F	美術室	No. 13	FHF32(PH)×2	富士型	8	93
西校舎	B1F	美術室	No. 16	FHF32(PH)×2	富士型+ガード付	2	93
西校舎	B1F	清掃倉庫	No. 9	FHF32(PN)×2	富士型	1	67
西校舎	B1F	備蓄倉庫	No. 3	FLR40×1	富士型	2	44
西校舎	1F	ボーチ下部	No. 10	FHF32(PN)×2	富士型 ガード付	1	67
西校舎	1F	外壁	No. 35	FL20×1	防雨型 ウォールライト	4	22
西校舎	1F	外壁	No. 36	FLR40×1	防雨型 ウォールライト	4	44
西校舎	1F	被服室	No. 8	FLR40×2	富士型	12	85
西校舎	1F	調理室	No. 8	FLR40×2	富士型	8	85
西校舎	1F	学習室 前室	No. 4	FHF32(PN)×1	富士型	1	35
西校舎	1F	学習室 前室	No. 9	FHF32(PN)×2	富士型	1	67
西校舎	1F	学習室 A , B	No. 13	FHF32(PH)×2	富士型	8	93
西校舎	1F	学習室	No. 13	FHF32(PH)×2	富士型	9	93
西校舎	1F	学習室	No. 7	FHF32(PH)×1	黒板灯 直付型	2	47
西校舎	1F	廊下	No. 13	FHF32(PH)×2	富士型	8	93
西校舎	1F	職員室	No. 13	FHF32(PH)×2	富士型	4	93
西校舎	1F	相談室	No. 13	FHF32(PH)×2	富士型	4	93
西校舎	1F	女子トイレ	No. 26	FHT16×1	ダウンライト	3	19
西校舎	1F	女子トイレ	No. 5	FHF32(PH)×1	富士型	2	47
西校舎	1F	男子トイレ	No. 26	FHT16×1	ダウンライト	3	19
西校舎	1F	男子トイレ	No. 5	FHF32(PH)×1	富士型	3	47
西校舎	1F	給食配膳室	No. 5	FHF32(PH)×1	富士型	3	47
西校舎	2F	ボーチ	No. 29	FLR40×4	埋込下面乳白パネルW600×1257	3	170
西校舎	2F	ボーチ	No. 30	FPL55×3	埋込スクエア□600	1	162
西校舎	2F	玄関	No. 8	FLR40×2	富士型	2	85
西校舎	2F	事務室	No. 12	FLR40×3	富士型	3	129
西校舎	2F	校長室	No. 12	FLR40×3	富士型	3	129
西校舎	2F	応接室	No. 12	FLR40×3	富士型	3	129
西校舎	2F	職員室	No. 8	FLR40×2	富士型	19	85
西校舎	2F	放送室	No. 11	FLR40×2	埋込下面開放型	4	85
西校舎	2F	放送室	No. 8	FLR40×2	富士型	1	85
西校舎	2F	放送室	No. 31	JD110V50W×1	ユニバーサルDL	8	50
西校舎	2F	放送室	No. 1	FL10×1	トラフ型	1	13
西校舎	2F	用具室	No. 3	FLR40×1	富士型	2	44
西校舎	2F	印刷室	No. 8	FLR40×2	富士型	2	85
西校舎	2F	第2相談室	No. 8	FLR40×2	富士型	1	85
西校舎	2F	主事室	No. 12	FLR40×3	富士型	1	129
西校舎	2F	主事室	No. 32	FCL32+30×1	和風ペンダント	1	58
西校舎	2F	男子更衣室	No. 4	FHF32(PN)×1	富士型	1	35
西校舎	2F	男子更衣室	No. 9	FHF32(PN)×2	富士型	1	67
西校舎	2F	男子トイレ	No. 26	FHT16×1	ダウンライト	2	19
西校舎	2F	男子トイレ	No. 5	FHF32(PH)×1	富士型	2	47
西校舎	2F	女子トイレ	No. 26	FHT16×1	ダウンライト	3	19
西校舎	2F	女子トイレ	No. 5	FHF32(PH)×1	富士型	3	47
西校舎	2F	女子更衣室	No. 9	FHF32(PN)×2	富士型	2	67
西校舎	2F	給食配膳室	No. 5	FHF32(PH)×1	富士型	2	47
西校舎	2F	廊下	No. 9	FHF32(PN)×2	富士型	1	67
西校舎	2F	廊下	No. 23	FLR40×2	埋込下面開放型	7	85
西校舎	3F	図書室	No. 17	FHF32(PH)×2	スリムベース	16	93
西校舎	3F	第2理科室	No. 15	FHF32(PH)×3	富士型	4	140
西校舎	3F	第2理科室	No. 9	FHF32(PN)×2	富士型	9	67
西校舎	3F	第2理科室	No. 22	FHF32(PH)×1	黒板灯 パイプ吊型 L500	2	47
西校舎	3F	理科研究室	No. 9	FHF32(PN)×2	富士型	5	67
西校舎	3F	理科研究室	No. 3	FLR40×1	富士型	1	44
西校舎	3F	第1理科室	No. 13	FHF32(PH)×2	富士型	10	93
西校舎	3F	司書室	No. 3	FLR40×1	富士型	2	44
西校舎	3F	相談室	No. 8	FLR40×2	富士型	2	85
西校舎	3F	生徒会室	No. 3	FLR40×1	富士型	2	44
西校舎	3F	資料室	No. 3	FLR40×1	富士型	2	44
西校舎	3F	資料室	No. 2	FL20×1	富士型	1	22
西校舎	3F	国語科研究室	No. 3	FLR40×1	富士型	2	44
西校舎	3F	生徒指導室	No. 5	FHF32(PH)×1	富士型	2	47

施設名 : 武藏野市立第2中学校

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
西校舎	3F	給食配膳室	No. 5	FHF32(PH) × 1	富士型	2	47
西校舎	3F	廊下	No. 5	FHF32(PH) × 1	富士型	1	47
西校舎	3F	廊下	No. 13	FHF32(PH) × 2	富士型	6	93
西校舎	3F	廊下	No. 38	CF135T4ENL × 2	避難口誘導灯	2	8
西校舎	4F	美術室	No. 17	FHF32(PH) × 2	スリムベース	12	93
西校舎	4F	美術室	No. 33	LDS36W × 1	丸形シーリング：外寸φ 250	9	36
西校舎	4F	第2音楽室	No. 8	FLR40 × 2	富士型	18	85
西校舎	4F	第1音楽室	No. 9	FHF32(PN) × 2	富士型	18	67
西校舎	4F	PTA室	No. 8	FLR40 × 2	富士型	6	85
西校舎	4F	PTA室	No. 22	FHF32(PH) × 1	黒板灯 パイプ吊型 L500	2	47
西校舎	4F	廊下	No. 5	FHF32(PH) × 1	富士型	2	47
西校舎	4F	廊下	No. 13	FHF32(PH) × 2	富士型	6	93
西校舎	4F	廊下	No. 40	CF200T4EN × 1	避難口誘導灯	2	5
西校舎	4F	美術研究室	No. 9	FHF32(PN) × 2	富士型	2	67
西校舎	4F	音楽研究室	No. 3	FLR40 × 1	富士型	6	44
西校舎	4F	社会科研究室	No. 3	FLR40 × 1	富士型	3	44
西校舎	4F	社会科研究室	No. 8	FLR40 × 2	富士型	3	85
西校舎	4F	給食配膳室	No. 5	FHF32(PH) × 1	富士型	4	47
東校舎	1F	連絡通路	No. 36	FLR40 × 1	防雨型 ウォールライト	1	44
東校舎	1F	昇降口（軒下）	No. 36	FLR40 × 1	防雨型 ウォールライト	2	44
東校舎	1F	昇降口	No. 9	FHF32(PN) × 2	富士型	5	67
東校舎	1F	3-C	No. 9	FHF32(PN) × 2	富士型	6	67
東校舎	1F	3-C	No. 22	FHF32(PH) × 1	黒板灯 パイプ吊型 L500	2	47
東校舎	1F	3-D	No. 9	FHF32(PN) × 2	富士型	6	67
東校舎	1F	3-D	No. 22	FHF32(PH) × 1	黒板灯 パイプ吊型 L500	2	47
東校舎	1F	会議室	No. 9	FHF32(PN) × 2	富士型	6	67
東校舎	1F	会議室	No. 22	FHF32(PH) × 1	黒板灯 パイプ吊型 L500	2	47
東校舎	1F	第2ホール	No. 20	FHF63 × 2	埋込下面ルーバー付	3	105
東校舎	1F	第2ホール	No. 19	FHF54 × 2	埋込下面ルーバー付	7	114
東校舎	1F	第2ホール	No. 18	FHF32(PH) × 2	埋込下面ルーバー付	6	93
東校舎	1F	第1ホール	No. 24	FHF32(PH) × 2	埋込下面ルーバー付	12	93
東校舎	1F	廊下	No. 5	FHF32(PH) × 1	富士型	4	47
東校舎	1F	廊下	No. 13	FHF32(PH) × 2	富士型	2	93
東校舎	1F	廊下	No. 41	CF200T4EN × 1	避難口誘導灯（天井埋込）	2	5
東校舎	1F	女子トイレ	No. 17	FHF32(PH) × 2	スリムベース	2	93
東校舎	1F	女子トイレ	No. 6	FHF32(PH) × 1	スリムベース	1	47
東校舎	1F	女子トイレ	No. 27	FDL13 × 1	ダウンライト	5	18
東校舎	1F	手洗室	No. 6	FHF32(PH) × 1	スリムベース	3	47
東校舎	1F	男子トイレ	No. 17	FHF32(PH) × 2	スリムベース	2	93
東校舎	1F	男子トイレ	No. 6	FHF32(PH) × 1	スリムベース	1	47
東校舎	1F	男子トイレ	No. 27	FDL13 × 1	ダウンライト	3	18
東校舎	1F	昇降口（軒下）	No. 36	FLR40 × 1	防雨型 ウォールライト	2	44
東校舎	1F	昇降口	No. 9	FHF32(PN) × 2	富士型	4	67
東校舎	2F	連絡通路	No. 36	FLR40 × 1	防雨型 ウォールライト	1	44
東校舎	2F	保健室	No. 15	FHF32(PH) × 3	富士型	7	140
東校舎	2F	3-A	No. 14	FHF32(PN) × 3	富士型	3	102
東校舎	2F	3-A	No. 9	FHF32(PN) × 2	富士型	3	67
東校舎	2F	3-A	No. 22	FHF32(PH) × 1	黒板灯 パイプ吊型 L500	2	47
東校舎	2F	3-B	No. 14	FHF32(PN) × 3	富士型	3	102
東校舎	2F	3-B	No. 9	FHF32(PN) × 2	富士型	3	67
東校舎	2F	3-B	No. 22	FHF32(PH) × 1	黒板灯 パイプ吊型 L500	2	47
東校舎	2F	進路室／視聴覚準備室	No. 8	FLR40 × 2	富士型	6	85
東校舎	2F	視聴覚室	No. 19	FHF54 × 2	埋込下面ルーバー付	10	114
東校舎	2F	第2ホール	No. 24	FHF32(PH) × 2	埋込下面ルーバー付	18	93
東校舎	2F	女子トイレ	No. 17	FHF32(PH) × 2	スリムベース	2	93
東校舎	2F	女子トイレ	No. 6	FHF32(PH) × 1	スリムベース	1	47
東校舎	2F	女子トイレ	No. 27	FDL13 × 1	ダウンライト	5	18
東校舎	2F	手洗室	No. 6	FHF32(PH) × 1	スリムベース	2	47
東校舎	2F	男子トイレ	No. 17	FHF32(PH) × 2	スリムベース	2	93
東校舎	2F	男子トイレ	No. 6	FHF32(PH) × 1	スリムベース	1	47
東校舎	2F	男子トイレ	No. 27	FDL13 × 1	ダウンライト	3	18
東校舎	2F	変電室	No. 3	FLR40 × 1	富士型	2	44
東校舎	2F	廊下	No. 5	FHF32(PH) × 1	富士型	4	47
東校舎	2F	廊下	No. 13	FHF32(PH) × 2	富士型	4	93
東校舎	2F	廊下	No. 39	CF135T4ENL × 1	避難口誘導灯（天井埋込）	3	5
東校舎	3F	連絡通路	No. 36	FLR40 × 1	防雨型 ウォールライト	1	44
東校舎	3F	3階学習室 英語	No. 14	FHF32(PN) × 3	富士型	3	102
東校舎	3F	3階学習室 英語	No. 9	FHF32(PN) × 2	富士型	3	67
東校舎	3F	3階学習室 英語	No. 22	FHF32(PH) × 1	黒板灯 パイプ吊型 L500	2	47
東校舎	3F	2-A	No. 14	FHF32(PN) × 3	富士型	3	102
東校舎	3F	2-A	No. 9	FHF32(PN) × 2	富士型	3	67
東校舎	3F	2-A	No. 22	FHF32(PH) × 1	黒板灯 パイプ吊型 L500	2	47

施設名： 武藏野市立第2中学校

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
東校舎	3F	2-B	No. 14	FHF32(PN)×3	富士型	3	102
東校舎	3F	2-B	No. 9	FHF32(PN)×2	富士型	3	67
東校舎	3F	2-B	No. 22	FHF32(PH)×1	黒板灯 パイプ吊型 L500	2	47
東校舎	3F	2-C	No. 14	FHF32(PN)×3	富士型	3	102
東校舎	3F	2-C	No. 9	FHF32(PN)×2	富士型	3	67
東校舎	3F	2-C	No. 22	FHF32(PH)×1	黒板灯 パイプ吊型 L500	2	47
東校舎	3F	2-D	No. 14	FHF32(PN)×3	富士型	3	102
東校舎	3F	2-D	No. 9	FHF32(PN)×2	富士型	3	67
東校舎	3F	2-D	No. 22	FHF32(PH)×1	黒板灯 パイプ吊型 L500	2	47
東校舎	3F	倉庫	No. 9	FHF32(PN)×2	富士型	6	67
東校舎	3F	倉庫	No. 22	FHF32(PH)×1	黒板灯 パイプ吊型 L500	2	47
東校舎	3F	女子トイレ	No. 17	FHF32(PH)×2	スリムベース	2	93
東校舎	3F	女子トイレ	No. 6	FHF32(PH)×1	スリムベース	1	47
東校舎	3F	女子トイレ	No. 27	FDL13×1	ダウンライト	5	18
東校舎	3F	手洗室	No. 6	FHF32(PH)×1	スリムベース	2	47
東校舎	3F	男子トイレ	No. 17	FHF32(PH)×2	スリムベース	2	93
東校舎	3F	男子トイレ	No. 6	FHF32(PH)×1	スリムベース	1	47
東校舎	3F	男子トイレ	No. 27	FDL13×1	ダウンライト	3	18
東校舎	3F	数学科研究室	No. 9	FHF32(PN)×2	富士型	2	67
東校舎	3F	廊下	No. 5	FHF32(PH)×1	富士型	4	47
東校舎	3F	廊下	No. 13	FHF32(PH)×2	富士型	4	93
東校舎	3F	廊下	No. 39	CF135T4ENL×1	避難口誘導灯(天井埋込)	3	5
東校舎	4F	連絡通路	No. 25	FLR40×2	防雨型 富士型	1	85
東校舎	4F	4階学習室 数学	No. 14	FHF32(PN)×3	富士型	3	102
東校舎	4F	4階学習室 数学	No. 9	FHF32(PN)×2	富士型	3	67
東校舎	4F	4階学習室 数学	No. 22	FHF32(PH)×1	黒板灯 パイプ吊型 L500	2	47
東校舎	4F	1-A	No. 14	FHF32(PN)×3	富士型	3	102
東校舎	4F	1-A	No. 9	FHF32(PN)×2	富士型	3	67
東校舎	4F	1-A	No. 22	FHF32(PH)×1	黒板灯 パイプ吊型 L500	2	47
東校舎	4F	1-B	No. 14	FHF32(PN)×3	富士型	3	102
東校舎	4F	1-B	No. 9	FHF32(PN)×2	富士型	3	67
東校舎	4F	1-B	No. 22	FHF32(PH)×1	黒板灯 パイプ吊型 L500	2	47
東校舎	4F	1-C	No. 14	FHF32(PN)×3	富士型	3	102
東校舎	4F	1-C	No. 9	FHF32(PN)×2	富士型	3	67
東校舎	4F	1-C	No. 22	FHF32(PH)×1	黒板灯 パイプ吊型 L500	2	47
東校舎	4F	1-D	No. 14	FHF32(PN)×3	富士型	3	102
東校舎	4F	1-D	No. 9	FHF32(PN)×2	富士型	3	67
東校舎	4F	1-D	No. 22	FHF32(PH)×1	黒板灯 パイプ吊型 L500	2	47
東校舎	4F	作品庫	No. 9	FHF32(PN)×2	富士型	6	67
東校舎	4F	作品庫	No. 22	FHF32(PH)×1	黒板灯 パイプ吊型 L500	2	47
東校舎	4F	女子トイレ	No. 17	FHF32(PH)×2	スリムベース	2	93
東校舎	4F	女子トイレ	No. 6	FHF32(PH)×1	スリムベース	1	47
東校舎	4F	女子トイレ	No. 27	FDL13×1	ダウンライト	5	18
東校舎	4F	手洗室	No. 6	FHF32(PH)×1	スリムベース	2	47
東校舎	4F	男子トイレ	No. 17	FHF32(PH)×2	スリムベース	2	93
東校舎	4F	男子トイレ	No. 6	FHF32(PH)×1	スリムベース	1	47
東校舎	4F	男子トイレ	No. 27	FDL13×1	ダウンライト	3	18
東校舎	4F	英語科研究室	No. 9	FHF32(PN)×2	富士型	2	67
東校舎	4F	廊下	No. 5	FHF32(PH)×1	富士型	4	47
東校舎	4F	廊下	No. 13	FHF32(PH)×2	富士型	4	93
東校舎	4F	廊下	No. 41	CF200T4EN×1	避難口誘導灯(天井埋込)	3	5
東校舎	RF	ポンプ室	No. 3	FLR40×1	富士型	2	44
東校舎	RF	軒下	No. 36	FLR40×1	防雨型 ウォールライト	1	44
東校舎	RF	壁面	No. 28	LDS54W・K×1	防雨型スポットライト丸形	1	54
東校舎	4F	西階段	No. 34	FCL20×1	プラケット	1	18
東校舎	1~4	中央階段	No. 4	FHF32(PN)×1	富士型	3	35
東校舎	1~4	東階段	No. 4	FHF32(PN)×1	富士型	3	35

施設名 : 武藏野市立第6中学校

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
体育館	B1F	倉庫	A2	FLR40×1	トラフ型	2	44
体育館	B1F	ロッカー・シャワー・便所	H1	FL20×1	富士型	5	22
体育館	B1F	ロッカー・シャワー・便所	H2	FLR40×1	富士型	10	44
体育館	B1F	ロッカー・シャワー・便所	G1	FL10×1	避難口誘導灯	3	13
体育館	1F	軒下・外壁	B2	FL20×1	防雨型 ウォールライト	5	22
体育館	1F	ステージ入口など	H1	FL20×1	富士型	7	22
体育館	1F	ステージ入口など	H2	FLR40×1	富士型	4	44
体育館	1F	ステージ入口など	G1	FL10×1	避難口誘導灯	1	13
体育館	1F	運動具入	A2	FLR40×1	トラフ型	2	44
体育館	1F	体育館	G3	FL10×1	避難口誘導灯 ガード付	5	13
体育館	1F	入口通路	B2	FL20×1	防雨型 ウォールライト	1	22
体育館	1F	入口通路	No. 5	FHF32(PN)×2	埋込下面ガード付	1	67
体育館	2F	階段	C	FL20×1	コーナーライト	1	22
体育館	2F	通路・予備室	H1	FL20×1	富士型	3	22
体育館	2F	教官室	H2	FLR40×1	富士型	1	44
体育館	2F	教官室	H3	FLR40×2	富士型	1	85
体育館	2F	ステージ裏側	H1	FL20×1	富士型	4	22
体育館	2F	ステージ裏側	G1	FL10×1	避難口誘導灯	2	13
体育館	2F	放送室	H1	FL20×1	富士型	1	22
体育館	2F	放送室	No. 1	FL20×2	富士型	1	44
体育館	2F	前室	H3	FLR40×2	富士型	2	85
体育館	2F	前室	G1	FL10×1	避難口誘導灯	1	13
東校舎	1F	軒下・外壁	E3	FL40×1	防雨型 ウォールライト	2	47
東校舎	2F	事務倉庫	B2	FLR40×2	富士型	8	85
東校舎	2F	事務倉庫	No. 3	FLR40×1	黒板灯 直付型	1	44
東校舎	2F	2階学習室	B2	FLR40×2	富士型	16	85
東校舎	2F	教育相談室	No. 5	FHF32(PN)×2	埋込下面ルーバー	24	67
東校舎	2F	集会室	B2	FLR40×2	富士型	16	85
東校舎	2F	廊下	B1	FLR40×1	富士型	1	44
東校舎	2F	廊下	B2	FLR40×2	富士型	4	85
東校舎	2F	廊下	No. 15	CF130T4EN/C×1	避難口誘導灯	2	5
東校舎	2F	階段部	E3	FL40×1	防雨型 ウォールライト	1	47
東校舎	2F	階段部	E2	FL20×1	防雨型 ウォールライト	1	22
東校舎	3F	PTA室	B2	FLR40×2	富士型	8	85
東校舎	3F	PTA室	No. 3	FLR40×1	黒板灯 直付型	1	44
東校舎	3F	プレイルーム準備室	B2	FLR40×2	富士型	8	85
東校舎	3F	プレイルーム準備室	No. 3	FLR40×1	黒板灯 直付型	1	44
東校舎	3F	視聴覚室	B2	FLR40×2	富士型	16	85
東校舎	3F	廊下	B1	FLR40×1	富士型	2	44
東校舎	3F	廊下	B2	FLR40×2	富士型	2	85
東校舎	3F	廊下	G1	FL10×1	通路誘導灯	1	13
東校舎	3F	廊下	F1	FL10×1	避難口誘導灯	1	13
東校舎	3F	ホール	B2	FLR40×2	富士型+ガード付	30	85
東校舎	3F	ホール	F1	FL10×1	避難口誘導灯	1	13
東校舎	3F	女子更衣室	B2	FLR40×2	富士型	3	85
東校舎	3F	男子更衣室	B2	FLR40×2	富士型	3	85
東校舎	3F	階段部	E2	FL20×1	防雨型 ウォールライト	2	22
東校舎	RF	機械室	I1	FLR40×1	反射笠付型	1	44
西校舎	B1F	木工室	A42	FHF32(PH)×2	スリムベース型	10	93
西校舎	B1F	木工室	C43	FLR40×3	富士型	10	129
西校舎	B1F	木工室	No. 3	FHF63×1	黒板灯 直付型	2	52
西校舎	B1F	木工室	No. 14	CF130T4EN/C×1	避難口誘導灯	1	5
西校舎	B1F	廊下	B42	FLR40×2	埋込下面開放型	7	85
西校舎	B1F	廊下	No. 14	CF130T4EN/C×1	避難口誘導灯	2	5
西校舎	B1F	技術科準備室	C43	FLR40×3	富士型	6	129
西校舎	B1F	金工室	C43	FLR40×3	富士型	8	129
西校舎	B1F	調理室	C43	FLR40×3	富士型	8	129
西校舎	B1F	調理室	A22	FL20×2	スリムベース型	4	44
西校舎	B1F	家庭科準備室	C43	FLR40×3	富士型	8	129
西校舎	B1F	被服室	C43	FLR40×3	富士型	17	129
西校舎	B1F	塗装室	I42	FLR40×2	防爆型 パイプ吊り : L500	2	85
西校舎	B1F	準備室	C42	FHF32(PN)×2	富士型	1	67
西校舎	B1F	生徒作品室	C42	FHF32(PN)×2	富士型	14	67
西校舎	B1F	生徒作品室	L41	FLR40×1	黒板灯 パイプ吊型 L500	1	44
西校舎	B1F	備蓄倉庫	C42	FHF32(PN)×2	富士型	2	67
西校舎	B1F	掃除用具室	C42	FHF32(PN)×2	富士型	3	67
西校舎	B1F	ポンプ室	No. 6	LDS54W·K×1	プラケット	2	54
西校舎	B1F	配膳室	D41	FHF32(PN)×1	トラフ型	2	35
西校舎	1F	第2理科室	C42	FHF32(PN)×2	富士型	11	67
西校舎	1F	第1理科室	C42	FHF32(PN)×2	富士型	8	67
西校舎	1F	第1理科室	L41	FLR40×1	黒板灯 パイプ吊型 L500	2	44
西校舎	1F	教員室／生徒会室	C42	FHF32(PN)×2	富士型	6	67

施設名 : 武藏野市立第6中学校

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
西校舎	1F	1階学習室	C42	FHF32(PN)×2	富士型	6	67
西校舎	1F	1階学習室	L41	FLR40×1	黒板灯 パイプ吊型 L500	2	44
西校舎	1F	2-A	C42	FHF32(PH)×2	富士型	2	93
西校舎	1F	2-A	C42	FHF32(PN)×2	富士型	6	67
西校舎	1F	2-B	C42	FHF32(PH)×2	富士型	2	93
西校舎	1F	2-B	C42	FHF32(PN)×2	富士型	6	67
西校舎	1F	廊下	B42	FLR40×2	埋込下面開放型	8	85
西校舎	1F	廊下	No. 14	CF130T4EN/C×1	避難口誘導灯	3	5
西校舎	1F	理科準備室	C42	FHF32(PN)×2	富士型	6	67
西校舎	1F	望遠鏡格納室	No. 6	LDS54W・K×1	プラケット	2	54
西校舎	1F	昇降口	No. 11	FLR40×1	防雨型 ウォールライト	2	44
西校舎	1F	昇降口	B41	FLR40×1	埋込下面開放型	6	44
西校舎	1F	昇降口	B41	FLR40×2	埋込下面開放型	4	85
西校舎	1F	電気室	No. 2	FLR40×1	反射笠付型	2	44
西校舎	1F	女子トイレ	B41	FHF32(PN)×1	埋込下面開放型	2	35
西校舎	1F	女子トイレ	No. 9	FDL13×1	ダウンライト	8	18
西校舎	1F	男子トイレ	B41	FHF32(PN)×1	埋込下面開放型	2	35
西校舎	1F	男子トイレ	No. 9	FDL13×1	ダウンライト	6	18
西校舎	1F	配膳室	C42	FHF32(PN)×2	富士型	4	67
西校舎	1F	配膳室	No. 10	FL20×1	防雨型 ウォールライト	1	22
西校舎	1F	洗面所	C42	FLR40×2	富士型	2	85
西校舎	2F	軒下・階段部	O200	HF200×1	シーリングライト	6	230
西校舎	2F	事務室	B43	FLR40×3	埋込下面開放型	5	129
西校舎	2F	校長室	B42	FHF32(PH)×2	埋込下面開放型	6	93
西校舎	2F	校長室 前室	N25	FL20×5	埋込スクエア	1	110
西校舎	2F	職員室	C43	FLR40×3	埋込下面開放型	12	129
西校舎	2F	職員室	C43	FLR40×3	富士型	5	129
西校舎	2F	保健室	C42	FHF32(PN)×2	富士型	6	67
西校舎	2F	男子更衣室	C42	FHF32(PN)×2	富士型	6	67
西校舎	2F	会議室	C42	FHF32(PN)×2	富士型	6	67
西校舎	2F	廊下	B42	FLR40×2	埋込下面開放型	9	85
西校舎	2F	廊下	No. 14	CF130T4EN/C×1	避難口誘導灯	3	5
西校舎	2F	廊下	C42	FHF32(PN)×2	富士型	1	67
西校舎	2F	ホール	N25	FL20×5	埋込スクエア	4	110
西校舎	2F	主事室	C42	FHF32(PN)×2	富士型	4	67
西校舎	2F	主事室	No. 10	FL20×1	防雨型 ウォールライト	1	22
西校舎	2F	女子ロッカー	C41	FHF32(PN)×1	富士型	2	35
西校舎	2F	男子ロッカー	C41	FHF32(PN)×1	富士型	2	35
西校舎	2F	応接室	B42	FHF32(PH)×2	埋込下面開放型	4	93
西校舎	2F	印刷室	C42	FHF32(PN)×2	富士型	8	67
西校舎	2F	女子トイレ	No. 9	FDL13×1	ダウンライト	7	18
西校舎	2F	女子トイレ	B42	FHF32(PN)×2	埋込下面開放型	1	67
西校舎	2F	男子トイレ	No. 9	FDL13×1	ダウンライト	5	18
西校舎	2F	男子トイレ	B41	FHF32(PN)×1	埋込下面開放型	2	35
西校舎	2F	配膳室	C42	FHF32(PN)×2	富士型	2	67
西校舎	2F	生徒相談室	C42	FHF32(PN)×2	富士型	2	67
西校舎	2F	手洗室	C42	FHF32(PN)×2	富士型	2	67
西校舎	3F	図書室	B42	FLR40×2	埋込下面開放型	24	85
西校舎	3F	図書室	C42	FLR40×2	富士型	1	85
西校舎	3F	図書室	No. 14	FL10×1	避難口誘導灯	1	13
西校舎	3F	第1美術室	C42	FHF32(PH)×2	富士型	12	93
西校舎	3F	第2美術室	C42	FHF32(PH)×2	富士型	12	93
西校舎	3F	3階学習室	No. 4	FHF32(PN)×2	スリムベース型	6	67
西校舎	3F	3階学習室	L41	FHF32(PN)×1	黒板灯 パイプ吊型 L500	2	35
西校舎	3F	3-A	C42	FHF32(PH)×2	富士型	2	93
西校舎	3F	3-A	C42	FHF32(PN)×2	富士型	6	67
西校舎	3F	3-A	L41	FHF32(PN)×1	黒板灯 パイプ吊型 L500	2	35
西校舎	3F	3-B	C42	FHF32(PH)×2	富士型	2	93
西校舎	3F	3-B	C42	FHF32(PN)×2	富士型	6	67
西校舎	3F	3-B	L41	FHF32(PN)×1	黒板灯 パイプ吊型 L500	2	35
西校舎	3F	廊下	B42	FLR40×2	埋込下面開放型	8	85
西校舎	3F	廊下	No. 14	CF130T4EN/C×1	避難口誘導灯	2	5
西校舎	3F	図書準備室	C41	FLR40×1	富士型	8	44
西校舎	3F	美術準備室	C42	FHF32(PH)×2	富士型	6	93
西校舎	3F	女子更衣室	B42	FLR40×2	埋込下面開放型	6	85
西校舎	3F	女子トイレ	No. 9	FDL13×1	ダウンライト	9	18
西校舎	3F	女子トイレ	B42	FHF32(PN)×2	埋込下面開放型	1	67
西校舎	3F	女子トイレ	B41	FHF32(PN)×1	埋込下面開放型	1	35
西校舎	3F	男子トイレ	No. 9	FDL13×1	ダウンライト	6	18
西校舎	3F	男子トイレ	B41	FHF32(PN)×1	埋込下面開放型	2	35
西校舎	3F	教員室	C42	FHF32(PN)×2	富士型	2	67
西校舎	3F	手洗室	C42	FHF32(PN)×2	富士型	2	67
西校舎	4F	音楽室	No. 8	FLR110×1	トラフ型	20	117

施設名：武藏野市立第6中学校

施設名：学校給食北町共同調理場

施設名 : 武藏野プレイス

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
	B3	電気室	DF-31	FHF32(PH)×1	直付トラフ	12	47
	B3	EV機械室	DF-31	FHF32(PH)×1	直付トラフ	2	47
	B3	空調機械室	DF-31	FHF32(PH)×1	直付トラフ	12	47
	B3	収納庫B 3-1	DF-31	FHF32(PH)×1	直付トラフ	2	47
	B3	ゴミ置場	DE-32	FHF32(PH)×2	直付逆富士	1	93
	B3	通路B 3	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	3	22
	B3	附室B 3	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	4	22
	B3	通路B 3-1	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	8	22
	B3	階段 2	Ba-32	FHF32(PH)×1	階段通路誘導灯	1	47
	B3	EVホール B 3	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	6	22
	B3	駐車場	Cf-25	EFG25×1	ダウンライト	66	20
	B3	収納庫B 3-2	DF-32	FHF32(PH)×2	直付笠付トラフ	2	93
	B3	冷温水ポンプ室	DF-31	FHF32(PH)×1	直付トラフ	10	47
	B3	消化ポンプ室	DF-31	FHF32(PH)×1	直付トラフ	8	47
	B3	ファン室	DF-31	FHF32(PH)×1	直付トラフ	2	47
	B3	発電機室	DF-31	FHF32(PH)×1	直付トラフ	6	47
	B3	収納庫B 3-3	DF-32	FHF32(PH)×2	直付笠付トラフ	2	93
	B3	給水ポンプ室	DF-31	FHF32(PH)×1	直付トラフ	6	47
	B2	多目的トイレB 2	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	2	22
	B2	トイレB 2-M	Bg-25	LDS22W×1	プラケット	3	22
	B2	トイレB 2-M	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	2	22
	B2	トイレB 2-M	Dz-12	EFD15/12×1	ダウンライト	1	12
	B2	トイレB 2-W	Bg-25	LDS22W×1	プラケット	5	22
	B2	トイレB 2-W	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	5	22
	B2	トイレB 2-W	Dz-12	EFD15/12×1	ダウンライト	3	12
	B2	トイレ通路	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	5	22
	B2	機械室B 2-1	DF-31	FHF32(PH)×1	直付トラフ	5	47
	B2	機械室B 2-2	DF-31	FHF32(PH)×1	直付トラフ	4	47
	B2	階段 1	Be-8	EFA8EL×1	プラケット	3	8
	B2	読書室 B 2-1	Cc	FHF54×3	書架照明	5	172
	B2	読書室 B 2-1	Ce-35	CDM-T35W×1	ダウンライト	42	45
	B2	読書室 B 2-1	Rp1	-	ダウンライト	42	-
	B2	読書室 B 2-1	Cb-75	EFA25×3	スタンド	12	60
	B2	読書室 B 2-1	Ca-100a	EFA25×4	フロアスタンド	8	80
	B2	読書室 B 2-2	Cc	FHF54×3	書架照明	5	172
	B2	読書室 B 2-2	Ce-35	CDM-T35W×1	ダウンライト	39	45
	B2	読書室 B 2-2	Rp1	-	ダウンライト	39	-
	B2	読書室 B 2-2	Cb-75	EFA25×3	スタンド	15	60
	B2	前室 B 2	Ds-32	FHT32×1	ダウンライト	9	33
	B2	更衣室 M	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	2	22
	B2	更衣室 W	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	2	22
	B2	クラフトスタジオ	Dq-170	FHD85×2	埋込下面開放パネル	8	147
	B2	クラフトスタジオ	Dt-55	LDS54W・K×1	ダウンライト	5	54
	B2	スタッフコーナー	Dq-170	FHD85×2	埋込下面開放パネル	8	147
	B2	収納庫B 2-2	DE-32	FHF32(PH)×2	直付逆富士	4	93
	B2	収納庫B 2-1	DE-32	FHF32(PH)×2	直付逆富士	2	93
	B2	清掃室	DE-32	FHF32(PH)×2	直付逆富士	4	93
	B2	水場 B 2	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	2	22
	B2	通路 B 2-1	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	4	22
	B2	附室B 2	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	4	22
	B2	オープンスタジオ	DF-75	JD110V85W×1	ユニバーサルダウンライト	30	85
	B2	サウンドスタジオ 1	ID42	FHT42×1	シーリングダウンライト	12	45
	B2	サウンドスタジオ 2	ID42	FHT42×1	シーリングダウンライト	12	45
	B2	スタジオラウンジ	DF-75	JD110V85W×1	ユニバーサルダウンライト	43	85
	B2	パフォーマンススタジオ	DF-75	JD110V85W×1	ユニバーサルダウンライト	30	85
B2-B3	階段 2	Bc-25	EFD25/20×1	階段通路誘導灯	2	20	
B1	事務室 B 1	Do-170'	FHD85×2	埋込下面開放パネル	6	147	
B1	トイレ B 1-M	Bg-25	LDS22W×1	プラケット	3	22	
B1	トイレ B 1-M	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	2	22	
B1	トイレ B 1-M	Dz-12	EFD15/12×1	ダウンライト	1	12	
B1	トイレ B 1-W	Bg-25	LDS22W×1	プラケット	5	22	
B1	トイレ B 1-W	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	5	22	
B1	トイレ B 1-W	Dz-12	EFD15/12×1	ダウンライト	3	12	
B1	多目的トイレ B 1	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	2	22	
B1	トイレ通路 B 1	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	5	22	
B1	機械室 B 1-1	DF-31	FHF32(PH)×1	直付トラフ	5	47	
B1	機械室 B 1-2	DF-31	FHF32(PH)×1	直付トラフ	4	47	
B1	通路 B 1	Ds-32	FHT32×1	ダウンライト	14	33	
B1	附室 B 1	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	4	22	
B1	読書室 B 1-4	Ce-35	CDM-T35W×1	ダウンライト	40	45	
B1	読書室 B 1-4	Rp1	-	ダウンライト	40	-	
B1	読書室 B 1-4	Cc	FHF54×3	書架照明	5	172	

施設名 : 武蔵野プレイス

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
	B1	読書室 B1-4	Cb-75	EFA25×3	スタンド	12	60
	B1	読書室 B1-4	Ca-100a	EFA25×4	フロアスタンド	8	80
	B1	読書室 B1-3	Df-140	FHT32×2	埋込下面開放パネル	23	70
	B1	読書室 B1-5	Ce-35	CDM-T35W×1	ダウンライト	22	45
	B1	読書室 B1-5	Rp1	-	ダウンライト	22	-
	B1	読書室 B1-5	Cc	FHF54×3	書架照明	1	172
	B1	読書室 B1-5	Ca-100a	EFA25×4	フロアスタンド	24	80
	B1	読書室 B1-6	Ce-35	CDM-T35W×1	ダウンライト	42	45
	B1	読書室 B1-6	Rp1	-	ダウンライト	42	-
	B1	読書室 B1-6	Cc	FHF54×3	書架照明	6	172
	B1	読書室 B1-6	Cb-75	EFA25×3	スタンド	12	60
	B1	読書室 B1-6	Ca-100a	EFA25×4	フロアスタンド	8	80
	B1	収納庫 B1-1	DE-32	FHF32(PH)×2	直付逆富士	1	93
	B1	階段 1	Be-8	EFA8EL×1	ブラケット	6	8
	B1	前室 B1	Ds-32	FHT32×1	ダウンライト	10	33
	B1	読書室 B1-2	Ce-35	CDM-T35W×1	ダウンライト	40	45
	B1	読書室 B1-2	Cc	FHF54×3	書架照明	5	172
	B1	読書室 B1-2	Ca-100a	EFA25×4	フロアスタンド	24	80
	B1	読書室 B1-1	Ce-35	CDM-T35W×1	ダウンライト	44	45
	B1	読書室 B1-1	Cc	FHF54×3	書架照明	5	172
	B1	読書室 B1-1	Ca-100a	EFA25×4	フロアスタンド	8	80
	B1	読書室 B1-1	Cb-75	EFA25×3	スタンド	12	60
	B1	ラウンジ B1-2	Df-140	FHT32×2	埋込下面パネル	18	70
	B1	ラウンジ B1-2	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	3	22
	B1	ラウンジ B1-1	Df-140	FHT32×2	埋込下面パネル	23	70
	B1	録音室 1	DX-50	JDR110V55WKM/5E1	ダウンライト	5	55
	B1	録音室 2	DX-50	JDR110V55WKM/5E1	ダウンライト	5	55
1	事務室 1	Dm-42'	FHT42×1	ダウンライト	37	45	
1	トイレ 1-K	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	1	22	
1	トイレ通路 1	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	5	22	
1	多目的トイレ	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	2	22	
1	トイレ 1-M	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	2	22	
1	トイレ 1-M	Dz-12	EFD15/12×1	ダウンライト	1	12	
1	トイレ 1-M	Bg-25	LDS22W×1	ブラケット	3	22	
1	トイレ 1-W	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	5	22	
1	トイレ 1-W	Dz-12	EFD15/12×1	ダウンライト	3	12	
1	トイレ 1-W	Bg-25	LDS22W×1	ブラケット	4	22	
1	機械室 1-1	DF-31	FHF32(PH)×1	直付トラフ	5	47	
1	機械室 1-2	DF-31	FHF32(PH)×1	直付トラフ	4	47	
1	アプローチ 1	Di-70	CDM-R70W×1	ダウンライト防雨型	5	86	
1	風除室 1	Dj-70	CDM-TD70W×1	ダウンライト	10	95	
1	エントランスホール	Ce-35	CDM-T35W×1	ダウンライト	113	45	
1	エントランスホール	Dh-35	CDM-R35W×1	ユニバーサルダウンライト	27	45	
1	アプローチ 3	Dr-42	FHT42×1	ダウンライト防雨型	4	45	
1	通路 1-2	Dm-42	FHT42×1	ダウンライト	3	45	
1	附室 1	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	6	22	
1	通路 1-1	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	1	22	
1	駐車場管理人室	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	4	22	
1	車EL前	Dr-42	FHT42×1	ダウンライト防雨型	2	45	
1	風除室 2	Dk-150	CDM-TD150W×1	ダウンライト	4	170	
1	ブックポスト	Dn-64	FHF32(PH)×2	埋込下面開放ルーバーCチャン回避型	1	93	
1	格納庫 1-2	DE-32	FHF32(PH)×2	直付逆富士	1	93	
1	予約本室	Dh-35	CDM-R35W×1	ユニバーサルダウンライト	10	45	
1	予約本室	Ce-35	CDM-T35W×1	ダウンライト	2	45	
1	ギャラリー	Sb-65	JDR110V65WKM/5E1	スポットライト	28	65	
1	通路 1-3	Ds-32	FHT32×1	ダウンライト	6	33	
1	前室 1	Ds-32	FHT32×1	ダウンライト	2	33	
1	収納庫 1-1	DE-32	FHF32(PH)×2	直付逆富士	1	93	
1	対面朗読室	DA-50	LDS54W・K×1	ダウンライト	4	54	
1	階段 1, 5	Be-8	EFA8EL×1	ブラケット	6	8	
1	ラウンジ 1-1	Ce-35	CDM-T35W×1	ダウンライト	21	45	
1	ラウンジ 1-1	Dh-35	CDM-R35W×1	直付逆富士	6	45	
1	メンテナンスデッキ 1	Ib-150	CDM-TD150W×1	埋込アッパーライト	12	170	
1	メンテナンスデッキ 2	Ib-150	CDM-TD150W×1	埋込アッパーライト	12	170	
1	メンテナンスデッキ 3	Ib-150	CDM-TD150W×1	埋込アッパーライト	12	170	
1	メンテナンスデッキ 4	Ib-150	CDM-TD150W×1	埋込アッパーライト	12	170	
2	幼児トイレ	Ds-32	FHT32×1	ダウンライト	2	33	
2	多目的トイレ 2	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	2	22	
2	トイレ通路 2	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	5	22	
2	トイレ 2-M	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	2	22	
2	トイレ 2-M	Dz-12	EFD15/12×1	ダウンライト	1	12	
2	トイレ 2-M	Bg-25	LDS22W×1	ブラケット	3	22	

施設名： 武蔵野プレイス

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
	2	トイレ 2-W	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	5	22
	2	トイレ 2-W	Dz-12	EFD15/12×1	ダウンライト	3	12
	2	トイレ 2-W	Bg-25	LDS22W×1	プラケット	3	22
	2	機械室 2-1	DF-31	FHF32(PH) × 1	直付トラフ	6	47
	2	機械室 2-2	DF-31	FHF32(PH) × 1	直付トラフ	4	47
	2	おはなしの部屋	Dp-86	FCL32+40×1	シーリングライト	5	68
	2	託児コーナー	Dp-86	FCL32+40×1	シーリングライト	3	68
	2	入口	Dp-86	FCL32+40×1	シーリングライト	3	68
	2	読書室 2-1	Dr-70	CDM-T150W×1	ダウンライト	30	110
	2	読書室 2-2	Dr-70	CDM-T150W×1	ダウンライト	32	110
	2	読書室 2-2	Pg-150	EFD25/22×1	ペンダント	11	22
	2	収納庫 2-2	DE-32	FHF32(PH) × 2	直付逆富士	1	93
	2	水場 2	DE-32	FHF32(PH) × 2	直付逆富士	1	93
	2	授乳室	Ds-32	FHT32×1	ダウンライト	2	33
	2	サポートゾーム	Do-170	FHD85×2	埋込下面開放パネル	4	147
	2	読書室 2-3	Dr-70	CDM-T150W×1	ダウンライト	30	110
	2	前室 2	Ds-32	FHT32×1	ダウンライト	9	33
	2	ラウンジ 2-2	Ce-35	CDM-T35W×1	ダウンライト	54	45
	2	ラウンジ 2-2	Db-35	JDR110V40WKM/5E1	ダウンライト	12	40
	2	ラウンジ 2-2	Cc	FHF54×1	書架照明	1	58
	2	収納庫 2-1	DE-32	FHF32(PH) × 1	直付逆富士	1	47
	2	附室 2	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	9	22
	2	ラウンジ 2-1	Ce-35	CDM-T35W×1	ダウンライト	39	45
	2	読書室 2-4	Ia32	FHF54×1	アッパーライト	56	58
	2	読書室 2-5	Ia32	FHF54×1	アッパーライト	56	58
	2	通路 2	Du150	MT150CE×1	ユニバーサルダウンライト	8	180
	3	全館事務室 3-1	Dq-170b'	FHD85×2	埋込下面開放パネル	25	147
	3	全館事務室 3-3	Dq-170b'	FHD85×2	埋込下面開放パネル	5	147
	3	全館事務室 3-2	Dq-170'	FHD85×2	埋込下面開放パネル	8	147
	3	多目的トイレ 3	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	2	22
	3	トイレ 通路 3	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	5	22
	3	トイレ 3-KW	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	2	22
	3	トイレ 3-KW	Dz-12	EFD15/12×1	ダウンライト	1	12
	3	トイレ 3-KM	Dz-12	EFD15/12×1	ダウンライト	1	12
	3	トイレ 3-M	Bg-25	LDS22W×1	プラケット	3	22
	3	トイレ 3-M	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	2	22
	3	トイレ 3-M	Dz-12	EFD15/12×1	ダウンライト	1	12
	3	トイレ 3-W	Bg-25	LDS22W×1	プラケット	4	22
	3	トイレ 3-W	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	5	22
	3	トイレ 3-W	Dz-12	EFD15/12×1	ダウンライト	3	12
	3	機械室 3-1	DF-31	FHF32(PH) × 1	直付トラフ	6	47
	3	機械室 3-2	DF-31	FHF32(PH) × 1	直付トラフ	4	47
	3	打合せコーナー 3-2	Dq-170	FHD85×2	埋込下面開放パネル	8	147
	3	打合せコーナー 3-1・EVホール 3	Pd-168	FHT42×2	ペンダント	22	90
	3	打合せコーナー 3-1・EVホール 3	Ce-35	CDM-T35W×1	ダウンライト	12	45
	3	附室 3	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	10	22
	3	スペース 4 0-1	Dq-170b	FHD85×2	埋込下面開放パネル	6	147
	3	スペース 4 0-2	Dq-170b	FHD85×2	埋込下面開放パネル	6	147
	3	スター・ディ・コーナー	Dq-170	FHD85×2	埋込下面開放パネル	17	147
	3	通路 3	Dq-170	FHD85×2	埋込下面開放パネル	4	147
	3	スペース 2 5-1	Dq-170b	FHD85×2	埋込下面開放パネル	4	147
	3	スペース 2 5-2	Dq-170b	FHD85×2	埋込下面開放パネル	4	147
	3	スペース 8 0	Dq-170b	FHD85×2	埋込下面開放パネル	12	147
	3	水場 3	Dq-170	FHD85×2	埋込下面開放パネル	2	147
	3	ロッカーコーナー	Dq-170	FHD85×2	埋込下面開放パネル	3	147
	3	スタッフラウンジ	Dq-170b	FHD85×2	埋込下面開放パネル	7	147
	3	プリント工房	Dq-170	FHD85×2	埋込下面開放パネル	2	147
	3	市民活動コーナー	Dq-170	FHD85×2	埋込下面開放パネル	6	147
	3	前室 3-2	Ds-32	FHT32×1	ダウンライト	10	33
	3	前室 3-1	Ds-32	FHT32×1	ダウンライト	9	33
	3	階段 5	Be-8	EFA8EL×1	プラケット	6	8
	4	多目的トイレ	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	2	22
	4	トイレ 4-W	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	7	22
	4	トイレ 4-W	Dz-12	EFD15/12×1	ダウンライト	4	12
	4	トイレ 4-W	Bg-25	LDS22W×1	プラケット	4	22
	4	トイレ 4-M	Dy-22	EFD25/22×1	ダウンライト	6	22
	4	トイレ 4-M	Dz-12	EFD15/12×1	ダウンライト	2	12
	4	トイレ 4-M	Bg-25	LDS22W×1	プラケット	3	22
	4	機械室	DF-31	FHF32(PH) × 1	直付トラフ	5	47
	4	通路 4	Ce-35	CDM-T35W×1	ダウンライト	47	45
	4	ワークテラス 1	Ce-35	CDM-T35W×1	ダウンライト	20	45
	4	ワークテラス 1	Dv-75	LDS68W·K×1	ダウンライト	10	68
	4	ワークテラス 1	Ia125	FRT1250×1	間接照明	10	44

施設名： 武蔵野プレイス

施設名 : 中央図書館

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
	地下2階	電気室	G41	FLR40×1	トラフ	8	44
	地下2階	電気室	U40	LW36W×1	一体型トラフ 別置型	2	36
	地下2階	倉庫	F41	FLR40×1	逆富士	3	44
	地下2階	部屋	A42	FLR40×2	埋込下面開放	2	85
	地下2階	部屋	A424	FLR40×2	埋込下面開放非常用	1	85
	地下2階	部屋	F41	FLR40×1	逆富士	1	44
	地下2階	部屋	A42	FLR40×2	埋込下面開放	1	85
	地下2階	部屋	D41	FLR40×1	埋込下面開放	1	44
	地下2階	部屋	W11	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	13
	地下2階	部屋	A424	FLR40×2	埋込下面開放非常用	2	85
	地下2階	部屋	Q41	FLR40×1	階段通路誘導灯	2	44
	地下2階	部屋	F41B	FLR40×1	一体型階段灯	1	44
	地下2階	部屋	G41	FLR40×1	トラフ	10	44
	地下2階	部屋	U40	LW36W×1	一体型トラフ 別置型	2	36
	地下2階	部屋	W11	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	13
	地下2階	部屋	U40	LW36W×1	一体型トラフ 別置型	11	36
	地下2階	部屋	W11	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	4	13
	地下2階	部屋	X12	FL10×1	C級 通路誘導灯両面型	3	13
	地下2階	部屋	G41	FLR40×1	トラフ	35	44
	地下2階	部屋	F41	FLR40×1	逆富士	1	44
	地下2階	部屋	F41B	FLR40×1	一体型階段灯	1	44
	地下2階	部屋	F41	FLR40×1	逆富士	1	44
	地下2階	部屋	A42	FLR40×2	埋込下面開放	1	85
	地下2階	部屋	A424	FLR40×2	埋込下面開放非常用	1	85
	地下2階	部屋	A42	FLR40×2	埋込下面開放	46	85
	地下2階	部屋	W11	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	13
	地下2階	部屋	X12	FL10×1	C級 通路誘導灯両面型	3	13
	地下2階	部屋	A424	FLR40×2	埋込下面開放非常用	9	85
	地下1階	倉庫(1)	G41	FLR40×1	トラフ	327	44
	地下1階	倉庫(1)	X12	FL10×1	C級 通路誘導灯両面型	6	13
	地下1階	倉庫(1)	X11	FL10×1	C級 通路誘導灯片面型	8	13
	地下1階	倉庫(1)	U40	LW36W×1	一体型トラフ 別置型	28	36
	地下1階	倉庫(1)	W11	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	13
	地下1階	部屋	H41-1	FLR40×1	トラフ	6	44
	地下1階	部屋	I41	FLR40×1	直付反射笠付	1	44
	地下1階	倉庫(2)	I41	FLR40×1	直付反射笠付	1	44
	地下1階	便所	F41	FLR40×1	逆富士	1	44
	地下1階	部屋	Q41	FLR40×1	階段通路誘導灯	2	44
	地下1階	部屋	I41	FLR40×1	直付反射笠付	1	44
1階	部屋	G41	FLR40×1	トラフ	1	44	
1階	部屋	M27	FDL27×1	ダウンライト	10	32	
1階	部屋	D41	FLR40×1	埋込下面開放	1	44	
1階	部屋	I41	FLR40×1	直付反射笠付	1	44	
1階	部屋	M27	FDL27×1	ダウンライト	1	32	
1階	部屋	Q41	FLR40×1	階段通路誘導灯	2	44	
1階	部屋	V11	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	13	
1階	部屋	F41	FLR40×1	逆富士	1	44	
1階	部屋	D41	FLR40×1	埋込下面開放	1	44	
1階	部屋	A424	FLR40×2	埋込下面開放非常用	1	85	
1階	部屋	K21	FL20×1	キッチンライト	1	22	
1階	部屋	D41	FLR40×1	埋込下面開放	1	44	
1階	部屋	M27	FDL27×1	ダウンライト	3	32	
1階	部屋	R40	LW36W×1	ダウンライト 非常用照明器具	1	36	
1階	部屋	C31	FHF32(PH)×1	埋込マルチコンフォート	3	47	
1階	部屋	V21	FL20×1	B級・BL形 避難口誘導灯片面型	2	22	
1階	部屋	D41W	FLR40×1	埋込 防湿・防雨型	17	44	
1階	部屋	A42	FLR40×2	埋込下面開放	5	85	
1階	部屋	Y13	JD110V130W×1	ダウンライト	4	130	
1階	部屋	M18	FDL18×1	ダウンライト	2	22	
1階	部屋	K21	FL20×1	キッチンライト	1	22	
1階	部屋	A424	FLR40×2	埋込下面開放非常用	1	85	
1階	便所	D41	FLR40×1	埋込下面開放	5	44	
1階	便所	N18	FDL18×1	軒下用ダウンライト	1	22	
1階	便所	G41	FLR40×1	トラフ	3	44	
1階	便所	Z40	LW36W×1	シーリングライト	1	36	
1階	便所	D41B	FLR40×1	埋込下面開放非常用	1	44	
1階	部屋	I41	FLR40×1	直付反射笠付	1	44	
1階	部屋	Q41	FLR40×1	階段通路誘導灯	1	44	
1階	部屋	V11	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	13	
1階	倉庫	F41	FLR40×1	逆富士	1	44	
1階	部屋	N18	FDL18×1	軒下用ダウンライト	14	22	
1階	部屋	N18	FDL18×1	軒下用ダウンライト	8	22	
1階	部屋	M27	FDL27×1	ダウンライト	10	32	
1階	部屋	V21	FL20×1	B級・BL形 避難口誘導灯片面型	1	22	

施設名 : 中央図書館

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプW数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
	1階	部屋	R40	LW36W×1	ダウンライト 非常用照明器具	1	36
	1階	部屋	C31	FHF32(PH)×1	埋込マルチコンフォート	143	47
	1階	部屋	M27	FDL27×1	ダウンライト	9	32
	1階	部屋	T40	LW36W×1	一体型非常用照明器具	12	36
	1階	部屋	V11	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	2	13
	1階	部屋	X12	FL10×1	C級 通路誘導灯両面型	3	13
	1階	部屋	b15	MQD150×1	ダウンライト	8	180
	1階	部屋	C31	FHF32(PH)×1	埋込マルチコンフォート	9	47
	1階	部屋	R40	LW36W×1	ダウンライト 非常用照明器具	2	36
	1階	部屋	b15	MQD150×1	ダウンライト	8	180
	1階	部屋	M27	FDL27×1	ダウンライト	1	32
	1階	部屋	V11	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	13
	2階	部屋	M27	FDL27×1	ダウンライト	18	32
	2階	部屋	R40	LW36W×1	ダウンライト 非常用照明器具	2	36
	2階	部屋	BK	LW54W×1	プラケット	5	54
	2階	部屋	C31	FHF32(PH)×1	埋込マルチコンフォート	8	47
	2階	部屋	R40	LW36W×1	ダウンライト 非常用照明器具	2	36
	2階	部屋	I41	FLR40×1	直付反射笠付	1	44
	2階	部屋	F41	FLR40×1	逆富士	1	44
	2階	部屋	Q41	FLR40×1	階段通路誘導灯	2	44
	2階	部屋	Q41	FLR40×1	階段通路誘導灯	2	44
	2階	部屋	I41	FLR40×1	直付反射笠付	1	44
	2階	便所	D41	FLR40×1	埋込下面開放	5	44
	2階	便所	D41B	FLR40×1	埋込下面開放非常用	1	44
	2階	便所	G41	FLR40×1	トラフ	3	44
	2階	部屋	G41	FLR40×1	トラフ	1	44
	2階	部屋	G41	FLR40×1	トラフ	1	44
	2階	廊下	C31	FHF32(PH)×1	埋込マルチコンフォート	10	47
	2階	廊下	M27	FDL27×1	ダウンライト	3	32
	2階	廊下	R40	LW36W×1	ダウンライト 非常用照明器具	3	36
	2階	廊下	V11	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	13
	2階	廊下	DCL	FDL27×1	シーリングライト	2	32
	2階	部屋	C31	FHF32(PH)×1	埋込マルチコンフォート	228	47
	2階	部屋	J41W	FLR40×1	直付ウォールウォッシャ	9	44
	2階	部屋	SP	LW90W×1	スポットライト	10	90
	2階	部屋	T40	LW36W×1	一体型非常用照明器具	17	-
	2階	部屋	b15	MQD150×1	ダウンライト	6	180
	2階	部屋	X11	FL10×1	C級 通路誘導灯片面型	1	13
	2階	部屋	V11	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	2	13
	2階	部屋	X12	FL10×1	C級 通路誘導灯両面型	1	13
	2階	部屋	W12	FL10×1	C級 避難口誘導灯両面型	1	13
	2階	部屋	O401	MF400×1	ダウンライト	2	430
	2階	部屋	BK	LW54W×1	プラケット	2	54
	3階	部屋	A42	FLR40×2	埋込下面開放	2	85
	3階	部屋	I41	FLR40×1	直付反射笠付	1	44
	3階	部屋	Q41	FLR40×1	階段通路誘導灯	2	44
	3階	便所	D41	FLR40×1	埋込下面開放	3	44
	3階	便所	G15	FL15×1	防湿・防雨型 直付トラフ	1	18
	3階	便所	D41	FLR40×1	埋込下面開放	1	44
	3階	便所	G41	FLR40×1	トラフ	1	44
	3階	部屋	A42	FLR40×2	埋込下面開放	6	85
	3階	部屋	K21	FL20×1	キッチンライト	1	22
	3階	部屋	M27	FDL27×1	ダウンライト	7	32
	3階	部屋	R40	LW36W×1	ダウンライト 非常用照明器具	1	36
	3階	部屋	M27	FDL27×1	ダウンライト	5	32
	3階	部屋	R40	LW36W×1	ダウンライト 非常用照明器具	1	36
	3階	部屋	A42	FLR40×2	埋込下面開放	2	85
	3階	部屋	A424	FLR40×2	埋込下面開放非常用	2	85
	3階	部屋	M60	LW54W×1	ダウンライト	1	54
	3階	倉庫(2)	F41	FLR40×1	逆富士	1	44
	3階	倉庫(1)	F41	FLR40×1	逆富士	1	44
	3階	空調機械室	G41	FLR40×1	トラフ	1	44
	3階	便所	D41	FLR40×1	埋込下面開放	5	44
	3階	便所	G41	FLR40×1	トラフ	3	44
	3階	便所	D41B	FLR40×1	埋込下面開放非常用	1	44
	3階	部屋	Q41	FLR40×1	階段通路誘導灯	2	44
	3階	部屋	I41	FLR40×1	直付反射笠付	1	44
	3階	大会議室	G41L	FLR40+BT×1	トラフ	40	48
	3階	大会議室	M27	FDL27×1	ダウンライト	61	32
	3階	大会議室	R40	LW36W×1	ダウンライト 非常用照明器具	4	36
	3階	大会議室	V21D	FL20×1	B級・BL形 避難口誘導灯片面型	2	22
	3階	部屋	M27	FDL27×1	ダウンライト	2	32
	3階	部屋	R40	LW36W×1	ダウンライト 非常用照明器具	2	36
	3階	部屋	C31	FHF32(PH)×1	埋込マルチコンフォート	163	47
	3階	部屋	M27	FDL27×1	ダウンライト	20	32

施設名：中央図書館

館	階数	部屋名	現況				
			記号	ランプ W数	仕様	台数 [台]	消費電力 [W]
	3階	部屋	R40	LW36W×1	ダウンライト 非常用照明器具	2	36
	3階	部屋	T40	LW36W×1	一体型非常用照明器具	13	-
	3階	部屋	e10	HF100×1	プラケット	8	120
	3階	部屋	V11	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	13
	3階	部屋	O401	MF400×1	ダウンライト	3	430
	3階	部屋	M27	FDL27×1	ダウンライト	32	32
	3階	部屋	R40	LW36W×1	ダウンライト 非常用照明器具	4	36
	3階	部屋	V11	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	13
	3階	部屋	DCL	FDL27×1	シーリングライト	10	32
	3階	部屋	G41	FLR40×1	トラフ	19	44
	3階	部屋	BK	LW54W×1	プラケット	8	54
	3階	部屋	R40	LW36W×1	ダウンライト 非常用照明器具	3	36
	3階	部屋	V11	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	1	13
	3階	部屋	C31	FHF32(PH)×1	埋込マルチコンフォート	1	47
	3階	部屋	BK	LW54W×1	プラケット	4	54
	3階	部屋	M27	FDL27×1	ダウンライト	1	32
	3階	部屋	R40	LW36W×1	ダウンライト 非常用照明器具	1	36
	4階	部屋	A42	FLR40×2	埋込下面開放	8	85
	4階	部屋	A424	FLR40×2	埋込下面開放非常用	1	85
	4階	会議室	A42	FLR40×2	埋込下面開放	14	85
	4階	会議室	J41K	FLR40×1	黒板灯	2	44
	4階	会議室	A424	FLR40×2	埋込下面開放非常用	2	85
	4階	部屋	R40	LW36W×1	ダウンライト 非常用照明器具	1	36
	4階	部屋	B43	FLR40×3	埋込OAコンフォート	6	129
	4階	部屋	C31	FHF32(PH)×1	埋込マルチコンフォート	1	47
	4階	部屋	K21	FL20×1	キッチンライト	1	22
	4階	部屋	M27	FDL27×1	ダウンライト	1	32
	4階	部屋	J40	FLR40×1	埋込下面開放	1	44
	4階	部屋	R40	LW36W×1	ダウンライト 非常用照明器具	1	36
	4階	部屋	A22B	FL20×2	埋込下面開放非常用	1	44
	4階	便所	M18	FDL18×1	ダウンライト	2	22
	4階	便所	Z40	LW36W×1	シーリングライト	2	36
	4階	廊下	D41	FLR40×1	埋込下面開放	8	44
	4階	廊下	M27	FDL27×1	ダウンライト	5	32
	4階	廊下	R40	LW36W×1	ダウンライト 非常用照明器具	5	36
	4階	廊下	V11	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	2	13
	4階	廊下	X11	FL10×1	C級 通路誘導灯片面型	1	13
	4階	廊下	斜天井用DL	FDL27×1	傾斜天井用ダウンライト	2	32
	4階	廊下	半埋込DL	-	姿図に記載なし	12	-
	4階	物品庫(1)	F41	FLR40×1	逆富士	1	44
	4階	部屋	F41B	FLR40×1	一体型階段灯	2	44
	4階	部屋	A42	FLR40×2	埋込下面開放	5	85
	4階	部屋	A424	FLR40×2	埋込下面開放非常用	1	85
	4階	部屋	D41	FLR40×1	埋込下面開放	4	44
	4階	部屋	R40	LW36W×1	ダウンライト 非常用照明器具	1	36
	4階	部屋	a24	FL20×4	スクエア埋込下面パネル	1	84
	4階	部屋	D41	FLR40×1	埋込下面開放	1	44
	4階	部屋	K21	FL20×1	キッチンライト	1	22
	4階	物品庫(2)	D41	FLR40×1	埋込下面開放	1	44
	4階	便所	D41	FLR40×1	埋込下面開放	2	44
	4階	便所	L21	FLR20×1	防湿防雨型器具	2	29
	4階	便所	M27	FDL27×1	ダウンライト	1	32
	4階	部屋	F41	FLR40×1	逆富士	1	44
	4階	部屋	F41B	FLR40×1	一体型階段灯	1	44
	4階	事務・作業室	C31	FHF32(PH)×1	埋込マルチコンフォート	112	47
	4階	事務・作業室	T40	LW36W×1	一体型非常用照明器具	8	-
	4階	事務・作業室	V11	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	2	13
	R階	部屋	F15B	FL15×1	一体型逆富士	1	18
	R階	部屋	F41B	FLR40×1	一体型階段灯	1	44
	R階	部屋	E22B	FL20×2	一体型逆富士	1	44
	R階	部屋	Z40	LW36W×1	シーリングライト	1	36
	屋外	部屋	C401	HF200×2	街路灯	12	460
	屋外	部屋	D101	HF100×1	庭園灯	7	120
	屋外	屋外便所	A41	FLR40×1	防湿・防雨型 直付逆富士	5	44
	屋外	屋外便所	B10	LW90W×1	プラケット	3	90